P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.55	5.49	59.00	0.68	14.09	13.49	1.22	78060.10
1	2.95	3.27	66.05	0.46	14.41	13.48	1.21	76982.48
2	2.88	4.12	64.28	1.22	12.95	13.75	1.21	75858.50
3	2.98	4.29	71.01	0.75	13.76	13.42	1.18	77749.30
4	3.96	5.37	68.22	1.12	13.31	13.44	1.18	78607.64
5	3.28	4.64	58.54	0.67	13.88	12.88	1.17	84372.56
6	3.12	2.65	72.99	0.53	14.21	13.22	1.18	79613.43
7	3.01	9.87	66.14	0.62	14.36	13.26	1.17	79197.04
8	3.03	63.93	62.92	1.04	13.79	13.61	1.28	51152.75
9	3.26	62.93	59.32	1.82	12.41	13.44	1.32	67382.06
10	4.11	10.63	55.60	1.55	12.76	13.21	1.28	73851.87
11	4.29	56.18	55.81	2.43	11.32	13.34	1.30	72639.36
12	4.20	46.04	57.63	1.84	12.51	13.03	1.30	72491.60
13	3.15	20.04	62.25	0.56	14.21	12.77	1.31	75591.24
14	3.39	18.34	54.84	0.63	14.27	12.60	1.31	78027.77
15	4.20	96.18	53.34	1.36	13.86	12.80	1.31	73485.92
16	4.01	13.65	85.84	1.24	13.41	13.44	1.29	68581.64
17	3.45	7.11	84.60	0.55	14.12	12.76	1.29	76856.90
18	3.46	12.75	79.72	0.73	13.80	13.39	1.34	72063.86
19	3.72	26.12	69.60	0.64	14.19	13.23	1.29	76011.88
20	3.82	9.15	91.69	1.26	13.30	13.57	1.26	71282.49
21	4.96	12.72	71.84	1.47	13.31	13.11	1.24	75612.06
22	6.21	29.83	56.53	1.98	12.60	13.45	1.24	75272.14
23	6.93	27.41	58.76	2.01	12.60	13.32	1.26	75638.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.83	23.03	66.11	1.13	13.48	13.25	1.26	74432.64
最 大 值	6.93	96.18	91.69	2.43	14.41	13.75	1.48	84372.56
發生時間	23	15	20	11	1	2		5
最 小 值	2.88	2.65	53.34	0.46	11.32	12.60	1.14	51152.75
發生時間	2	6	15	1	11	14		8
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.07 %	-0.15 %		0.23	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.72	4.12	69.04	0.82	16.59	11.11	1.40	63883.34
1	13.49	3.28	65.23	0.95	16.82	11.00	1.40	63227.58
2	11.76	2.39	66.66	0.54	16.75	10.80	1.40	64399.16
3	9.80	3.30	75.39	0.54	17.68	10.61	1.40	66810.05
4	12.47	4.33	62.52	0.92	17.22	10.50	1.40	66809.91
5	13.27	4.83	67.93	1.24	16.97	10.78	1.40	67476.15
6	16.12	6.47	69.60	1.42	17.13	10.51	1.39	67697.69
7	16.04	7.39	63.59	1.27	16.59	10.38	1.36	66800.55
8	13.69	4.65	70.89	0.90	16.83	10.62	1.38	66069.30
9	14.29	47.45	58.85	1.03	15.93	10.86	1.39	63762.26
10	18.36	33.25	57.58	1.90	15.05	10.84	1.38	62509.01
11	19.49	30.31	58.11	2.13	15.26	10.69	1.37	62491.94
12	12.86	4.69	66.94	1.15	16.71	10.15	1.40	63671.16
13	22.76	12.66	61.13	2.21	15.95	10.38	1.41	64452.76
14	19.20	9.36	70.14	1.34	16.64	10.63	1.40	64130.09
15	19.85	14.08	61.42	3.55	15.41	10.92	1.40	62625.51
16	20.54	11.33	58.56	3.27	14.69	10.85	1.40	63898.21
17	16.41	8.60	72.75	1.69	16.78	10.59	1.38	65792.49
18	15.93	2.36	91.01	1.19	16.14	11.24	1.35	64508.99
19	10.39	3.31	83.36	0.27	18.78	10.38	1.38	65006.18
20	14.25	9.69	58.49	1.28	16.90	10.52	1.40	64860.39
21	15.69	7.28	56.92	2.04	16.22	10.61	1.38	63206.97
22	15.26	7.11	60.17	1.86	15.41	10.97	1.35	60548.20
23	15.56	4.08	64.84	1.51	15.96	10.83	1.34	62282.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.38	10.26	66.30	1.46	16.43	10.70	1.39	64455.01
最 大 值	22.76	47.45	91.01	3.55	18.78	11.24	1.42	67697.69
發生時間	13	9	18	15	19	18		6
最 小 值	9.80	2.36	56.92	0.27	14.69	10.15	1.33	60548.20
發生時間	3	18	21	19	16	12		22
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.31 %	-0.10 %	0.04 %	-0.05 %		-0.05	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	21.80	4.89	52.72	1.99	14.76	10.93	1.46	86801.42
1	19.00	4.11	57.21	1.56	14.93	10.97	1.46	85502.96
2	14.01	4.79	54.35	2.13	14.03	11.13	1.44	84259.92
3	18.75	3.36	58.05	1.55	14.79	10.94	1.40	86432.04
4	16.89	3.01	64.74	1.65	15.77	10.83	1.39	88704.93
5	10.35	6.37	55.08	1.99	14.01	11.35	1.40	84532.90
6	21.93	14.74	59.78	2.70	14.09	11.33	1.42	82632.92
7	36.77	4.91	53.62	2.49	14.01	11.25	1.45	82126.44
8	12.48	5.99	55.00	2.28	13.27	11.59	1.42	79644.71
9	21.01	3.85	54.78	1.99	14.62	10.77	1.47	85218.07
10	19.19	13.97	52.93	2.65	13.17	11.00	1.46	81654.70
11	20.39	7.07	53.07	2.16	14.39	10.72	1.47	81955.39
12	12.78	48.07	45.63	1.82	14.49	10.69	1.49	82543.12
13	24.74	54.39	50.87	2.39	14.12	11.00	1.48	75881.96
14	28.95	29.02	52.65	9.27	13.70	11.06	1.50	79320.90
15	11.95	8.41	48.70	1.83	13.97	10.71	1.50	82950.85
16	16.22	11.63	58.13	1.99	14.63	10.62	1.51	83598.87
17	16.72	10.86	54.98	2.28	14.13	10.74	1.47	83139.74
18	20.12	15.83	48.83	2.39	14.05	10.98	1.44	80580.68
19	7.80	3.22	67.16	1.11	15.72	10.66	1.45	83931.75
20	16.24	5.74	64.53	2.21	13.54	11.26	1.43	85111.64
21	12.69	12.14	46.48	1.83	13.90	11.07	1.43	81849.57
22	19.65	6.56	56.98	2.14	14.32	10.87	1.44	81776.98
23	16.97	14.00	51.68	2.36	13.62	11.06	1.45	81077.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.22	12.37	54.91	2.37	14.25	10.98	1.45	82967.91
最 大 值	36.77	54.39	67.16	9.27	15.77	11.59	1.52	88704.93
發生時間	7	13	19	14	4	8		4
最 小 值	7.80	3.01	45.63	1.11	13.17	10.62	1.38	75881.96
發生時間	19	4	12	19	10	16		13
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.43 %	-0.06 %	0.05 %	0.01 %		-0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %