

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月29日

項目 單位	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.98	43.95	118.75	13.37	11.36	13.56	0.60	73936.49
1	1.81	無效	130.63	15.53	10.14	14.42	1.07	65367.51
2	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.87	無效
3	1.59	8.57	125.22	11.81	13.11	12.54	0.52	85153.95
4	2.97	16.75	114.43	11.98	14.08	12.59	0.44	88547.47
5	3.63	26.51	102.51	11.88	14.60	12.44	0.43	90540.19
6	8.52	10.53	112.17	12.29	12.23	12.74	0.50	86334.94
7	14.01	49.18	101.69	12.49	11.41	12.66	0.51	87267.86
8	15.40	23.04	104.05	12.26	12.04	12.35	0.50	88029.38
9	9.86	13.72	110.79	11.65	13.26	12.20	0.51	87455.97
10	9.60	7.63	110.08	12.32	12.64	12.59	0.50	88005.39
11	5.34	12.41	103.27	11.45	13.52	12.22	0.55	81722.34
12	6.13	32.79	104.12	11.68	12.60	12.18	0.59	80509.67
13	5.12	37.04	107.03	11.62	12.65	12.32	0.60	80969.43
14	3.76	15.01	108.72	11.62	12.76	12.43	0.58	79567.54
15	2.64	21.90	115.78	11.78	12.14	12.60	0.57	77763.96
16	2.27	10.43	109.37	11.26	12.71	12.19	0.55	80154.71
17	1.90	22.91	102.84	11.25	12.89	12.12	0.53	80404.26
18	4.36	52.47	104.51	11.45	12.40	12.08	0.53	79582.92
19	5.45	21.02	102.21	11.52	12.58	12.11	0.53	79498.60
20	6.06	28.59	102.28	11.63	12.41	12.04	0.53	79077.01
21	9.84	無效	100.58	12.97	12.18	12.18	0.53	77292.99
22	6.09	18.81	100.89	11.25	13.24	11.85	0.54	78611.85
23	4.50	4.83	121.15	11.47	13.56	12.21	0.53	76730.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	21	23	23	23	23	24	23
平均 值	5.82	22.77	109.26	12.02	12.63	12.46	0.57	81414.15
最大 值	15.40	52.47	130.63	15.53	14.60	14.42	1.28	90540.19
發生時間	8	18	1	1	5	1		5
最 小 值	1.59	4.83	100.58	11.25	10.14	11.85	0.41	65367.51
發生時間	3	23	21	17	1	22		1
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.21 %	0.30 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	95.83 %	87.5%	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月29日

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月29日