P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	6.91	69.93	52.85	4.41	12.10	14.35	2.49	70946.51
11	22.64	52.06	45.95	4.82	13.08	13.83	2.11	75837.56
12	37.37	18.93	52.76	5.95	11.55	14.25	1.94	72030.71
13	28.56	12.36	46.57	4.53	11.71	14.06	1.80	74253.88
14	33.04	26.89	54.95	6.36	10.63	14.77	1.80	68182.35
15	36.09	27.87	54.92	6.51	10.40	14.51	1.75	70976.89
16	37.62	30.80	50.97	8.52	11.32	14.20	1.75	72993.16
17	31.63	13.30	54.63	4.67	11.90	14.28	1.61	72779.45
18	34.86	18.44	44.99	6.73	12.89	13.54	1.68	78867.47
19	36.55	20.11	43.10	5.03	12.27	13.91	1.74	76131.20
20	31.92	11.40	42.48	3.50	13.24	13.63	1.70	77838.37
21	24.41	22.05	38.38	11.85	14.36	13.09	1.86	82074.52
22	28.27	23.71	32.14	5.69	13.91	13.10	1.87	81107.56
23	26.21	35.81	47.52	2.73	13.76	13.53	1.69	77953.62
監測時數	14	14	14	14	14	14	14	14
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平 均 值	29.72	27.40	47.30	5.81	12.37	13.93	1.84	75140.95
最 大 值	37.62	69.93	54.95	11.85	14.36	14.77	2.70	82074.52
發生時間	16	10	14	21	21	14		21
最 小 值	6.91	11.40	32.14	2.73	10.40	13.09	1.54	68182.35
發生時間	10	20	22	23	15	21		14
零點偏移	-0.13 %	0.00 %	-0.01 %	-0.09 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.04 %	-0.11 %		-0.04	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.54	2.54	113.05	0.14	16.35	11.81	1.45	58525.38
1	2.70	1.61	108.52	0.11	16.64	11.88	1.45	58324.93
2	3.20	2.77	117.38	0.20	16.14	12.13	1.49	56599.96
3	1.38	23.69	114.52	0.40	15.26	12.76	1.52	53527.64
4	2.57	6.83	107.46	0.21	17.48	11.36	1.47	62453.74
5	5.02	6.67	102.54	0.16	17.26	11.17	1.41	64744.11
6	5.88	15.48	102.63	1.92	17.05	11.26	1.40	63813.79
7	5.58	7.20	122.68	0.34	16.36	12.41	1.42	55369.46
8	7.35	4.66	87.88	0.26	17.57	10.49	1.42	67880.19
9	7.21	3.18	89.03	0.21	17.56	10.48	1.41	68617.15
10	17.21	49.13	95.29	1.06	16.35	11.10	1.43	64857.31
11	13.77	48.59	98.99	0.84	15.84	11.54	1.43	62755.48
12	15.25	8.30	103.02	1.14	16.21	11.54	1.44	62568.33
13	18.39	51.34	106.14	2.76	15.12	11.71	1.42	61527.35
14	18.41	4.49	115.67	1.92	14.84	11.87	1.43	61813.78
15	16.27	5.82	109.30	1.00	15.68	11.94	1.44	58472.46
16	15.12	18.25	115.88	0.68	15.87	12.04	1.43	57033.65
17	14.91	6.11	107.65	0.70	16.54	11.45	1.43	60736.06
18	11.69	5.80	88.62	0.76	17.35	10.97	1.42	64378.57
19	13.73	7.50	88.01	0.30	18.91	10.41	1.41	67994.10
20	13.21	10.63	79.65	0.33	18.35	11.07	1.40	63390.10
21	10.59	6.17	79.60	0.12	18.99	11.08	1.38	63341.78
22	12.48	5.14	67.41	0.11	19.59	10.66	1.37	65750.03
23	11.88	12.44	63.73	0.10	20.06	10.36	1.39	66828.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.35	13.10	99.36	0.66	16.97	11.40	1.43	62137.68
最 大 值	18.41	51.34	122.68	2.76	20.06	12.76	1.70	68617.15
發生時間	14	13	7	13	23	3		9
最 小 值	1.38	1.61	63.73	0.10	14.84	10.36	1.36	53527.64
發生時間	3	1	23	23	14	23		3
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.07	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.15 %	-0.14 %	-0.02 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.91	2.70	72.85	2.06	16.52	10.87	1.48	76871.88
1	8.62	2.37	95.69	2.01	16.66	11.63	1.49	71674.13
2	10.80	2.65	79.27	2.24	16.07	11.23	1.48	75066.16
3	8.87	2.00	91.59	1.95	16.47	11.67	1.48	72251.38
4	10.90	2.15	82.95	1.93	17.20	11.02	1.48	77126.12
5	15.58	1.94	76.21	2.07	17.11	10.57	1.46	81600.04
6	9.08	2.22	79.52	1.86	17.09	10.52	1.46	82317.33
7	20.69	5.87	69.62	2.51	17.04	10.10	1.48	78389.94
8	12.39	4.60	63.37	2.04	17.91	9.75	1.49	80061.09
9	16.43	12.22	59.88	2.15	17.38	9.79	1.48	80117.54
10	41.78	6.66	75.24	2.91	15.71	10.45	1.49	76526.69
11	26.64	14.12	63.03	2.89	14.91	10.91	1.50	70931.95
12	17.88	4.81	71.24	2.46	17.11	10.65	1.47	72545.37
13	19.02	31.70	69.05	2.38	15.43	11.03	1.49	71583.75
14	29.28	12.92	72.36	3.72	14.57	11.37	1.49	68104.85
15	21.17	5.56	72.82	3.08	15.13	11.00	1.47	71419.75
16	24.47	11.52	85.46	3.22	15.98	11.14	1.48	69406.01
17	27.08	6.39	72.92	3.67	16.10	10.77	1.47	72108.50
18	22.59	11.33	61.91	2.86	17.79	10.43	1.46	76435.79
19	28.47	12.47	54.06	2.83	17.74	10.04	1.47	77903.66
20	33.58	20.43	56.70	3.25	17.77	9.86	1.48	80856.35
21	19.16	9.54	64.31	2.21	18.25	10.21	1.49	77976.93
22	19.17	4.26	59.92	2.01	18.83	10.10	1.49	79528.78
23	10.85	4.69	65.37	1.64	17.68	10.78	1.48	74512.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.39	8.13	71.47	2.50	16.77	10.66	1.48	75638.20
最 大 值	41.78	31.70	95.69	3.72	18.83	11.67	1.53	82317.33
發生時間	10	13	1	14	22	3		6
最 小 值	8.62	1.94	54.06	1.64	14.57	9.75	1.44	68104.85
發生時間	1	5	19	23	14	8		14
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.37 %	-0.12 %	0.03 %	0.01 %		0.13	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %