

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年03月05日

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年03月05日

項目 單位	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	10.38	34.94	74.87	6.88	12.11	12.04	無效	81333.87
18	11.67	17.65	74.57	6.17	11.99	12.15	0.41	79735.30
19	8.04	8.22	75.36	5.39	12.12	12.21	0.40	79321.82
20	5.82	6.06	82.23	5.14	12.90	12.40	0.40	76690.97
21	4.91	5.97	80.65	5.03	13.42	12.23	0.39	77424.08
22	5.25	2.56	88.18	5.31	12.18	12.75	0.40	73231.94
23	3.93	0.93	101.77	5.07	13.70	12.50	0.40	74089.28
監測時數	7	7	7	7	7	7	7	7
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	7	7	7	7	7	7	6	7
平均 值	7.14	10.90	82.52	5.57	12.63	12.33	0.40	77403.89
最大 值	11.67	34.94	101.77	6.88	13.70	12.75	0.49	81333.87
發生時間	18	17	23	17	23	22		17
最 小 值	3.93	0.93	74.57	5.03	11.99	12.04	0.38	73231.94
發生時間	23	23	18	21	18	17		22
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.18 %	-0.01 %	0.04 %	0.03 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	85.71 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年03月05日