P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.13	5.89	66.73	1.15	16.79	12.04	1.45	65590.19
1	15.20	4.39	70.20	0.89	18.12	11.45	1.44	68699.56
2	15.56	5.70	68.14	1.04	17.02	11.67	1.45	67617.40
3	15.40	4.23	65.76	0.99	17.66	11.19	1.45	71273.85
4	15.37	4.58	53.42	1.17	16.58	11.23	1.48	71429.45
5	16.53	6.35	50.85	1.32	16.54	11.55	1.49	69650.04
6	16.80	5.27	50.57	1.23	17.88	10.95	1.51	72377.11
7	16.06	5.52	44.02	1.34	16.73	11.35	1.51	69907.03
8	15.49	6.13	43.44	1.23	16.89	11.33	1.51	69675.53
9	14.73	4.82	45.24	1.26	16.76	11.30	1.48	70907.43
10	16.31	18.68	42.97	1.96	14.95	11.80	1.51	67584.23
11	12.90	6.77	69.32	1.58	15.60	12.71	1.57	60802.72
12	15.78	6.07	86.01	1.13	16.92	12.02	1.60	66251.69
13	16.49	14.30	58.53	1.17	17.31	11.09	1.51	70958.78
14	26.36	67.74	40.64	1.69	16.40	11.22	1.53	70139.50
15	18.43	59.33	44.59	1.58	16.31	11.43	1.54	69203.64
16	15.07	6.61	64.05	0.95	18.19	11.34	1.54	68180.22
17	15.99	3.16	69.88	0.85	18.64	10.81	1.53	72362.76
18	16.45	4.87	58.68	0.85	19.40	10.63	1.52	72575.81
19	14.25	7.52	46.97	0.95	18.81	10.81	1.56	71681.34
20	16.45	9.20	45.39	1.57	17.03	11.07	1.51	70348.48
21	16.63	14.72	44.03	1.41	17.29	11.12	1.49	70728.06
22	15.08	9.16	50.30	1.08	18.09	11.33	1.50	69372.16
23	15.12	4.89	53.79	0.85	19.42	11.01	1.53	71193.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.19	11.91	55.56	1.22	17.31	11.35	1.51	69521.25
最 大 值	26.36	67.74	86.01	1.96	19.42	12.71	1.72	72575.81
發生時間	14	14	12	10	23	11		18
最 小 值	12.90	3.16	40.64	0.85	14.95	10.63	1.43	60802.72
發生時間	11	17	14	17	10	18		11
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.43 %	-0.01 %	0.07 %	0.04 %		0.05	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.34	4.39	50.28	0.09	18.37	10.79	1.46	60558.02
1	14.82	6.12	50.72	0.18	19.21	10.49	1.45	61962.35
2	15.18	12.78	48.83	0.29	17.20	10.50	1.44	62966.62
3	16.06	12.12	54.20	0.69	15.90	10.98	1.44	60795.29
4	14.25	10.06	59.81	0.44	16.56	10.69	1.46	62725.41
5	16.07	3.72	56.17	0.26	18.12	10.50	1.46	62245.78
6	17.80	26.91	53.11	0.45	17.98	10.26	1.47	64355.87
7	18.67	8.09	43.96	0.47	16.94	10.59	1.48	61527.65
8	15.98	13.10	49.86	0.81	15.21	11.10	1.46	58010.42
9	14.89	13.69	53.77	0.41	16.66	10.74	1.45	61982.08
10	14.07	37.55	52.88	0.69	15.26	10.98	1.48	60579.33
11	12.97	51.00	58.82	0.70	15.07	11.34	1.45	58477.14
12	10.06	19.31	57.04	0.18	16.92	11.44	1.45	57374.03
13	15.97	6.02	50.47	0.23	17.39	10.59	1.47	62282.86
14	15.28	38.04	56.69	0.22	17.34	10.34	1.50	64044.97
15	43.08	59.10	71.04	2.11	15.10	11.30	1.49	59612.62
16	14.17	7.93	53.45	0.15	17.90	10.88	1.49	59626.20
17	15.02	15.96	53.44	0.11	19.00	10.14	1.49	64150.08
18	14.66	4.91	61.26	0.11	18.26	10.35	1.48	63196.88
19	15.83	15.17	61.27	0.27	17.30	10.63	1.47	61945.11
20	16.68	22.48	66.63	0.55	16.02	10.79	1.46	61658.35
21	14.21	10.17	63.48	0.30	16.73	10.82	1.47	61100.41
22	14.58	6.36	61.34	0.09	17.94	10.66	1.49	60964.57
23	15.48	2.00	66.29	0.11	18.86	10.74	1.50	60164.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.21	16.96	56.45	0.41	17.14	10.73	1.47	61346.09
最 大 值	43.08	59.10	71.04	2.11	19.21	11.44	1.51	64355.87
發生時間	15	15	15	15	1	12		6
最 小 值	10.06	2.00	43.96	0.09	15.07	10.14	1.43	57374.03
發生時間	12	23	7	0	11	17		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.08 %		-0.08	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.00 %	0.11 %	0.00 %	0.15 %		0.06	-0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.97	3.97	50.25	2.25	16.64	10.20	1.51	73632.08
1	15.00	6.93	49.28	2.16	18.19	10.01	1.52	77778.90
2	15.15	5.14	59.22	2.47	17.36	10.19	1.50	76090.41
3	14.95	19.91	51.06	2.59	15.92	10.15	1.51	74600.46
4	15.01	5.16	50.62	2.68	15.79	10.14	1.51	74842.47
5	15.08	8.88	46.43	2.51	16.42	9.97	1.51	75269.39
6	15.17	4.24	51.93	2.74	16.79	9.83	1.49	76002.62
7	16.59	5.21	53.92	2.90	15.44	10.04	1.50	73692.69
8	19.40	45.92	41.57	3.07	16.59	9.21	1.51	78865.47
9	21.30	10.82	50.56	3.07	15.19	10.49	1.50	72770.68
10	16.66	8.15	48.66	2.70	15.57	10.10	1.52	74043.60
11	18.00	15.19	55.60	2.68	15.95	10.17	1.54	73239.99
12	18.18	11.94	62.18	2.82	15.35	10.94	1.52	69439.65
13	15.83	6.35	57.67	2.71	15.20	10.40	1.52	73600.84
14	18.77	6.42	55.77	2.83	15.24	10.39	1.54	72968.23
15	16.39	15.37	54.19	2.57	15.58	10.25	1.50	74025.74
16	14.68	4.43	66.81	2.20	17.28	10.54	1.53	72383.88
17	15.15	3.94	58.52	2.18	16.45	10.50	1.52	73834.71
18	13.95	4.77	66.44	2.37	16.60	10.47	1.53	73106.83
19	15.27	4.24	62.37	2.57	15.20	10.66	1.51	71420.98
20	15.45	4.94	60.72	2.47	15.81	10.37	1.51	74572.77
21	15.37	5.19	64.18	3.36	13.67	11.01	1.51	72037.04
22	15.44	2.55	59.68	2.39	16.28	10.40	1.52	75629.84
23	14.87	3.22	62.99	2.40	16.96	10.47	1.49	75194.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.11	8.87	55.86	2.61	16.06	10.29	1.51	74126.84
最 大 值	21.30	45.92	66.81	3.36	18.19	11.01	1.55	78865.47
發生時間	9	8	16	21	1	21		8
最 小 值	13.95	2.55	41.57	2.16	13.67	9.21	1.48	69439.65
發生時間	18	22	8	1	21	8		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.07 %	-0.01 %	-0.02 %		0.01	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %