P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.71	3.03	75.10	0.62	13.99	13.75	1.18	74427.93
1	2.87	2.75	76.63	0.15	15.46	13.59	1.19	76315.44
2	2.51	4.03	75.24	1.07	13.37	14.04	1.20	72108.04
3	2.61	4.33	71.31	0.68	14.25	13.30	1.20	78979.25
4	2.77	2.83	68.57	0.48	14.48	13.33	1.19	79247.53
5	2.84	3.30	74.03	0.64	14.13	13.72	1.19	75061.06
6	2.58	3.76	69.99	0.68	14.38	13.61	1.30	76661.87
7	2.81	3.02	77.85	0.68	14.56	13.60	1.33	76580.25
8	2.82	3.22	73.07	1.15	13.61	13.57	1.38	75385.06
9	3.05	3.42	74.36	1.35	13.38	13.72	1.36	74271.47
10	4.41	5.08	71.60	1.71	13.18	13.56	1.39	75496.77
11	6.64	7.38	68.76	2.28	12.34	13.64	1.36	74208.42
12	7.74	7.20	66.55	1.91	13.04	13.50	1.37	74822.29
13	14.13	14.42	70.45	2.81	12.49	13.66	1.36	73408.79
14	7.41	36.05	59.21	1.91	12.74	13.14	1.47	72129.14
15	6.93	10.29	56.42	2.47	12.44	13.28	1.52	69623.85
16	10.41	49.08	64.61	2.26	12.28	13.43	1.48	72038.72
17	8.69	9.14	65.19	1.60	13.12	13.29	1.46	74940.01
18	4.35	5.30	65.52	0.91	13.87	13.41	1.40	73773.34
19	4.37	7.67	68.48	1.23	13.60	13.43	1.40	74634.51
20	7.32	14.17	69.35	1.72	12.77	13.61	1.37	73583.92
21	12.77	15.91	70.20	2.05	12.57	13.73	1.36	74082.89
22	7.63	27.19	76.15	1.56	13.00	13.84	1.38	73358.79
23	3.93	3.94	68.69	0.55	14.42	13.13	1.39	75175.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.64	10.27	69.89	1.35	13.48	13.54	1.34	74596.45
最 大 值	14.13	49.08	77.85	2.81	15.46	14.04	1.56	79247.53
發生時間	13	16	7	13	1	2		4
最 小 值	2.51	2.75	56.42	0.15	12.28	13.13	1.16	69623.85
發生時間	2	1	15	1	16	23		15
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.04 %	0.14 %	0.12 %	0.01 %		-0.04	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.84	3.84	101.47	0.15	19.43	10.23	1.40	68555.78
1	14.88	11.81	93.36	0.15	18.93	10.79	1.40	66457.25
2	17.15	8.61	89.18	0.88	16.67	10.94	1.40	65677.28
3	16.45	4.21	94.41	0.74	17.58	10.74	1.41	66938.64
4	13.83	14.84	98.75	0.63	18.42	10.57	1.41	68092.78
5	17.39	20.50	84.99	1.12	16.93	10.69	1.40	67155.51
6	17.61	3.01	88.65	0.92	18.89	9.94	1.41	71475.98
7	22.38	17.38	105.86	1.14	18.74	10.21	1.42	69482.57
8	15.50	4.93	89.76	0.98	16.34	10.88	1.41	63309.07
9	15.86	21.36	97.57	1.12	15.36	11.74	1.40	57916.34
10	17.97	18.36	90.77	0.73	17.38	10.59	1.43	67784.91
11	19.25	29.45	96.30	2.08	14.19	11.39	1.42	62684.46
12	22.03	33.06	105.20	3.32	12.38	12.04	1.42	60449.07
13	14.90	32.57	102.89	2.79	11.50	12.13	1.51	58849.88
14	18.55	24.82	98.14	3.22	11.69	11.90	1.51	59435.34
15	20.77	28.13	105.30	1.62	13.25	11.69	1.45	60373.48
16	27.93	55.52	100.67	2.88	12.87	11.71	1.45	62754.59
17	21.38	22.93	100.70	3.55	13.66	11.60	1.42	59806.76
18	16.56	3.88	100.17	1.32	14.48	11.30	1.40	61621.17
19	18.80	19.30	107.57	1.42	13.87	11.82	1.43	61756.97
20	19.12	4.14	111.56	1.09	14.21	11.45	1.42	63192.20
21	16.81	4.28	110.25	0.90	14.37	11.69	1.40	62123.28
22	18.15	4.56	114.60	0.62	15.26	11.62	1.42	62963.56
23	15.11	2.32	119.16	0.50	16.35	11.28	1.43	61760.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.09	16.41	100.30	1.41	15.53	11.21	1.42	63775.71
最 大 值	27.93	55.52	119.16	3.55	19.43	12.13	1.72	71475.98
發生時間	16	16	23	17	0	13		6
最 小 值	13.83	2.32	84.99	0.15	11.50	9.94	1.38	57916.34
發生時間	4	23	5	0	13	6		9
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.92 %	-3.06 %	0.19 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.75	26.13	66.78	2.65	12.96	12.72	1.40	71925.09
1	20.62	8.24	60.48	2.77	15.38	11.23	1.37	85061.77
2	20.33	7.11	61.06	3.16	14.89	11.06	1.34	86615.15
3	21.17	5.18	62.94	3.25	14.86	11.05	1.34	87155.49
4	13.82	3.84	54.62	2.33	14.98	10.89	1.35	84107.99
5	13.23	2.71	66.72	1.59	15.64	11.00	1.37	86421.20
6	11.16	5.90	66.23	1.61	14.41	12.02	1.38	81831.16
7	12.32	5.02	61.16	1.64	15.31	11.61	1.39	83998.56
8	12.15	5.12	60.36	2.26	14.63	11.41	1.40	83621.98
9	16.29	7.70	57.80	3.32	14.02	11.53	1.40	81951.22
10	17.06	8.52	61.24	3.39	13.89	11.38	1.42	84163.72
11	18.10	14.25	60.47	2.91	14.22	11.07	1.44	86087.12
12	19.87	21.58	51.66	4.24	13.09	10.93	1.46	78047.17
13	21.56	31.63	52.70	4.94	14.57	10.35	1.45	78808.19
14	20.58	13.07	51.99	4.47	13.00	10.88	1.45	78473.55
15	27.58	8.39	57.16	5.92	12.52	11.12	1.45	78803.33
16	20.01	8.94	70.08	3.97	13.38	12.00	1.44	74363.38
17	27.59	19.09	64.15	3.90	13.82	11.52	1.40	87548.76
18	21.55	35.55	61.90	4.86	14.30	11.30	1.43	86490.98
19	27.79	19.99	51.22	5.61	12.36	11.12	1.43	79348.79
20	20.84	9.09	53.14	4.19	13.78	10.51	1.39	81821.77
21	27.37	6.12	60.57	3.18	14.15	11.03	1.43	84575.71
22	18.11	10.44	57.26	3.27	14.17	11.24	1.39	83965.29
23	23.38	20.36	75.85	3.58	13.65	12.13	1.38	77717.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.34	12.67	60.31	3.46	14.08	11.30	1.40	82204.37
最 大 值	27.79	35.55	75.85	5.92	15.64	12.72	1.48	87548.76
發生時間	19	18	23	15	5	0		17
最 小 值	11.16	2.71	51.22	1.59	12.36	10.35	1.33	71925.09
發生時間	6	5	19	5	19	13		0
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.38 %	-1.98 %	-0.23 %		-0.05	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %