P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.61	3.54	69.23	0.87	13.93	13.38	1.36	76295.70
1	3.57	6.91	69.88	1.24	13.57	13.83	1.34	72439.21
2	3.06	3.05	70.07	0.32	15.31	13.29	1.35	77100.12
3	3.23	3.49	74.57	0.79	14.07	13.48	1.40	75446.71
4	3.51	7.10	68.17	0.96	14.06	13.30	1.39	78592.74
5	4.75	5.11	69.15	1.09	13.84	13.56	1.38	75091.81
6	4.89	4.50	71.22	1.52	13.84	13.61	1.38	76356.42
7	3.58	33.79	61.47	1.01	14.36	12.95	1.42	77409.79
8	5.68	19.52	61.27	2.36	13.05	13.17	1.42	73155.03
9	8.90	22.86	60.95	2.21	13.41	13.08	1.42	72746.51
10	11.69	39.73	58.06	2.59	12.68	13.09	1.45	73114.88
11	22.63	40.14	66.21	5.57	10.98	13.57	1.43	69288.68
12	11.65	17.79	51.47	2.91	12.69	12.80	1.43	74501.38
13	9.07	9.37	58.87	1.47	13.92	12.95	1.43	74850.18
14	5.02	8.16	61.70	1.12	13.80	12.98	1.43	75037.46
15	5.36	38.97	57.69	1.48	13.90	12.91	1.42	76589.94
16	3.55	41.64	61.64	1.13	14.45	12.63	1.44	76095.17
17	9.73	42.52	58.70	3.01	13.54	12.87	1.41	75336.06
18	5.72	12.68	65.10	1.24	13.94	12.91	1.43	75674.01
19	4.79	5.00	67.35	1.35	13.34	13.16	1.44	74358.77
20	5.78	13.11	59.87	1.94	13.00	13.57	1.41	71381.27
21	5.23	5.28	61.43	1.63	13.32	13.52	1.39	72055.72
22	4.87	7.47	58.39	1.52	13.11	13.25	1.38	73041.72
23	5.50	5.35	66.94	1.60	13.30	13.38	1.33	73373.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.47	16.54	63.73	1.71	13.56	13.22	1.40	74555.54
最 大 值	22.63	42.52	74.57	5.57	15.31	13.83	1.50	78592.74
發生時間	11	17	3	11	2	1		4
最 小 值	3.06	3.05	51.47	0.32	10.98	12.63	1.31	69288.68
發生時間	2	2	12	2	11	16		11
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	0.03 %	0.02 %	-0.00 %		-0.04	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.51	3.89	104.43	0.42	16.15	11.28	1.44	64029.25
1	12.49	3.63	104.35	0.24	16.47	11.12	1.44	64937.38
2	14.52	3.14	105.06	0.42	17.15	11.13	1.43	64775.92
3	16.29	3.09	114.73	0.62	16.49	11.39	1.40	64601.65
4	16.30	3.69	105.69	0.62	16.83	10.94	1.40	67498.41
5	18.25	4.50	99.91	1.01	15.70	11.53	1.39	63451.37
6	20.18	10.53	98.68	1.30	15.31	11.37	1.38	64392.95
7	19.81	17.14	97.12	1.59	13.77	11.65	1.39	64622.90
8	17.76	18.38	98.50	1.71	13.75	11.73	1.41	61302.21
9	21.28	11.49	95.77	1.97	13.96	11.56	1.49	62600.79
10	23.05	11.79	101.66	2.44	13.80	11.52	1.47	61923.75
11	21.66	51.46	100.87	3.85	12.29	11.53	1.40	59972.36
12	21.04	3.47	104.31	3.33	13.53	11.57	1.41	59103.66
13	32.12	30.20	108.29	2.50	14.12	11.35	1.42	62998.74
14	25.93	7.45	115.91	1.88	14.79	11.39	1.41	64447.72
15	26.35	3.51	123.68	1.77	14.36	11.54	1.41	63354.96
16	24.74	3.08	118.84	1.39	14.80	11.51	1.44	63125.65
17	22.93	1.92	117.79	1.55	15.44	11.17	1.40	65729.04
18	19.62	1.90	124.63	1.54	14.19	11.61	1.39	62606.48
19	16.00	2.50	104.05	1.23	15.61	11.00	1.40	62960.68
20	23.60	3.07	105.79	1.43	15.78	10.86	1.40	63208.03
21	24.02	1.89	115.60	2.34	14.45	11.49	1.40	64214.54
22	22.43	11.34	100.70	2.52	14.28	11.31	1.40	62446.52
23	20.29	10.92	102.95	1.68	14.46	11.34	1.41	61320.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.63	9.33	107.05	1.64	14.89	11.37	1.41	63317.73
最 大 值	32.12	51.46	124.63	3.85	17.15	11.73	1.72	67498.41
發生時間	13	11	18	11	2	8		4
最 小 值	12.49	1.89	95.77	0.24	12.29	10.86	1.38	59103.66
發生時間	1	21	9	1	11	20		12
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.58 %	-3.06 %	0.07 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.86	12.13	62.35	2.56	14.10	11.62	1.40	87081.31
1	26.79	19.58	69.29	2.75	14.96	11.71	1.43	85273.66
2	15.00	5.62	66.00	1.32	15.07	11.91	1.43	83116.52
3	19.18	13.74	73.11	1.64	15.09	12.45	1.39	78518.34
4	22.02	3.92	58.58	1.92	15.99	11.06	1.38	87874.07
5	19.69	7.94	60.25	2.29	14.12	11.77	1.38	82481.20
6	15.02	9.64	78.52	1.75	14.72	12.48	1.39	76005.92
7	16.49	10.02	68.69	1.66	14.46	12.20	1.39	78346.37
8	11.61	17.72	78.09	2.28	13.83	12.62	1.41	73634.07
9	35.56	43.26	57.70	3.08	13.33	11.61	1.38	81154.07
10	42.58	64.12	53.17	3.93	12.38	11.12	1.40	74466.04
11	38.46	16.40	52.25	5.54	13.01	10.71	1.42	75710.02
12	29.46	17.75	58.58	2.68	13.99	10.99	1.38	77182.85
13	29.70	21.85	47.50	2.11	15.22	10.49	1.38	80100.89
14	49.01	9.65	51.80	5.19	14.74	10.35	1.41	80343.15
15	33.11	21.44	60.71	5.09	15.65	10.68	1.40	80617.67
16	39.08	8.66	67.46	3.00	13.74	11.45	1.38	78383.70
17	26.74	12.23	61.53	2.68	14.17	11.51	1.36	76810.34
18	27.02	11.19	58.45	2.72	13.82	11.58	1.36	78075.09
19	23.05	11.13	56.65	2.73	13.47	11.79	1.39	76352.16
20	28.83	6.14	58.00	3.43	13.85	11.36	1.38	80520.49
21	19.72	10.13	61.24	2.92	12.92	11.96	1.36	78588.98
22	19.31	10.64	63.37	2.88	13.56	11.97	1.33	76790.49
23	18.55	4.02	68.63	2.47	15.09	11.41	1.30	82920.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	26.08	15.37	62.16	2.86	14.22	11.53	1.38	79597.84
最 大 值	49.01	64.12	78.52	5.54	15.99	12.62	1.44	87874.07
發生時間	14	10	6	11	4	8		4
最 小 值	11.61	3.92	47.50	1.32	12.38	10.35	1.29	73634.07
發生時間	8	4	13	2	10	14		8
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.16 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	-2.14 %	-2.09 %	-0.34 %		-0.05	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %