P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.37	4.65	83.62	1.14	17.23	11.26	1.42	67037.12
1	15.14	24.61	76.15	1.85	16.07	11.24	1.42	68191.21
2	13.96	2.56	87.95	1.18	16.88	11.38	1.43	65835.72
3	12.89	3.17	91.06	0.94	17.20	11.15	1.45	67613.81
4	14.82	3.71	85.86	0.96	17.51	10.78	1.42	71075.43
5	14.73	3.06	82.52	1.04	16.76	10.57	1.42	67462.14
6	16.36	5.50	82.52	1.60	15.65	11.28	1.37	65083.27
7	19.06	19.57	80.91	1.69	16.14	11.26	1.37	64932.38
8	18.99	13.88	77.20	1.71	15.94	11.23	1.40	64320.89
9	13.96	8.80	80.99	1.55	16.09	11.53	1.39	64490.42
10	12.90	3.44	87.68	1.14	17.08	11.13	1.40	68529.66
11	14.21	4.82	90.37	1.17	17.24	11.33	1.38	66590.74
12	15.70	4.17	83.41	1.19	17.82	10.75	1.38	71051.57
13	15.31	18.94	74.41	1.56	17.26	10.90	1.38	69267.08
14	26.05	22.08	70.60	3.84	15.96	10.75	1.36	70633.50
15	9.59	8.67	74.66	2.29	16.88	10.90	1.34	68914.28
16	2.86	9.70	88.23	0.97	17.13	10.92	1.37	69654.74
17	5.48	3.97	96.33	1.15	17.09	11.05	1.38	69340.16
18	13.29	2.53	97.10	1.55	17.20	10.96	1.36	69935.01
19	16.40	22.37	83.29	2.00	16.28	11.14	1.38	69422.50
20	18.38	25.82	66.88	2.36	15.47	11.24	1.39	68907.37
21	16.33	16.71	73.08	2.01	16.57	10.95	1.39	69525.44
22	15.76	13.67	73.83	1.71	17.63	10.85	1.40	70380.21
23	18.74	5.30	89.32	1.28	18.17	10.65	1.39	72853.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.80	10.49	82.42	1.58	16.80	11.05	1.39	68377.02
最 大 值	26.05	25.82	97.10	3.84	18.17	11.53	1.48	72853.95
發生時間	14	20	18	14	23	9		23
最 小 值	2.86	2.53	66.88	0.94	15.47	10.57	1.32	64320.89
發生時間	16	18	20	3	20	5		8
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.09 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.09 %	-0.09 %		0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.24	6.58	93.01	0.30	16.32	11.25	1.34	61048.08
1	15.08	16.21	96.03	0.36	16.74	11.53	1.36	58233.80
2	12.93	4.47	83.02	0.18	16.38	10.96	1.37	60143.24
3	14.78	9.93	82.93	0.25	16.01	11.12	1.39	58142.58
4	13.67	4.30	90.30	0.17	16.65	11.44	1.43	57680.72
5	13.54	1.44	95.97	0.10	17.15	11.21	1.43	62112.32
6	14.90	2.85	76.06	0.12	16.93	10.94	1.42	63109.31
7	13.21	1.98	92.33	0.10	16.57	11.30	1.44	60308.06
8	12.85	2.01	93.30	0.13	16.53	11.02	1.43	59382.06
9	15.07	2.11	90.57	0.19	16.57	10.82	1.42	57002.32
10	14.32	12.24	85.08	0.30	16.26	10.72	1.44	58585.70
11	12.98	26.76	85.61	0.49	15.24	11.28	1.44	56006.51
12	15.26	2.88	86.89	0.30	16.75	10.79	1.44	59794.59
13	13.88	1.27	97.90	0.33	17.73	10.65	1.44	62734.52
14	17.52	2.08	84.62	0.44	18.43	10.15	1.43	64243.90
15	17.55	8.98	89.04	1.06	15.91	10.91	1.43	63055.29
16	13.12	20.79	85.18	0.93	14.76	11.21	1.42	58599.48
17	13.77	0.79	90.04	0.53	16.54	10.87	1.41	61403.93
18	12.00	0.85	102.77	0.14	18.01	10.66	1.39	63346.84
19	13.76	26.23	89.59	0.56	16.01	10.92	1.37	62567.29
20	13.99	21.76	90.00	0.96	16.08	10.76	1.38	60711.01
21	13.94	16.45	92.12	0.26	16.69	10.99	1.37	63379.97
22	13.32	5.47	91.05	0.20	16.97	11.09	1.38	61839.96
23	12.77	12.19	87.52	0.28	16.00	11.25	1.39	60364.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.06	8.78	89.62	0.36	16.55	10.99	1.41	60574.85
最 大 值	17.55	26.76	102.77	1.06	18.43	11.53	1.48	64243.90
發生時間	15	11	18	15	14	1		14
最 小 值	12.00	0.79	76.06	0.10	14.76	10.15	1.34	56006.51
發生時間	18	17	6	5	16	14		11
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.08 %	0.21 %	-0.15 %	-0.05 %		0.14	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.75	11.07	71.31	4.33	15.77	10.62	1.37	72759.73
1	15.00	35.79	77.92	3.04	17.98	10.69	1.34	77606.57
2	14.53	10.42	78.18	2.44	18.03	10.51	1.34	82848.36
3	13.91	24.95	63.49	2.13	18.21	10.09	1.34	78605.49
4	13.19	16.02	68.22	2.07	17.08	10.89	1.35	76197.07
5	13.61	27.86	77.66	2.32	17.59	10.72	1.35	82574.76
6	14.61	12.14	80.07	2.31	18.01	10.53	1.36	83395.53
7	14.47	8.87	80.85	2.39	18.28	10.60	1.35	81126.30
8	13.37	17.12	78.38	2.44	17.26	10.66	1.35	77377.17
9	15.53	18.90	86.93	2.61	18.20	10.85	1.34	79724.59
10	14.51	16.56	76.34	2.26	18.30	10.40	1.36	83194.70
11	14.23	29.00	65.84	2.41	17.59	10.08	1.35	74996.34
12	12.42	19.40	71.92	2.33	18.42	9.94	1.36	79425.69
13	19.61	36.60	67.33	3.02	18.21	9.78	1.34	81763.65
14	26.64	32.31	62.83	7.00	17.56	10.11	1.32	77273.55
15	15.36	14.76	61.57	3.99	16.83	10.24	1.33	75939.95
16	21.35	6.36	71.35	3.44	16.60	10.39	1.33	76587.38
17	15.19	1.49	71.89	2.70	17.84	10.28	1.32	76443.02
18	21.55	5.21	70.09	2.86	18.63	9.69	1.33	80068.62
19	14.97	22.83	76.42	2.67	17.56	10.49	1.33	78615.83
20	15.55	20.15	70.89	2.93	18.06	10.08	1.34	79155.69
21	13.30	14.76	73.15	2.81	19.93	9.55	1.34	88237.14
22	12.86	23.31	68.23	3.69	17.90	10.35	1.34	76569.94
23	14.10	31.85	70.22	2.45	17.64	10.33	1.35	78354.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.57	19.07	72.55	2.94	17.81	10.33	1.34	79118.39
最 大 值	26.64	36.60	86.93	7.00	19.93	10.89	1.38	88237.14
發生時間	14	13	9	14	21	4		21
最 小 值	12.42	1.49	61.57	2.07	15.77	9.55	1.31	72759.73
發生時間	12	17	15	4	0	21		0
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.08 %	-0.11 %		0.22	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %