P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月15日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.71	7.20	57.85	0.35	18.66	11.66	1.57	81982.17
1	10.57	4.04	62.11	0.38	19.71	11.29	1.57	84504.92
2	11.93	4.85	54.97	0.63	17.67	11.60	1.57	83050.15
3	13.75	7.66	58.27	0.53	17.98	11.43	1.55	84644.88
4	14.90	5.34	55.32	0.84	17.50	11.66	1.55	82626.23
5	11.49	4.48	54.19	0.65	18.10	11.40	1.54	81981.45
6	14.43	10.38	46.00	0.55	18.55	11.24	1.53	85115.96
7	14.80	7.23	48.44	0.75	19.30	11.08	1.55	86171.06
8	7.25	6.29	48.43	0.53	19.02	11.20	1.56	85382.90
9	13.09	6.20	50.22	1.15	16.89	12.22	1.56	80887.19
10	11.02	6.35	47.47	0.74	17.56	11.90	1.52	83087.74
11	10.80	2.65	47.98	0.76	17.53	11.81	1.54	84213.37
12	12.41	5.77	46.94	2.01	16.67	12.06	1.57	82199.01
13	9.02	2.37	51.14	1.03	18.17	11.88	1.57	82589.54
14	10.59	2.19	59.26	0.36	18.69	12.21	1.57	79225.13
15	10.85	2.15	50.50	0.83	18.29	11.37	1.57	87152.44
16	11.70	12.93	48.03	1.67	16.20	11.82	1.57	83429.15
17	11.73	8.39	44.02	1.16	17.68	11.30	1.57	81494.58
18	14.94	3.79	52.02	1.07	17.83	11.53	1.57	79088.11
19	16.07	11.44	51.10	1.42	17.16	11.44	1.56	81771.57
20	16.35	1.98	46.63	1.22	17.58	11.12	1.57	82018.17
21	11.76	5.17	58.20	0.46	17.63	11.59	1.57	81884.81
22	14.98	8.39	50.17	0.77	17.42	11.54	1.56	83797.25
23	11.67	9.68	49.37	0.76	16.73	11.76	1.56	82395.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.37	6.12	51.61	0.86	17.86	11.59	1.56	82945.57
最 大 值	16.35	12.93	62.11	2.01	19.71	12.22	1.57	87152.44
發生時間	20	16	1	12	1	9		15
最 小 值	7.25	1.98	44.02	0.35	16.20	11.08	1.51	79088.11
發生時間	8	20	17	0	16	7		18
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.51 %	0.32 %	-0.27 %	0.13 %		-0.06	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月15日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.92	1.84	66.98	0.13	18.89	10.93	1.47	83525.63
1	13.19	5.06	50.57	0.18	19.97	10.76	1.49	84459.18
2	14.71	7.41	47.17	0.22	18.58	10.44	1.48	85988.44
3	13.85	7.62	54.48	0.40	17.95	11.16	1.45	78243.53
4	11.63	1.87	48.92	0.19	18.88	10.57	1.45	84325.64
5	14.53	7.76	61.49	0.41	18.51	10.35	1.46	89314.96
6	13.23	10.69	58.66	3.37	19.29	10.07	1.44	87289.31
7	4.94	2.98	48.26	0.33	18.14	11.00	1.43	77939.13
8	7.96	14.87	36.70	0.16	20.07	9.85	1.45	83570.61
9	13.94	8.27	43.45	0.19	19.54	10.14	1.45	84081.32
10	13.61	8.57	43.83	0.10	19.61	10.03	1.45	85828.62
11	12.57	1.30	54.68	0.25	17.93	10.61	1.46	85314.52
12	12.56	12.20	55.82	0.50	16.48	11.16	1.45	81115.21
13	11.88	26.52	52.63	0.50	18.19	10.77	1.46	80492.34
14	14.91	6.06	51.97	1.94	18.69	10.72	1.45	82184.79
15	8.51	3.20	50.47	0.19	18.85	10.40	1.45	86398.72
16	12.44	0.96	47.18	0.40	16.80	10.83	1.45	83511.33
17	11.73	1.11	46.01	0.43	16.93	10.83	1.45	82666.04
18	14.33	12.79	52.37	0.80	18.32	10.62	1.46	85781.25
19	13.85	1.75	54.67	0.11	19.45	10.54	1.45	85793.85
20	15.47	4.87	59.99	0.22	18.09	10.60	1.45	87064.83
21	15.48	8.30	60.79	0.48	16.59	11.15	1.45	85163.15
22	12.28	4.29	54.83	0.31	17.70	10.81	1.45	84526.14
23	12.31	11.41	61.10	0.13	17.64	10.91	1.46	86376.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.53	7.15	52.63	0.50	18.38	10.64	1.45	84206.44
最 大 值	15.48	26.52	66.98	3.37	20.07	11.16	1.49	89314.96
發生時間	21	13	0	6	8	3		5
最 小 值	4.94	0.96	36.70	0.10	16.48	9.85	1.42	77939.13
發生時間	7	16	8	10	12	8		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.09 %		-0.23	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.58 %	1.25 %	0.28 %	0.79 %		-0.02	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月15日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.37	6.84	54.34	1.30	16.44	10.59	1.54	72673.77
1	14.92	10.84	56.42	1.41	18.08	10.16	1.56	72527.47
2	13.80	11.37	50.40	2.13	14.87	10.32	1.57	70516.37
3	12.80	5.50	47.60	1.92	15.28	10.50	1.56	71317.95
4	13.93	14.33	51.74	1.68	16.78	10.18	1.58	71664.92
5	13.25	7.32	50.33	1.72	16.15	10.51	1.57	70185.05
6	12.77	6.71	45.67	1.35	16.64	10.38	1.59	69081.16
7	15.81	3.01	57.12	1.99	17.17	10.62	1.56	66577.66
8	6.08	5.98	52.83	1.18	17.14	10.39	1.57	69500.01
9	15.12	1.95	52.79	1.24	17.72	10.05	1.59	73004.06
10	14.01	7.76	46.00	1.04	18.01	10.01	1.62	76539.07
11	14.26	12.36	49.58	1.28	16.53	10.13	1.57	77058.64
12	15.24	2.66	55.02	1.59	17.44	10.11	1.60	74922.82
13	11.37	2.81	47.06	0.90	18.14	10.03	1.62	72623.03
14	14.35	9.26	44.99	1.12	16.76	10.17	1.62	75185.56
15	13.71	4.20	51.40	2.24	14.54	10.76	1.63	73821.40
16	14.14	1.96	51.16	1.52	16.45	10.05	1.62	74558.97
17	12.38	4.19	51.99	1.59	15.38	10.32	1.61	72125.39
18	14.69	1.96	50.33	1.48	17.02	9.92	1.59	73857.03
19	13.55	6.23	47.45	1.70	15.49	10.37	1.57	71423.18
20	15.06	2.66	48.88	1.66	16.19	10.49	1.61	71878.47
21	14.18	4.85	50.09	1.40	16.25	10.27	1.62	75725.36
22	12.32	6.56	52.66	1.35	15.96	11.05	1.63	67876.84
23	13.30	10.00	52.70	1.63	15.43	10.73	1.63	68997.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.43	6.30	50.77	1.52	16.49	10.34	1.59	72235.08
最 大 值	15.81	14.33	57.12	2.24	18.14	11.05	1.65	77058.64
發生時間	7	4	7	15	13	22		11
最 小 值	6.08	1.95	44.99	0.90	14.54	9.92	1.54	66577.66
發生時間	8	9	14	13	15	18		7
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.09 %	0.00 %		-0.31	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.03 %	-0.19 %	0.04 %		0.14	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								