P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.58	7.22	58.73	1.11	16.24	12.46	1.33	61612.44
1	14.54	11.96	51.95	0.96	16.90	12.27	1.33	63336.61
2	15.56	4.00	50.41	0.88	17.73	11.16	1.36	70513.69
3	14.94	8.06	45.48	1.05	17.13	11.24	1.38	70585.10
4	15.37	40.36	43.52	1.50	15.99	11.46	1.39	69352.06
5	13.36	24.10	44.98	1.72	14.93	11.75	1.38	68625.47
6	11.95	11.06	42.41	0.95	16.33	11.47	1.38	70903.86
7	14.94	15.26	45.40	0.63	17.38	11.39	1.38	69269.55
8	11.73	4.56	45.54	0.63	17.33	11.14	1.43	71235.75
9	15.28	10.59	46.59	0.72	18.01	10.87	1.41	72022.15
10	14.48	11.47	49.40	0.92	16.83	11.26	1.42	70216.24
11	15.50	3.51	55.50	0.60	17.93	10.80	1.42	71341.58
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.44	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.44	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.44	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.40	維護
16	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.39	維護
17	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.40	維護
18	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.39	維護
19	16.80	62.12	48.25	1.23	17.04	11.31	1.39	68694.71
20	14.80	19.60	45.48	1.13	16.29	11.44	1.45	66514.22
21	14.00	11.93	41.64	1.31	15.65	11.61	1.45	67302.95
22	15.95	7.44	47.18	1.27	16.31	11.47	1.46	68316.95
23	15.66	11.96	52.98	1.22	16.30	11.52	1.46	69011.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	24	17
平 均 值	14.67	15.60	47.97	1.05	16.72	11.45	1.40	68756.17
最 大 值	16.80	62.12	58.73	1.72	18.01	12.46	1.47	72022.15
發生時間	19	19	0	5	9	0		9
最 小 值	11.73	3.51	41.64	0.60	14.93	10.80	1.33	61612.44
發生時間	8	11	21	11	5	11		0
零點偏移	-0.04 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	0.07 %	0.06 %	0.08 %		0.10	0.05	0.40 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	100.00 %	70.83 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.24	2.40	53.04	0.13	19.36	10.69	1.46	59270.59
1	14.57	2.68	53.11	0.17	18.64	10.67	1.45	60878.40
2	14.37	3.07	55.88	0.12	17.39	11.01	1.45	59676.18
3	12.61	28.89	57.65	0.57	15.03	11.45	1.46	57486.12
4	15.72	17.39	65.13	0.54	15.80	11.17	1.50	59619.62
5	14.62	7.67	57.85	0.47	16.40	11.02	1.51	59819.50
6	14.65	18.52	68.13	0.68	15.57	11.07	1.49	60240.02
7	12.78	2.56	63.00	0.21	17.75	10.64	1.49	61938.86
8	15.18	4.47	56.27	0.57	15.60	11.25	1.50	58554.13
9	14.76	4.27	58.90	0.54	16.65	11.11	1.47	59229.45
10	14.38	13.69	58.38	0.63	16.49	11.11	1.49	58925.32
11	14.53	24.19	57.76	0.58	18.09	10.39	1.50	62398.40
12	15.22	7.14	60.39	1.00	15.98	10.98	1.45	60680.65
13	14.93	8.54	62.06	0.40	18.12	10.83	1.45	59901.49
14	15.49	9.97	73.15	0.93	17.17	10.62	1.47	62410.06
15	15.44	13.65	63.21	0.88	16.47	10.98	1.49	59352.93
16	14.44	2.40	58.71	0.31	18.39	10.66	1.49	60191.93
17	16.24	7.67	54.10	0.41	17.80	10.54	1.49	61651.59
18	14.83	7.13	54.32	0.29	17.27	10.82	1.48	60575.66
19	15.70	29.34	80.98	0.93	15.23	11.24	1.45	58859.92
20	15.13	18.06	71.95	0.83	14.80	11.21	1.45	59005.57
21	14.15	6.42	71.94	0.84	14.27	11.68	1.47	56383.14
22	15.89	4.74	55.15	0.63	16.69	10.88	1.48	60458.75
23	15.04	3.19	69.89	0.34	16.53	11.08	1.51	59228.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.70	10.34	61.71	0.54	16.73	10.96	1.48	59864.03
最 大 值	16.24	29.34	80.98	1.00	19.36	11.68	1.52	62410.06
發生時間	17	19	19	12	0	21		14
最 小 值	12.24	2.40	53.04	0.12	14.27	10.39	1.43	56383.14
發生時間	0	0	0	2	21	11		21
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	-0.22 %
全幅偏移	-0.44 %	0.13 %	0.21 %	0.42 %		-0.00	-0.00	-0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.18	4.49	41.35	1.60	18.25	10.17	1.40	74529.12
1	15.04	11.89	39.13	1.75	17.93	10.02	1.39	76199.07
2	14.44	21.63	40.56	2.21	15.84	10.27	1.39	72754.85
3	14.69	6.29	44.38	2.23	15.82	10.48	1.40	73954.53
4	14.55	47.10	42.03	3.15	14.28	10.55	1.38	69751.95
5	15.81	37.58	34.48	2.65	14.76	10.04	1.37	68791.16
6	14.40	27.01	32.04	2.06	16.76	9.49	1.37	73885.06
7	18.53	59.72	31.37	2.41	17.25	9.21	1.38	74724.85
8	12.48	58.59	31.07	2.17	15.80	9.95	1.43	68587.72
9	15.04	19.22	33.24	2.11	16.00	10.30	1.42	67249.92
10	15.04	21.07	34.24	1.78	17.40	9.61	1.44	71713.53
11	14.42	7.07	38.34	1.73	18.20	9.56	1.45	71497.85
12	14.93	35.57	34.54	2.07	16.75	9.55	1.42	69129.72
13	15.43	18.48	32.58	2.62	16.34	10.10	1.42	66574.13
14	15.10	22.45	29.17	2.90	17.37	9.72	1.42	69831.72
15	14.63	55.16	35.32	3.21	16.09	9.93	1.41	66377.34
16	15.08	34.33	33.07	2.30	15.77	10.25	1.41	62672.48
17	14.57	18.46	36.41	1.85	17.06	9.78	1.41	66526.26
18	15.45	10.21	43.39	2.36	16.40	9.53	1.41	67940.25
19	15.52	16.70	47.18	2.85	15.87	9.32	1.40	68580.63
20	14.95	30.28	44.19	3.30	14.58	9.44	1.41	67049.69
21	14.72	25.74	39.88	2.93	14.08	9.39	1.41	67529.57
22	15.87	80.41	32.45	3.31	14.04	9.52	1.42	66175.61
23	14.33	20.63	31.97	2.57	14.18	10.22	1.42	66882.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.97	28.75	36.77	2.42	16.12	9.85	1.41	69537.88
最 大 值	18.53	80.41	47.18	3.31	18.25	10.55	1.47	76199.07
發生時間	7	22	19	22	0	4		1
最 小 值	12.48	4.49	29.17	1.60	14.04	9.21	1.36	62672.48
發生時間	8	0	14	0	22	7		16
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.06 %	-0.05 %	-0.00 %	0.14 %		0.16	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %