P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.28	4.00	123.29	1.85	15.89	12.78	1.31	61755.79
1	14.97	5.56	126.16	1.38	18.09	12.13	1.30	64793.84
2	16.45	5.34	109.10	2.24	16.10	12.64	1.33	62118.16
3	15.98	4.56	101.30	2.14	16.88	12.11	1.35	63732.27
4	17.30	4.36	80.96	2.44	16.67	11.41	1.37	68651.29
5	13.57	4.20	93.86	2.08	15.81	12.50	1.37	61328.80
6	19.56	5.26	75.56	2.55	16.13	11.41	1.35	68850.26
7	18.65	4.16	88.90	1.88	16.98	11.40	1.35	67953.52
8	15.30	4.36	79.39	2.37	15.26	11.80	1.33	65738.59
9	17.17	6.17	93.70	1.67	16.46	11.50	1.34	66984.69
10	18.52	6.85	92.80	2.29	14.79	11.65	1.36	67155.57
11	17.75	5.38	92.49	2.21	15.85	11.69	1.35	66305.54
12	17.84	4.23	95.60	2.09	15.81	11.64	1.38	66710.13
13	16.02	9.29	85.77	2.15	15.17	11.69	1.37	67142.07
14	16.69	8.32	84.57	1.95	15.21	11.65	1.33	66875.11
15	27.13	10.72	77.65	1.95	15.35	11.64	1.34	67300.88
16	19.85	4.62	100.54	1.87	15.09	12.23	1.37	62907.85
17	17.40	4.19	100.99	2.76	14.39	12.55	1.41	61233.93
18	15.67	2.57	102.75	1.24	16.83	12.15	1.40	62446.51
19	17.10	4.19	87.09	1.65	16.08	11.57	1.35	66574.55
20	15.82	4.41	91.02	1.70	15.84	12.22	1.35	62661.98
21	14.83	6.55	74.02	1.59	16.10	12.33	1.39	63865.61
22	16.74	6.83	89.59	1.50	16.66	12.41	1.36	62255.73
23	14.95	4.95	110.66	1.28	16.33	12.65	1.37	60698.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.06	5.46	94.07	1.95	15.99	11.99	1.35	64835.04
最 大 值	27.13	10.72	126.16	2.76	18.09	12.78	1.41	68850.26
發生時間	15	15	1	17	1	0		6
最 小 值	13.57	2.57	74.02	1.24	14.39	11.40	1.29	60698.28
發生時間	5	18	21	18	17	7		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.12 %	0.06 %	-0.03 %		-0.00	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.11	3.83	54.10	0.68	18.71	10.38	1.39	62406.47
1	15.49	2.85	60.27	0.15	20.21	11.07	1.38	58581.76
2	15.46	4.31	60.26	0.12	19.98	10.80	1.38	61226.67
3	12.82	3.93	64.64	0.17	18.67	11.48	1.38	56126.53
4	16.23	5.08	49.44	0.48	20.08	9.62	1.38	68491.37
5	17.23	9.95	56.42	0.40	17.60	11.25	1.40	59680.84
6	19.62	22.53	57.88	0.57	17.40	11.13	1.44	59347.70
7	18.68	34.76	55.44	0.28	19.97	10.09	1.42	62880.28
8	16.62	55.58	49.62	0.26	18.77	10.09	1.39	61520.96
9	16.20	9.31	58.95	0.39	17.30	10.25	1.39	60727.73
10	16.03	2.85	60.42	1.42	16.34	10.45	1.42	58983.36
11	17.78	15.07	53.43	1.50	17.20	10.13	1.39	59545.08
12	19.65	13.38	53.84	1.34	17.41	10.10	1.42	60001.17
13	20.14	19.95	57.54	1.14	17.16	10.06	1.44	59886.24
14	18.47	28.16	52.39	1.48	15.82	10.55	1.40	57628.12
15	18.63	33.47	42.34	1.06	17.04	10.33	1.38	59619.08
16	30.72	20.00	63.17	5.78	16.09	10.78	1.40	62497.86
17	16.07	5.94	70.27	2.03	15.88	11.66	1.43	59839.96
18	14.80	17.22	58.46	0.16	17.56	11.42	1.39	56929.57
19	15.79	4.15	61.51	0.18	18.21	11.24	1.37	56936.98
20	16.27	29.35	57.10	0.15	18.86	10.59	1.38	61344.97
21	16.74	25.33	61.04	0.60	17.21	10.88	1.42	60024.62
22	16.84	22.91	52.90	0.30	18.42	10.48	1.43	58908.85
23	20.29	9.33	67.18	0.52	17.52	10.97	1.43	60986.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.70	16.63	57.44	0.88	17.89	10.66	1.40	60171.77
最 大 值	30.72	55.58	70.27	5.78	20.21	11.66	1.45	68491.37
發生時間	16	8	17	16	1	17		4
最 小 值	12.82	2.85	42.34	0.12	15.82	9.62	1.36	56126.53
發生時間	3	1	15	2	14	4		3
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	-0.05 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	-0.12 %	0.08 %	0.04 %	0.04 %		0.27	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.89	4.71	65.71	2.74	16.00	11.35	1.31	72321.58
1	14.69	6.51	75.33	2.82	17.58	12.24	1.31	66292.83
2	15.22	41.21	74.29	2.90	17.88	11.54	1.34	66382.23
3	15.63	9.37	43.50	2.58	18.01	10.01	1.32	80531.16
4	15.21	4.62	63.68	2.43	17.57	11.03	1.32	74372.79
5	16.57	4.05	63.03	2.92	18.97	9.47	1.31	86633.26
6	18.08	5.81	52.54	2.75	16.49	10.71	1.30	83075.38
7	22.27	4.56	56.56	3.51	15.72	11.17	1.30	80005.64
8	17.54	6.15	53.43	2.73	16.05	11.08	1.34	74930.44
9	19.19	3.74	55.75	2.99	15.74	10.89	1.36	73503.60
10	29.11	18.85	57.55	3.87	15.18	10.80	1.38	73617.43
11	19.13	8.80	61.15	3.40	14.57	11.03	1.38	72046.71
12	16.02	2.99	60.00	2.63	16.68	10.59	1.38	73539.25
13	16.45	4.50	55.24	2.75	16.78	10.10	1.37	74959.51
14	15.96	5.97	56.58	2.85	15.65	10.42	1.38	73117.64
15	17.15	10.09	57.83	3.05	14.72	10.80	1.38	71792.87
16	16.07	11.20	70.56	3.43	14.44	11.10	1.37	74255.01
17	16.91	4.16	64.92	3.06	14.92	11.14	1.36	75427.67
18	16.07	9.70	63.31	2.54	17.17	10.83	1.35	75749.73
19	16.10	4.85	59.20	2.39	18.36	10.33	1.36	81670.53
20	16.16	4.31	64.37	2.88	18.56	10.76	1.38	82664.60
21	15.66	7.08	64.73	2.30	17.03	11.36	1.38	76382.58
22	15.51	6.83	65.12	2.45	16.06	11.49	1.35	75560.72
23	16.51	5.32	61.17	2.41	17.32	10.96	1.32	77380.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.17	8.14	61.06	2.85	16.56	10.88	1.35	75675.57
最 大 值	29.11	41.21	75.33	3.87	18.97	12.24	1.39	86633.26
發生時間	10	2	1	10	5	1		5
最 小 值	14.69	2.99	43.50	2.30	14.44	9.47	1.30	66292.83
發生時間	1	12	3	21	16	5		1
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.43 %	0.16 %	0.03 %	0.02 %		0.00	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %