P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月08日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 15.59 | 3.18 | 99.80 | 0.90 | 17.78 | 11.39 | 1.44 | 68977.30 |
| 1 | 14.79 | 4.19 | 92.88 | 0.80 | 18.06 | 11.80 | 1.43 | 65688.43 |
| 2 | 18.53 | 4.52 | 95.08 | 1.38 | 17.68 | 11.58 | 1.42 | 67870.81 |
| 3 | 25.59 | 36.95 | 92.51 | 3.50 | 16.97 | 11.00 | 1.41 | 72519.80 |
| 4 | 20.91 | 14.54 | 81.54 | 2.61 | 15.58 | 11.27 | 1.41 | 71912.46 |
| 5 | 25.98 | 14.30 | 72.82 | 2.85 | 14.88 | 11.83 | 1.41 | 68205.30 |
| 6 | 18.60 | 6.81 | 76.90 | 1.27 | 16.93 | 11.48 | 1.38 | 69917.86 |
| 7 | 16.74 | 11.53 | 82.86 | 1.24 | 17.42 | 11.08 | 1.38 | 72167.81 |
| 8 | 15.04 | 2.84 | 131.08 | 0.43 | 18.38 | 11.70 | 1.39 | 66563.79 |
| 9 | 15.86 | 3.48 | 111.17 | 1.00 | 18.26 | 10.93 | 1.40 | 71903.84 |
| 10 | 17.88 | 17.12 | 76.21 | 1.64 | 16.84 | 11.02 | 1.40 | 72639.70 |
| 11 | 18.01 | 12.19 | 82.97 | 1.61 | 16.74 | 11.19 | 1.36 | 71276.36 |
| 12 | 16.31 | 4.33 | 87.09 | 2.45 | 16.75 | 11.33 | 1.37 | 69455.49 |
| 13 | 19.40 | 10.45 | 82.76 | 2.27 | 16.39 | 11.32 | 1.41 | 69336.96 |
| 14 | 28.93 | 5.52 | 98.35 | 2.75 | 16.47 | 11.13 | 1.42 | 70614.02 |
| 15 | 19.34 | 6.09 | 101.28 | 2.02 | 16.27 | 11.68 | 1.41 | 67583.27 |
| 16 | 16.99 | 7.44 | 92.54 | 1.90 | 15.62 | 11.81 | 1.39 | 66199.63 |
| 17 | 16.97 | 9.93 | 83.86 | 1.87 | 14.80 | 12.29 | 1.36 | 63386.48 |
| 18 | 17.24 | 11.51 | 80.01 | 1.40 | 17.27 | 11.47 | 1.36 | 68586.82 |
| 19 | 15.75 | 4.11 | 82.73 | 1.19 | 16.64 | 11.77 | 1.38 | 67325.53 |
| 20 | 15.29 | 7.49 | 72.15 | 1.18 | 16.77 | 11.48 | 1.40 | 68512.21 |
| 21 | 19.17 | 10.28 | 72.43 | 1.41 | 16.32 | 11.61 | 1.41 | 68022.92 |
| 22 | 20.09 | 16.65 | 77.06 | 1.75 | 16.21 | 11.50 | 1.41 | 68873.97 |
| 23 | 15.88 | 3.99 | 79.35 | 1.21 | 16.26 | 11.60 | 1.41 | 67596.18 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 18.54 | 9.56 | 87.73 | 1.69 | 16.72 | 11.47 | 1.40 | 68964.04 |
| 最 大 值 | 28.93 | 36.95 | 131.08 | 3.50 | 18.38 | 12.29 | 1.46 | 72639.70 |
| 發生時間 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 17 |  | 10 |
| 最 小 值 | 14.79 | 2.84 | 72.15 | 0.43 | 14.80 | 10.93 | 1.35 | 63386.48 |
| 發生時間 | 1 | 8 | 20 | 8 | 17 | 9 |  | 17 |
| 零點偏移 | -0.00 % | -0.01 % | -0.04 % | -0.00 % |  | 0.01 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.24 % | -0.02 % | 0.02 % | -0.08 % |  | 0.16 | -0.00 | 0.38 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月08日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.00 | 2.17 | 76.93 | 0.12 | 19.05 | 10.84 | 1.38 | 58581.41 |
| 1 | 14.93 | 2.23 | 72.56 | 0.15 | 21.06 | 10.45 | 1.39 | 63199.50 |
| 2 | 14.60 | 2.80 | 62.40 | 0.13 | 19.92 | 9.96 | 1.38 | 67274.47 |
| 3 | 16.48 | 13.91 | 64.42 | 0.43 | 18.11 | 10.34 | 1.38 | 65639.47 |
| 4 | 18.58 | 27.54 | 88.35 | 3.74 | 15.40 | 10.70 | 1.38 | 64118.63 |
| 5 | 15.33 | 11.71 | 61.95 | 0.78 | 16.48 | 11.10 | 1.38 | 58731.72 |
| 6 | 15.64 | 2.77 | 71.45 | 0.50 | 19.38 | 9.74 | 1.38 | 65485.28 |
| 7 | 18.79 | 1.91 | 70.25 | 0.81 | 17.72 | 10.54 | 1.38 | 65203.28 |
| 8 | 16.68 | 9.98 | 77.44 | 0.37 | 19.84 | 10.21 | 1.41 | 65504.46 |
| 9 | 14.71 | 9.94 | 69.72 | 0.13 | 19.97 | 10.07 | 1.44 | 60265.91 |
| 10 | 15.84 | 5.49 | 82.76 | 0.27 | 18.05 | 10.08 | 1.40 | 66139.26 |
| 11 | 14.77 | 2.77 | 61.54 | 0.97 | 17.94 | 10.15 | 1.38 | 63661.63 |
| 12 | 16.18 | 3.37 | 75.54 | 0.98 | 17.28 | 10.57 | 1.40 | 60940.64 |
| 13 | 17.52 | 3.80 | 76.91 | 0.98 | 17.66 | 10.35 | 1.41 | 60849.50 |
| 14 | 15.13 | 36.26 | 58.24 | 1.11 | 16.53 | 11.02 | 1.42 | 59841.85 |
| 15 | 17.36 | 20.01 | 79.82 | 1.39 | 18.56 | 9.91 | 1.42 | 59810.21 |
| 16 | 19.56 | 9.05 | 61.11 | 2.69 | 16.82 | 10.03 | 1.39 | 61610.10 |
| 17 | 18.27 | 8.33 | 76.16 | 1.16 | 16.02 | 11.15 | 1.38 | 60513.53 |
| 18 | 14.71 | 16.43 | 53.30 | 1.94 | 16.56 | 10.57 | 1.38 | 59492.13 |
| 19 | 14.05 | 28.62 | 75.56 | 0.61 | 17.46 | 10.47 | 1.38 | 61798.00 |
| 20 | 14.59 | 4.95 | 56.65 | 0.71 | 17.97 | 10.36 | 1.40 | 60963.96 |
| 21 | 13.56 | 8.75 | 62.24 | 0.51 | 18.46 | 10.07 | 1.41 | 59633.28 |
| 22 | 14.14 | 9.85 | 57.60 | 0.92 | 17.61 | 10.13 | 1.41 | 61123.93 |
| 23 | 14.52 | 3.74 | 72.81 | 0.43 | 18.91 | 10.39 | 1.41 | 59144.49 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 15.83 | 10.27 | 69.40 | 0.91 | 18.03 | 10.38 | 1.39 | 62063.61 |
| 最 大 值 | 19.56 | 36.26 | 88.35 | 3.74 | 21.06 | 11.15 | 1.45 | 67274.47 |
| 發生時間 | 16 | 14 | 4 | 4 | 1 | 17 | | 2 |
| 最 小 值 | 13.56 | 1.91 | 53.30 | 0.12 | 15.40 | 9.74 | 1.36 | 58581.41 |
| 發生時間 | 21 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | | 0 |
| 零點偏移 | -0.01 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.01 % | | 0.02 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.63 % | 0.01 % | -0.10 % | -0.19 % | | 0.24 | -0.06 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月08日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.06 | 2.35 | 78.43 | 2.59 | 17.73 | 10.24 | 1.30 | 78045.56 |
| 1 | 15.09 | 6.71 | 42.99 | 3.14 | 17.11 | 10.39 | 1.29 | 77032.90 |
| 2 | 14.29 | 4.87 | 49.83 | 2.99 | 17.14 | 9.97 | 1.28 | 77391.60 |
| 3 | 15.59 | 4.61 | 63.23 | 3.20 | 16.23 | 10.06 | 1.29 | 76618.20 |
| 4 | 15.73 | 18.40 | 63.91 | 5.01 | 13.03 | 10.90 | 1.30 | 75615.52 |
| 5 | 17.94 | 26.40 | 76.15 | 6.07 | 14.05 | 10.57 | 1.30 | 76218.26 |
| 6 | 15.42 | 4.34 | 53.61 | 3.39 | 16.78 | 9.88 | 1.30 | 79928.83 |
| 7 | 14.55 | 11.12 | 52.45 | 3.30 | 15.21 | 10.27 | 1.29 | 76059.22 |
| 8 | 16.53 | 5.25 | 64.76 | 3.43 | 15.19 | 10.44 | 1.33 | 76219.75 |
| 9 | 15.72 | 4.81 | 55.11 | 2.68 | 16.78 | 10.03 | 1.37 | 80268.29 |
| 10 | 14.95 | 7.02 | 65.81 | 3.11 | 15.44 | 10.60 | 1.32 | 77812.31 |
| 11 | 17.32 | 5.02 | 69.95 | 3.19 | 16.47 | 10.35 | 1.34 | 78412.36 |
| 12 | 21.59 | 9.23 | 47.26 | 3.29 | 16.00 | 10.48 | 1.34 | 77617.37 |
| 13 | 13.92 | 7.13 | 56.07 | 2.98 | 15.33 | 10.51 | 1.35 | 75062.00 |
| 14 | 11.77 | 16.82 | 70.47 | 3.01 | 14.71 | 10.78 | 1.33 | 72343.31 |
| 15 | 13.69 | 11.40 | 53.15 | 2.94 | 15.27 | 10.63 | 1.33 | 73569.75 |
| 16 | 13.03 | 7.09 | 52.95 | 2.86 | 16.17 | 10.32 | 1.33 | 76902.95 |
| 17 | 11.72 | 4.40 | 69.65 | 2.76 | 16.03 | 10.50 | 1.33 | 75871.93 |
| 18 | 20.13 | 8.43 | 50.75 | 3.68 | 16.51 | 10.18 | 1.31 | 78982.19 |
| 19 | 29.94 | 6.46 | 67.29 | 4.35 | 15.85 | 10.72 | 1.31 | 75972.03 |
| 20 | 15.80 | 3.75 | 86.43 | 2.70 | 16.95 | 10.80 | 1.32 | 77361.30 |
| 21 | 16.09 | 3.57 | 66.00 | 2.69 | 15.75 | 11.25 | 1.33 | 77293.74 |
| 22 | 14.59 | 4.20 | 58.95 | 2.53 | 16.14 | 10.74 | 1.33 | 77269.60 |
| 23 | 14.28 | 1.72 | 88.95 | 2.80 | 16.25 | 10.69 | 1.33 | 76566.01 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 15.99 | 7.71 | 62.67 | 3.28 | 15.92 | 10.47 | 1.32 | 76851.46 |
| 最 大 值 | 29.94 | 26.40 | 88.95 | 6.07 | 17.73 | 11.25 | 1.38 | 80268.29 |
| 發生時間 | 19 | 5 | 23 | 5 | 0 | 21 | | 9 |
| 最 小 值 | 11.72 | 1.72 | 42.99 | 2.53 | 13.03 | 9.88 | 1.28 | 72343.31 |
| 發生時間 | 17 | 23 | 1 | 22 | 4 | 6 | | 14 |
| 零點偏移 | -0.05 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | | 0.06 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.02 % | 0.06 % | 0.03 % | 0.15 % | | 0.40 | 0.02 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |