P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.82	3.15	88.21	2.18	12.71	14.55	1.28	65049.95
1	3.82	2.49	80.86	0.90	14.06	13.88	1.29	71598.16
2	3.53	2.66	81.69	0.73	14.14	13.89	1.33	71487.66
3	4.50	12.47	62.32	0.94	14.03	13.45	1.34	75339.66
4	5.20	13.48	59.78	0.82	14.21	13.25	1.28	77353.42
5	6.67	27.22	61.87	1.55	13.13	13.68	1.32	73011.39
6	6.97	51.49	51.27	1.17	13.90	13.15	1.33	76076.07
7	15.00	7.68	53.88	2.31	13.30	13.74	1.36	73559.15
8	14.74	7.38	58.96	2.19	13.21	13.31	1.38	77292.05
9	9.34	19.83	74.43	1.94	13.03	13.67	1.33	84069.09
10	6.04	4.76	94.27	1.67	13.01	13.96	1.33	71491.96
11	6.55	15.18	81.73	2.58	11.72	14.25	1.32	69682.12
12	5.70	12.24	70.96	2.16	12.28	13.97	1.32	71652.18
13	5.23	17.52	59.77	2.51	11.64	14.05	1.35	71280.07
14	18.65	47.08	63.82	3.36	11.36	14.25	1.30	69803.12
15	34.44	44.44	61.91	6.54	10.23	14.25	1.35	70070.07
16	12.59	7.38	52.13	3.16	11.23	14.46	1.38	66947.07
17	6.93	26.17	69.13	3.79	10.66	15.17	1.40	59569.54
18	4.97	33.98	69.79	4.30	9.66	15.42	1.37	59242.50
19	6.45	5.64	81.09	3.10	11.67	14.82	1.45	62708.27
20	4.39	8.41	92.75	2.31	12.12	14.65	1.38	65051.54
21	7.17	5.18	91.07	3.50	10.87	15.03	1.39	62752.42
22	7.57	4.89	61.91	2.26	12.53	13.86	1.33	72651.93
23	7.32	3.94	84.62	2.55	12.22	14.73	1.32	63645.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.77	16.03	71.18	2.44	12.37	14.14	1.34	70057.72
最 大 值	34.44	51.49	94.27	6.54	14.21	15.42	1.59	84069.09
發生時間	15	6	10	15	4	18		9
最 小 值	3.53	2.49	51.27	0.73	9.66	13.15	1.21	59242.50
發生時間	2	1	6	2	18	6		18
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.05 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.15 %	-0.02 %		0.10	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.83	13.60	76.14	0.14	20.05	10.11	1.32	68930.20
1	6.21	3.52	84.57	0.17	21.29	9.75	1.30	69729.55
2	9.17	3.49	72.91	0.14	20.59	9.62	1.29	71708.94
3	4.43	2.68	93.47	0.14	19.35	10.67	1.29	66331.02
4	7.58	5.71	83.24	0.14	20.16	10.08	1.29	70082.60
5	10.72	2.62	74.92	0.12	19.79	9.95	1.29	70407.86
6	13.34	19.26	74.93	0.36	20.31	9.68	1.28	71601.13
7	20.80	1.11	91.97	0.13	20.07	10.21	1.23	69342.58
8	17.05	9.00	74.67	0.39	18.55	10.04	1.26	70849.09
9	15.34	6.93	103.50	0.13	19.06	10.36	1.25	70286.85
10	10.68	2.37	88.46	0.11	19.79	9.74	1.27	71238.05
11	4.76	2.15	87.88	0.11	19.43	9.99	1.28	68646.60
12	6.68	3.85	91.91	0.07	18.85	9.90	1.30	67724.09
13	19.22	10.06	102.19	0.71	17.05	10.41	1.27	66810.41
14	15.67	15.69	108.96	0.36	19.17	9.89	1.29	69114.37
15	8.61	4.66	88.85	0.06	18.21	9.99	1.30	67826.59
16	5.43	4.40	82.28	0.14	16.97	10.52	1.26	64263.12
17	3.35	2.20	93.45	0.10	18.53	10.41	1.25	65441.70
18	17.54	24.75	100.80	2.14	18.48	10.47	1.26	67949.81
19	31.33	9.77	82.39	6.96	17.67	10.40	1.26	67613.23
20	19.93	17.32	108.53	2.18	17.62	11.00	1.26	62614.82
21	8.90	3.20	112.03	0.13	18.48	11.13	1.26	58671.22
22	11.03	2.17	110.89	0.12	20.41	9.88	1.27	67892.54
23	12.19	1.98	108.89	0.14	20.88	9.90	1.29	69677.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.99	7.19	91.58	0.63	19.20	10.17	1.28	68114.73
最 大 值	31.33	24.75	112.03	6.96	21.29	11.13	1.34	71708.94
發生時間	19	18	21	19	1	21		2
最 小 值	3.35	1.11	72.91	0.06	16.97	9.62	1.25	58671.22
發生時間	17	7	2	15	16	2		21
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	-0.04 %	-0.02 %		0.08	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.57	1.87	101.06	1.01	16.90	11.05	1.49	84390.75
1	5.47	2.40	74.73	0.85	16.56	10.95	1.46	87494.70
2	6.67	2.83	71.03	1.04	15.71	10.91	1.43	88600.62
3	2.99	4.43	88.57	1.02	15.63	11.93	1.48	79273.40
4	4.51	3.32	92.52	1.05	16.84	10.73	1.47	90380.47
5	9.46	2.88	74.48	1.23	16.04	10.88	1.42	89179.88
6	17.34	2.47	81.18	1.51	15.60	11.18	1.42	87206.40
7	23.19	3.25	80.45	2.02	15.13	11.20	1.40	84560.91
8	12.07	13.47	88.45	1.46	16.53	10.46	1.47	93458.46
9	11.78	2.01	71.22	1.67	14.89	10.55	1.45	83011.81
10	8.56	15.55	76.61	3.14	11.33	11.56	1.45	無效
11	25.20	9.02	74.92	3.20	13.36	11.34	1.44	79288.63
12	15.13	3.52	75.02	1.65	15.41	10.73	1.46	83993.91
13	18.01	5.22	69.26	2.51	14.04	10.83	1.50	84481.76
14	22.91	2.68	81.15	2.09	14.70	10.97	1.48	80901.22
15	17.65	2.70	77.33	1.96	14.40	11.07	1.47	82326.16
16	19.53	14.68	79.40	2.62	13.31	11.14	1.47	80037.04
17	10.21	2.23	96.40	1.44	15.02	11.18	1.48	79937.41
18	9.62	3.45	104.97	1.27	15.48	11.33	1.49	86389.84
19	9.54	5.85	81.85	1.84	14.39	11.29	1.44	88332.66
20	11.34	21.22	97.41	3.13	12.28	13.03	1.47	69011.52
21	8.92	3.72	103.07	2.87	12.97	12.68	1.48	67606.66
22	14.24	2.07	104.48	1.74	15.39	11.43	1.50	82049.57
23	10.22	2.35	105.14	1.25	16.23	10.54	1.50	88643.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	23
平 均 值	12.51	5.55	85.45	1.82	14.92	11.21	1.47	83502.48
最 大 值	25.20	21.22	105.14	3.20	16.90	13.03	1.61	93458.46
發生時間	11	20	23	11	0	20		8
最 小 值	2.99	1.87	69.26	0.85	11.33	10.46	1.41	67606.66
發生時間	3	0	13	1	10	8		21
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.26 %	0.22 %	-0.04 %	-0.02 %		0.36	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %