P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.11	4.76	90.12	1.29	17.31	11.06	1.33	69662.54
1	16.78	4.68	91.04	1.41	19.27	10.56	1.33	71942.27
2	18.01	4.67	77.01	2.40	15.88	11.25	1.34	69527.65
3	15.61	4.94	74.00	2.06	16.29	11.10	1.34	70164.72
4	17.99	17.11	76.61	2.00	17.05	10.89	1.33	70883.08
5	15.75	7.66	84.26	2.35	14.52	12.45	1.34	62105.00
6	16.55	5.06	70.37	1.93	16.54	11.19	1.33	69028.41
7	15.40	4.92	78.83	1.87	16.34	11.67	1.31	65850.72
8	16.31	5.04	65.53	1.43	17.85	10.85	1.33	70350.71
9	21.94	18.11	69.32	3.51	15.69	11.26	1.33	69549.15
10	23.21	54.00	77.94	4.33	15.10	11.31	1.33	69715.82
11	25.16	29.46	82.38	5.26	15.20	11.64	1.31	67891.49
12	15.69	13.10	83.70	1.66	16.52	11.59	1.33	66589.04
13	18.55	5.14	95.65	1.43	17.43	10.95	1.33	71040.21
14	16.84	6.94	70.48	1.29	17.62	10.94	1.33	71226.04
15	15.59	5.48	65.85	1.09	17.26	11.12	1.33	69614.87
16	17.37	12.93	58.00	1.45	16.80	11.18	1.33	69786.71
17	16.16	5.28	67.59	1.23	17.05	11.13	1.33	69203.76
18	12.86	5.56	80.68	1.30	16.21	12.02	1.33	64108.31
19	18.78	4.77	70.81	1.36	18.14	10.49	1.30	72941.62
20	16.49	4.87	73.17	1.29	17.71	10.80	1.28	70616.12
21	16.76	4.09	71.69	1.33	17.34	10.86	1.28	70895.54
22	18.18	4.15	75.58	0.96	18.81	10.52	1.28	72291.35
23	14.78	5.56	66.93	0.82	18.21	10.79	1.28	70606.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.41	9.93	75.73	1.88	16.92	11.15	1.32	69399.65
最 大 值	25.16	54.00	95.65	5.26	19.27	12.45	1.35	72941.62
發生時間	11	10	13	11	1	5		19
最 小 值	12.86	4.09	58.00	0.82	14.52	10.49	1.27	62105.00
發生時間	18	21	16	23	5	19		5
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.31 %	-0.23 %	0.01 %	-0.13 %		-0.00	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.76	22.99	58.73	0.39	17.69	10.47	1.38	61548.86
1	15.70	21.58	55.14	0.54	19.63	9.86	1.38	61556.31
2	16.81	6.93	48.69	1.35	16.72	10.25	1.38	62317.45
3	19.41	15.92	48.74	1.17	17.41	10.20	1.38	62246.96
4	16.36	17.66	60.81	0.85	18.21	9.81	1.38	62681.82
5	17.36	13.41	49.82	1.20	17.57	10.17	1.38	61113.55
6	17.67	14.93	64.33	0.86	18.23	10.07	1.38	61419.81
7	19.40	2.83	53.11	1.54	16.79	10.61	1.41	62130.13
8	17.89	10.22	59.54	1.26	18.05	10.16	1.43	63150.78
9	19.88	21.62	61.48	2.24	16.40	10.87	1.45	61836.72
10	20.67	9.09	71.78	1.90	17.59	10.47	1.46	64123.46
11	32.17	34.16	61.10	3.10	15.85	11.26	1.45	58414.39
12	16.54	8.30	65.25	0.62	18.07	10.63	1.44	60557.02
13	18.10	3.62	66.98	0.30	17.96	10.32	1.44	64006.14
14	28.52	54.56	71.30	2.41	16.90	10.78	1.43	62679.11
15	19.90	23.90	64.40	1.21	17.43	10.38	1.41	60092.39
16	17.91	14.02	57.57	0.94	17.00	10.37	1.41	61298.37
17	19.14	22.20	52.85	0.89	17.81	10.25	1.41	60852.69
18	15.90	16.94	60.77	2.30	17.16	11.09	1.41	55532.11
19	18.61	30.32	59.08	1.30	17.52	10.37	1.44	60689.39
20	25.66	10.46	65.52	1.15	17.24	10.41	1.44	63130.37
21	17.59	23.44	64.87	0.23	18.49	10.03	1.43	61228.70
22	12.13	6.36	72.15	0.34	18.32	10.88	1.42	54019.50
23	17.18	2.99	62.43	0.10	19.54	10.14	1.41	59427.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.05	17.02	60.68	1.17	17.65	10.41	1.41	61085.58
最 大 值	32.17	54.56	72.15	3.10	19.63	11.26	1.46	64123.46
發生時間	11	14	22	11	1	11		10
最 小 值	12.13	2.83	48.69	0.10	15.85	9.81	1.36	54019.50
發生時間	22	7	2	23	11	4		22
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	-0.53 %	0.14 %	-0.14 %	0.07 %		0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.16	12.40	57.84	2.71	16.81	10.23	1.40	80985.90
1	18.78	5.14	57.70	2.84	17.22	9.91	1.40	84534.36
2	21.76	5.13	57.96	2.79	17.59	10.02	1.40	83352.79
3	16.28	4.71	61.68	2.58	16.39	10.71	1.39	78374.02
4	17.18	5.48	59.31	2.84	16.72	10.45	1.40	78805.27
5	17.89	9.56	59.74	3.47	15.74	10.79	1.41	77954.16
6	19.15	12.98	54.32	3.54	16.03	10.38	1.42	77733.91
7	18.02	8.78	63.03	3.56	15.94	10.94	1.43	77963.28
8	22.89	4.18	60.82	3.43	16.63	10.62	1.39	80459.81
9	20.22	17.17	58.24	3.38	16.23	10.58	1.38	79889.58
10	35.32	14.85	64.87	6.31	14.82	10.92	1.38	75857.75
11	26.20	7.51	48.63	4.60	16.15	10.59	1.36	76305.00
12	24.69	13.86	56.58	3.63	17.12	10.31	1.37	80671.44
13	18.63	7.81	59.56	3.00	17.02	10.74	1.38	75932.65
14	24.19	3.40	65.68	3.15	17.94	10.67	1.38	81211.84
15	26.31	5.48	61.75	4.60	15.39	11.17	1.38	77826.48
16	27.70	3.51	60.62	3.17	16.43	10.58	1.39	81058.59
17	17.63	6.59	46.59	2.72	16.92	10.21	1.38	77302.91
18	16.95	3.89	48.17	2.70	16.51	10.17	1.36	77251.51
19	15.06	2.45	63.92	2.30	18.83	10.33	1.37	76229.36
20	14.95	8.73	49.98	2.29	17.80	10.44	1.38	76474.01
21	18.27	19.53	48.60	2.47	17.33	10.01	1.36	81174.53
22	15.90	4.89	54.80	2.33	16.65	10.46	1.37	78380.54
23	17.52	3.02	57.66	2.32	19.16	10.03	1.38	82343.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.40	7.96	57.42	3.20	16.81	10.47	1.38	79086.40
最 大 值	35.32	19.53	65.68	6.31	19.16	11.17	1.43	84534.36
發生時間	10	21	14	10	23	15		1
最 小 值	14.95	2.45	46.59	2.29	14.82	9.91	1.34	75857.75
發生時間	20	19	17	20	10	1		10
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	-0.06 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.05 %	0.06 %	-0.05 %	0.01 %		0.07	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %