P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.03	27.35	58.19	1.81	15.18	13.31	1.39	74904.28
1	6.30	13.52	57.42	0.82	15.05	12.94	1.45	78743.28
2	6.11	4.31	63.94	0.65	15.70	13.15	1.46	74947.30
3	5.99	7.73	55.15	1.03	14.94	12.96	1.40	77506.26
4	6.84	9.48	57.17	1.61	14.31	13.21	1.38	76257.49
5	6.82	8.24	50.14	1.53	13.98	12.92	1.41	79829.45
6	4.75	12.16	56.11	1.35	14.72	13.36	1.37	74295.23
7	5.30	29.26	53.19	1.29	14.55	13.13	1.38	76507.73
8	8.60	18.56	48.71	2.51	14.09	13.07	1.43	77070.55
9	9.02	7.51	60.00	1.87	14.37	13.12	1.41	76464.45
10	9.72	14.99	50.09	1.77	14.26	13.15	1.45	75821.83
11	15.58	23.95	55.30	2.50	13.35	13.43	1.43	73724.61
12	11.26	2.49	76.38	1.34	14.38	13.85	1.44	69725.38
13	6.59	21.65	56.41	1.32	14.18	13.47	1.48	72458.11
14	8.25	3.76	80.50	1.75	13.48	13.74	1.45	71408.28
15	8.56	3.86	67.34	1.27	14.46	13.44	1.39	72434.89
16	11.58	18.66	74.21	1.58	14.04	13.48	1.42	72809.65
17	7.57	6.36	103.55	1.85	13.59	14.11	1.41	67353.10
18	8.92	12.64	108.35	1.85	14.20	13.36	1.47	73657.75
19	14.68	17.58	62.28	1.59	14.00	13.20	1.49	74847.86
20	10.67	33.53	49.72	1.64	14.00	13.17	1.49	75372.31
21	12.64	34.40	55.35	2.25	13.46	13.53	1.48	73405.46
22	10.77	9.51	83.48	2.88	12.42	14.80	1.43	62178.97
23	4.94	2.12	85.16	2.10	13.07	14.07	1.45	69004.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.73	14.32	65.34	1.67	14.16	13.42	1.43	73780.35
最 大 值	15.58	34.40	108.35	2.88	15.70	14.80	1.65	79829.45
發生時間	11	21	18	22	2	22		5
最 小 值	4.75	2.12	48.71	0.65	12.42	12.92	1.34	62178.97
發生時間	6	23	8	2	22	5		22
零點偏移	-0.14 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.15	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	0.01 %	0.13 %	0.03 %		-0.05	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.60	2.44	110.25	0.21	17.83	10.41	1.40	65378.53
1	5.37	3.89	91.00	0.30	16.97	10.76	1.40	62907.07
2	0.99	1.19	119.25	0.10	18.70	11.35	1.44	60812.67
3	6.49	7.34	112.80	0.28	18.38	10.26	1.44	69706.61
4	6.76	2.68	108.76	0.28	17.54	10.85	1.45	64043.41
5	10.71	5.86	101.86	0.66	17.18	10.89	1.45	65514.05
6	9.95	1.87	99.43	0.59	17.76	10.41	1.45	67938.84
7	7.24	2.27	106.29	0.34	17.74	10.87	1.46	64372.34
8	15.60	3.04	107.44	0.91	17.93	10.50	1.43	68441.01
9	10.60	9.15	92.15	0.81	16.21	11.05	1.46	64285.22
10	8.84	9.96	104.89	0.91	14.87	11.83	1.45	59809.33
11	2.20	5.08	122.10	0.18	15.77	12.24	1.50	54559.26
12	1.78	4.45	119.26	0.15	15.91	11.78	1.46	56835.18
13	3.57	7.23	112.69	0.41	15.73	11.22	1.51	61936.57
14	6.44	8.47	110.57	0.37	17.01	10.70	1.48	62926.18
15	12.22	4.16	100.41	0.98	16.65	10.36	1.49	65036.46
16	12.28	12.06	87.85	0.66	17.27	10.30	1.49	66270.31
17	8.96	2.27	102.75	0.39	17.12	10.42	1.48	66941.81
18	9.12	2.23	103.27	0.30	17.58	10.84	1.47	61887.02
19	2.56	3.39	140.61	0.05	16.78	11.59	1.47	57272.40
20	1.63	4.24	115.11	0.07	17.86	10.83	1.45	62877.21
21	7.47	3.79	114.86	0.28	16.98	10.12	1.46	67027.73
22	9.75	3.26	110.17	0.60	15.38	11.47	1.50	61847.72
23	9.04	5.17	107.95	0.27	16.93	11.11	1.47	63066.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.34	4.81	108.41	0.42	17.00	10.92	1.46	63403.89
最 大 值	15.60	12.06	140.61	0.98	18.70	12.24	1.62	69706.61
發生時間	8	16	19	15	2	11		3
最 小 值	0.99	1.19	87.85	0.05	14.87	10.12	1.39	54559.26
發生時間	2	2	16	19	10	21		11
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.24 %	-0.06 %	-0.22 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.68	9.81	61.45	1.69	15.50	10.49	1.43	77789.00
1	6.73	13.01	68.49	1.66	15.77	10.75	1.40	76851.72
2	5.79	2.76	79.76	1.31	16.62	11.36	1.40	72467.95
3	7.42	3.09	64.64	1.35	16.55	10.49	1.41	78997.69
4	8.14	2.79	69.60	1.59	16.42	10.45	1.41	78452.49
5	4.79	7.03	53.29	1.07	16.62	10.08	1.40	81827.06
6	7.34	2.83	62.08	1.25	16.44	10.31	1.39	78243.27
7	8.86	2.24	65.18	1.35	17.42	10.49	1.42	79337.06
8	8.17	1.93	79.98	1.19	17.75	10.57	1.44	78186.42
9	15.34	14.08	65.63	1.79	16.40	10.29	1.46	80589.50
10	9.81	5.53	66.50	1.00	17.87	10.10	1.47	83227.97
11	6.84	19.48	52.19	0.79	16.42	10.35	1.47	79490.44
12	8.21	5.72	61.20	0.80	17.65	9.96	1.47	80679.82
13	10.49	5.31	57.21	1.11	16.34	10.09	1.46	82666.30
14	18.80	1.86	70.91	1.36	18.23	9.87	1.45	80825.60
15	10.50	2.99	54.34	0.99	16.96	9.84	1.45	81474.09
16	16.63	3.55	70.50	1.36	16.22	10.89	1.45	74139.69
17	11.18	2.66	75.78	1.15	17.21	10.21	1.44	79497.30
18	6.57	3.79	100.81	0.92	17.37	10.91	1.46	72639.70
19	3.32	4.07	85.99	0.94	17.00	10.18	1.45	79658.84
20	5.63	5.40	56.66	0.72	18.03	10.12	1.44	79525.24
21	5.42	3.25	83.28	0.85	17.71	10.33	1.44	77823.91
22	6.21	2.32	85.08	0.98	16.76	10.53	1.44	77857.60
23	3.72	2.28	79.98	0.80	16.78	10.87	1.45	74740.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.52	5.32	69.61	1.17	16.92	10.40	1.44	78624.55
最 大 值	18.80	19.48	100.81	1.79	18.23	11.36	1.48	83227.97
發生時間	14	11	18	9	14	2		10
最 小 值	3.32	1.86	52.19	0.72	15.50	9.84	1.38	72467.95
發生時間	19	14	11	20	0	15		2
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.25 %	-0.10 %	0.01 %	0.25 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %