P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.30	31.17	51.22	1.58	14.17	13.38	1.47	77203.59
1	7.68	17.74	46.86	2.04	13.67	13.79	1.47	73093.08
2	7.52	6.26	77.62	2.05	13.75	14.05	1.45	70217.83
3	4.33	4.58	79.96	1.22	14.33	13.44	1.47	75669.11
4	5.74	26.06	73.59	2.12	13.23	13.88	1.44	73204.23
5	7.69	14.75	74.84	2.46	12.97	13.45	1.47	75175.90
6	3.93	15.99	65.18	2.02	13.14	13.75	1.46	74609.39
7	5.85	51.55	44.63	2.71	12.54	13.94	1.47	72427.97
8	6.99	4.63	54.66	2.37	12.92	13.95	1.37	72841.63
9	5.10	40.84	67.88	1.95	13.30	13.69	1.37	75302.21
10	9.03	65.71	55.65	3.03	12.48	13.68	1.43	75058.57
11	6.99	3.08	69.08	1.64	14.08	13.51	1.37	75849.67
12	4.34	2.60	88.29	1.55	13.71	13.37	1.40	76889.89
13	5.25	13.64	73.84	2.09	13.45	13.75	1.40	74301.90
14	4.92	10.34	62.28	1.98	13.55	13.43	1.40	77648.08
15	5.55	4.31	58.92	1.78	13.97	13.51	1.41	75709.87
16	9.56	4.45	55.24	2.39	13.35	13.42	1.41	77115.03
17	11.56	7.84	54.73	3.01	12.46	13.61	1.42	76096.06
18	5.60	5.97	60.51	2.01	13.51	13.58	1.36	75907.11
19	3.65	3.81	77.45	2.20	13.16	13.90	1.36	73295.96
20	4.00	20.80	56.67	2.04	13.27	13.43	1.44	77412.33
21	4.52	3.52	56.01	1.98	13.48	13.73	1.44	74768.96
22	4.59	13.71	49.36	1.86	13.54	13.36	1.42	78515.72
23	4.07	3.63	60.04	1.72	13.77	13.75	1.39	74091.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.99	15.71	63.10	2.07	13.41	13.64	1.42	75100.23
最 大 值	11.56	65.71	88.29	3.03	14.33	14.05	1.76	78515.72
發生時間	17	10	12	10	3	2		22
最 小 值	3.65	2.60	44.63	1.22	12.46	13.36	1.30	70217.83
發生時間	19	12	7	3	17	22		2
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	-0.02 %	-0.04 %	0.01 %		0.03	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.15	20.29	55.01	0.64	17.36	11.29	1.33	64945.94
1	8.45	52.84	69.00	0.46	16.95	12.04	1.32	59161.78
2	12.74	7.44	62.44	0.69	18.76	11.57	1.31	63145.15
3	6.23	4.77	80.06	0.15	19.74	10.91	1.29	65726.16
4	9.15	12.41	64.99	0.13	18.66	10.88	1.33	66400.06
5	12.25	67.99	62.53	0.32	17.64	11.05	1.32	66166.26
6	13.66	28.99	58.97	0.88	16.49	11.43	1.30	64988.71
7	14.70	28.95	63.46	0.47	16.91	11.67	1.29	62318.74
8	23.58	13.40	59.98	0.41	17.72	11.01	1.29	66376.43
9	30.56	23.69	68.15	0.57	16.93	11.02	1.29	66987.57
10	34.58	48.85	70.51	2.45	16.54	11.33	1.29	65971.84
11	19.21	13.94	79.76	1.07	18.38	11.54	1.29	63934.97
12	15.91	12.74	83.50	0.14	19.41	11.60	1.29	63212.66
13	16.45	10.35	70.34	0.11	19.95	10.82	1.29	68468.59
14	19.32	5.81	81.49	0.32	20.41	11.01	1.30	67845.83
15	29.91	12.62	74.33	1.54	18.45	10.99	1.30	67106.97
16	16.33	14.55	65.49	0.94	16.96	11.24	1.32	65826.53
17	9.76	5.09	74.88	0.34	17.97	10.81	1.34	67606.12
18	9.41	6.55	71.05	0.19	17.81	10.90	1.35	67534.66
19	9.70	20.45	72.12	0.62	16.36	11.33	1.33	65743.14
20	10.79	11.89	66.17	0.63	16.97	11.11	1.34	66321.79
21	10.07	16.28	70.63	0.55	17.16	11.18	1.32	65371.34
22	10.59	5.97	72.94	0.28	18.15	10.92	1.29	67193.90
23	11.25	12.96	92.41	0.26	17.08	12.08	1.29	60204.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.28	19.12	70.43	0.59	17.86	11.24	1.31	65356.65
最 大 值	34.58	67.99	92.41	2.45	20.41	12.08	1.35	68468.59
發生時間	10	5	23	10	14	23		13
最 小 值	6.23	4.77	55.01	0.11	16.36	10.81	1.28	59161.78
發生時間	3	3	0	13	19	17		1
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.10	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.17 %	0.13 %	-0.04 %	0.22 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	38.53	51.64	43.49	8.77	18.79	9.53	1.48	83492.03
1	37.04	16.50	39.28	2.36	16.53	10.15	1.48	75790.95
2	31.55	2.93	71.71	1.35	18.05	11.01	1.49	72441.11
3	31.28	3.78	74.09	1.86	19.01	10.08	1.51	82993.70
4	25.69	6.77	58.02	1.47	18.79	10.07	1.46	83084.37
5	37.60	11.36	51.45	1.37	16.42	11.02	1.44	80864.98
6	28.50	7.58	60.35	1.34	15.52	11.22	1.45	77235.60
7	25.97	22.95	67.13	1.42	16.15	11.24	1.47	73724.50
8	19.00	25.88	59.49	1.92	14.74	11.49	1.46	67402.16
9	6.63	17.19	59.93	1.15	16.13	10.90	1.45	73430.59
10	35.69	49.33	67.12	2.31	16.35	10.03	1.47	82174.77
11	31.43	14.28	53.39	2.95	17.72	10.04	1.46	77870.97
12	22.67	5.21	66.04	1.69	20.36	9.88	1.44	81738.16
13	18.14	3.49	68.54	1.46	20.30	9.91	1.41	84737.54
14	20.37	5.22	56.71	1.63	18.92	10.35	1.42	82290.68
15	27.27	4.22	61.60	1.73	18.48	10.52	1.42	80862.55
16	25.24	4.65	48.97	1.91	16.71	10.52	1.41	81146.58
17	19.94	5.77	58.37	1.59	16.61	10.74	1.43	79082.53
18	14.07	4.95	55.30	1.10	17.02	11.19	1.42	78454.15
19	16.40	3.90	53.57	1.25	17.36	10.51	1.42	84887.37
20	16.02	3.97	58.07	1.22	17.13	10.66	1.44	79834.26
21	16.06	4.90	59.47	1.33	17.05	10.84	1.44	81437.27
22	16.39	5.61	59.26	1.33	17.08	10.86	1.44	82123.30
23	14.66	5.73	55.41	1.37	16.87	10.70	1.44	83064.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	24.01	11.99	58.61	1.91	17.42	10.56	1.45	79590.21
最 大 值	38.53	51.64	74.09	8.77	20.36	11.49	1.52	84887.37
發生時間	0	0	3	0	12	8		19
最 小 值	6.63	2.93	39.28	1.10	14.74	9.53	1.40	67402.16
發生時間	9	2	1	18	8	0		8
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.04 %	-0.10 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %