

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月18日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	16.26	14.67	52.25	1.61	16.75	10.21	1.62	79588.93
1	15.22	16.27	52.42	1.74	15.73	10.59	1.62	75620.80
2	11.93	12.67	50.40	1.99	16.30	9.68	1.60	75699.00
3	12.13	4.84	51.37	2.18	15.16	10.75	1.56	67064.66
4	8.08	4.60	54.80	1.29	16.64	11.27	1.59	64003.08
5	11.76	13.37	61.18	1.37	16.46	11.50	1.57	64831.11
6	14.66	12.10	56.17	1.79	16.65	10.40	1.60	83198.96
7	14.03	7.45	50.80	2.18	15.25	10.41	1.55	72588.52
8	16.69	5.62	57.64	2.05	16.94	9.84	1.54	74938.63
9	17.70	4.12	67.78	3.47	15.28	10.55	1.59	79263.41
10	17.12	8.41	59.72	2.53	15.73	10.44	1.57	82055.76
11	9.67	3.46	65.10	1.67	16.14	11.02	1.53	74377.12
12	10.38	3.11	61.66	1.65	16.79	10.65	1.53	75312.07
13	10.49	10.24	56.33	1.81	16.55	10.68	1.59	76187.58
14	12.07	3.65	54.56	1.73	15.70	10.48	1.60	80144.72
15	11.35	18.46	55.71	1.55	15.89	10.63	1.58	81394.79
16	10.53	7.30	47.82	1.02	16.35	10.98	1.58	74593.98
17	11.70	11.09	42.34	1.50	15.71	10.22	1.57	76960.93
18	10.75	3.90	46.09	1.08	16.39	10.65	1.55	73250.82
19	9.22	4.98	52.63	0.96	17.51	10.43	1.53	72764.51
20	9.60	1.48	49.38	0.99	18.02	9.80	1.54	73932.98
21	11.05	1.23	53.70	1.00	17.83	10.28	1.57	70684.57
22	9.92	1.29	55.12	0.91	17.36	10.84	1.58	68058.02
23	7.84	1.36	76.92	1.11	18.35	11.06	1.53	64815.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.09	7.32	55.50	1.63	16.48	10.56	1.57	74222.09
最 大 值	17.70	18.46	76.92	3.47	18.35	11.50	1.63	83198.96
發生時間	9	15	23	9	23	5		6
最 小 值	7.84	1.23	42.34	0.91	15.16	9.68	1.51	64003.08
發生時間	23	21	17	22	3	2		4
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.30	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	-0.01 %	0.03 %	-0.04 %		0.06	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								