

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月12日

報表日期: 111年07月12日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月12日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.88	7.92	56.31	3.80	16.70	9.63	1.57	75975.19
1	7.50	1.75	58.31	3.74	18.08	9.80	1.54	75338.96
2	10.58	6.43	61.51	4.07	16.04	10.48	1.54	72927.23
3	13.90	4.28	62.46	4.33	16.12	10.07	1.54	80114.48
4	12.33	1.06	68.60	4.28	17.21	10.12	1.53	78632.01
5	13.55	4.07	60.02	4.00	16.60	9.84	1.52	74827.05
6	12.62	4.79	62.71	3.88	18.03	9.81	1.54	75306.71
7	12.53	4.53	68.97	2.76	19.65	10.39	1.53	72071.29
8	13.98	8.02	52.48	2.70	18.11	9.71	1.57	79222.22
9	12.92	5.26	50.54	2.43	18.40	9.83	1.57	76507.18
10	12.10	2.21	52.43	2.61	16.68	10.03	1.53	75835.88
11	12.77	2.89	56.42	2.78	15.37	10.31	1.56	73224.08
12	14.55	4.57	57.03	3.27	14.87	10.41	1.59	72267.62
13	12.80	7.78	57.73	3.33	14.68	10.57	1.60	73950.88
14	14.56	5.64	55.80	3.53	15.18	10.65	1.60	70767.51
15	12.34	3.45	57.95	2.60	18.19	10.27	1.62	71693.24
16	11.70	13.41	53.39	2.66	17.40	9.66	1.62	76667.68
17	13.77	3.04	50.19	2.90	16.33	10.09	1.59	75762.62
18	12.86	2.49	57.54	2.88	17.01	10.44	1.55	70248.57
19	12.14	7.89	58.51	2.64	18.62	10.19	1.55	70426.43
20	11.23	8.15	55.31	2.59	17.72	10.07	1.62	72758.06
21	12.16	11.86	51.93	2.79	15.97	10.33	1.60	75349.94
22	12.11	5.95	54.37	2.92	16.49	10.43	1.55	72739.66
23	12.21	9.02	53.61	2.66	17.17	10.01	1.54	75795.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.42	5.69	57.25	3.17	16.94	10.13	1.57	74517.09
最 大 值	14.56	13.41	68.97	4.33	19.65	10.65	1.62	80114.48
發生時間	14	16	7	3	7	14		3
最 小 值	7.50	1.06	50.19	2.43	14.68	9.63	1.50	70248.57
發生時間	1	4	17	9	13	0		18
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.29 %	-0.15 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.75 %	3.16 %	0.49 %	0.62 %		0.31	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								