P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.94	5.15	43.66	0.62	17.60	10.97	1.34	72928.75
1	15.30	6.33	39.57	0.74	17.61	11.18	1.33	71140.53
2	13.02	39.35	37.61	0.55	18.40	10.63	1.33	74996.10
3	14.97	8.12	37.32	0.76	17.03	11.22	1.33	71382.16
4	15.28	3.98	41.33	0.56	17.95	11.18	1.33	70751.62
5	13.03	7.04	44.66	0.61	17.63	11.61	1.33	67690.10
6	10.65	4.33	49.06	1.07	16.77	12.09	1.36	65013.99
7	14.58	3.57	44.44	0.72	18.44	11.09	1.37	70774.11
8	15.90	5.27	44.37	0.78	17.80	11.30	1.39	69215.05
9	13.84	4.91	53.66	1.02	16.74	11.75	1.41	67087.14
10	15.22	10.38	49.61	1.23	16.35	11.39	1.39	69766.31
11	13.81	6.63	48.50	1.10	16.68	11.44	1.38	69457.39
12	14.73	11.83	41.48	0.98	17.37	11.12	1.36	71032.89
13	14.36	8.13	52.14	0.90	17.72	11.24	1.35	70380.72
14	14.86	12.93	43.97	0.99	17.43	11.16	1.35	70790.44
15	14.26	4.38	56.31	0.92	17.77	11.38	1.35	68894.16
16	14.20	4.81	57.53	0.97	17.10	11.29	1.36	70675.88
17	15.07	4.53	47.07	1.25	16.19	11.70	1.35	68590.27
18	15.11	3.42	58.90	0.87	17.69	11.68	1.36	68391.37
19	13.72	3.49	50.86	0.78	17.73	11.49	1.37	69856.09
20	14.71	3.77	47.18	0.80	17.90	11.53	1.40	69033.18
21	14.89	5.36	50.28	0.73	18.06	11.60	1.41	68569.52
22	13.89	4.52	69.48	0.73	18.05	12.07	1.41	65155.20
23	15.18	3.67	53.35	0.76	17.90	11.47	1.41	69111.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.40	7.33	48.43	0.85	17.50	11.40	1.36	69611.85
最 大 值	15.90	39.35	69.48	1.25	18.44	12.09	1.42	74996.10
發生時間	8	2	22	17	7	6		2
最 小 值	10.65	3.42	37.32	0.55	16.19	10.63	1.33	65013.99
發生時間	6	18	3	2	17	2		6
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.05 %	-0.06 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.12 %	0.13 %	0.03 %	-0.10 %		-0.00	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.48	1.89	67.73	0.08	18.68	9.87	1.43	66503.51
1	13.25	3.14	59.46	0.18	18.39	10.36	1.42	63621.15
2	14.10	3.50	50.55	0.18	19.03	10.15	1.42	64305.60
3	13.62	2.57	50.67	0.26	17.32	10.42	1.41	64860.89
4	14.41	4.00	51.00	0.22	18.40	10.26	1.41	64656.02
5	14.53	9.80	52.65	0.13	18.12	10.46	1.41	63745.12
6	13.20	6.57	49.52	0.23	18.10	10.38	1.41	63674.85
7	12.04	2.19	59.93	0.14	18.89	9.89	1.44	65716.64
8	13.42	2.37	47.66	0.10	19.02	10.23	1.44	63412.21
9	14.57	21.80	50.70	1.11	18.24	10.22	1.44	64284.45
10	14.67	7.51	50.62	0.31	17.58	10.23	1.46	65046.21
11	13.17	4.58	65.90	0.42	16.15	10.69	1.46	63406.25
12	14.11	2.86	52.59	0.19	17.47	10.55	1.46	63380.30
13	14.52	8.46	44.69	0.27	17.53	10.25	1.46	64064.46
14	14.69	15.57	50.19	0.40	16.77	10.43	1.46	63280.21
15	14.08	13.51	44.18	0.16	18.78	10.06	1.47	63268.76
16	13.08	13.19	52.94	0.10	19.62	9.80	1.48	65025.46
17	14.79	2.11	66.80	0.13	19.85	9.73	1.45	66508.46
18	14.41	3.81	53.55	0.07	17.96	10.47	1.46	62045.10
19	13.40	24.21	46.26	0.08	17.85	10.44	1.47	61899.43
20	13.32	3.14	53.42	0.10	18.64	10.36	1.46	62167.63
21	14.54	5.11	47.62	0.10	17.55	11.07	1.46	58777.78
22	13.16	4.35	54.41	0.11	18.06	11.24	1.46	58107.86
23	12.47	4.06	65.35	0.11	18.28	11.63	1.46	55437.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.88	7.10	53.68	0.22	18.18	10.38	1.45	63216.50
最 大 值	15.48	24.21	67.73	1.11	19.85	11.63	1.50	66508.46
發生時間	0	19	0	9	17	23		17
最 小 值	12.04	1.89	44.18	0.07	16.15	9.73	1.40	55437.62
發生時間	7	0	15	18	11	17		23
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.15 %	0.22 %	-0.20 %	0.03 %		-0.00	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.16	3.84	43.57	1.53	16.12	10.35	1.50	75128.48
1	14.58	2.75	46.04	1.58	16.91	10.33	1.49	76341.85
2	13.76	5.73	45.59	1.86	16.65	10.07	1.49	76400.93
3	14.53	2.19	47.95	1.92	16.07	10.07	1.49	73693.55
4	14.14	1.69	50.03	2.14	15.09	10.21	1.49	73854.88
5	13.57	2.10	47.60	2.09	15.15	10.34	1.49	74534.52
6	14.32	1.80	48.49	1.93	16.13	10.26	1.49	76226.46
7	13.87	2.04	48.42	1.96	15.50	10.24	1.46	76955.49
8	11.33	1.23	60.16	1.95	17.44	10.46	1.45	74452.82
9	14.57	3.58	49.15	2.54	14.71	11.24	1.45	77809.31
10	14.05	1.26	58.22	2.44	15.77	11.18	1.49	78157.42
11	13.96	5.38	58.46	4.22	13.61	11.22	1.48	74671.46
12	13.70	5.97	56.16	4.71	13.26	11.46	1.49	72894.68
13	13.76	3.62	54.25	2.52	15.56	10.81	1.48	80410.04
14	14.16	8.07	46.51	2.49	15.15	11.18	1.48	78941.90
15	14.14	3.04	63.11	2.05	16.58	11.30	1.48	79791.78
16	14.47	4.09	43.39	2.26	15.40	11.07	1.46	77538.90
17	11.81	2.25	73.55	2.31	15.69	11.50	1.43	72273.03
18	14.25	3.14	80.10	2.12	18.61	9.81	1.42	74820.19
19	13.99	3.30	62.96	2.04	18.14	9.82	1.42	76660.64
20	14.49	3.77	49.48	1.79	17.26	10.14	1.42	74746.03
21	14.58	7.66	45.83	2.27	15.02	10.70	1.42	71031.62
22	13.45	3.40	52.25	1.98	15.79	10.98	1.42	70206.76
23	14.09	2.61	57.40	1.88	16.53	10.93	1.42	71435.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.86	3.52	53.69	2.27	15.92	10.65	1.46	75374.11
最 大 值	14.58	8.07	80.10	4.71	18.61	11.50	1.51	80410.04
發生時間	1	14	18	12	18	17		13
最 小 值	11.33	1.23	43.39	1.53	13.26	9.81	1.41	70206.76
發生時間	8	8	16	0	12	18		22
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	0.02 %	-0.08 %	-0.03 %		0.20	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %