P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.85	3.13	68.97	4.07	16.46	11.55	1.09	104303.10
1	2.45	3.90	50.00	3.98	16.48	11.28	1.07	106563.23
2	2.32	4.44	54.71	3.91	18.01	11.35	1.09	104491.42
3	2.23	2.78	58.18	4.43	14.78	11.72	1.08	104517.05
4	3.71	4.57	56.66	4.97	13.76	12.00	1.04	102212.55
5	3.86	3.73	60.50	4.47	14.71	11.61	1.04	105767.02
6	2.67	3.68	56.17	4.52	15.06	11.74	0.99	103988.17
7	2.80	5.23	55.76	4.52	14.75	11.75	1.00	104936.58
8	3.05	13.95	57.65	4.71	14.45	11.81	1.03	103068.14
9	2.89	3.13	60.98	4.68	14.61	11.97	1.08	97875.17
10	3.23	6.04	53.79	4.64	14.66	11.70	1.03	102427.38
11	5.03	9.29	62.07	5.30	13.68	12.17	1.05	97408.72
12	5.43	9.44	54.54	5.06	13.25	11.66	1.06	103261.40
13	6.25	9.85	55.85	5.42	13.11	12.08	1.08	99215.02
14	5.53	24.03	55.95	5.16	13.84	11.83	1.06	103820.16
15	4.26	5.68	54.25	4.68	14.25	11.71	1.03	103958.91
16	6.17	7.74	53.69	5.37	13.50	11.83	1.02	102439.16
17	5.65	4.50	57.61	5.09	13.96	11.93	1.03	101871.31
18	4.79	14.59	59.43	4.63	15.40	11.64	1.06	103750.16
19	3.54	5.19	55.67	4.25	16.82	11.65	1.05	103511.26
20	3.32	8.23	57.25	4.45	15.66	11.69	1.04	104495.80
21	4.01	3.26	60.34	4.60	14.49	11.73	1.03	105668.69
22	2.88	21.67	57.31	4.88	14.76	11.69	1.03	105002.32
23	3.15	2.58	62.94	4.37	15.39	11.70	1.03	104111.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.84	7.53	57.51	4.67	14.83	11.74	1.04	103277.69
最 大 值	6.25	24.03	68.97	5.42	18.01	12.17	1.12	106563.23
發生時間	13	14	0	13	2	11		1
最 小 值	2.23	2.58	50.00	3.91	13.11	11.28	0.98	97408.72
發生時間	3	23	1	2	13	1		11
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.08 %	-0.04 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.84	1.17	71.34	4.18	15.90	11.54	1.07	81176.06
1	0.81	0.21	73.38	4.30	15.48	11.69	1.05	79255.62
2	0.74	1.87	65.68	4.29	16.57	11.71	1.11	78955.42
3	0.75	1.92	71.17	4.37	15.09	11.86	1.06	78758.89
4	0.81	29.74	69.35	4.40	14.16	11.72	1.07	80561.98
5	0.86	1.80	68.06	4.35	14.30	11.74	1.03	80156.33
6	0.77	18.40	69.67	4.36	13.50	11.91	1.03	79327.81
7	0.70	2.57	64.39	4.23	14.14	11.59	1.05	80043.72
8	0.65	14.00	65.24	4.27	13.83	11.65	1.11	77820.43
9	0.77	16.13	67.11	4.51	14.08	11.64	1.11	76958.04
10	0.95	19.92	61.97	4.25	13.77	11.31	1.17	78373.43
11	1.22	6.33	69.64	4.49	12.97	11.95	1.20	73448.36
12	1.17	1.34	74.41	4.51	13.30	12.06	1.15	73219.26
13	0.93	17.04	73.36	4.43	13.61	11.86	1.16	75715.18
14	0.80	5.64	66.73	4.35	13.98	11.73	1.17	76558.96
15	0.72	8.96	74.52	4.57	13.20	12.16	1.15	72382.06
16	0.83	2.66	76.93	4.51	13.60	12.20	1.10	74839.17
17	0.83	1.29	95.62	4.74	14.18	12.57	1.18	71963.75
18	0.75	1.15	89.22	4.28	14.90	11.69	1.15	80133.01
19	0.68	18.46	66.14	4.18	16.31	11.38	1.18	81840.24
20	0.80	6.40	66.69	4.54	13.66	12.10	1.19	78327.67
21	0.80	3.05	69.65	4.37	13.47	11.79	1.18	79583.11
22	0.77	9.97	66.48	4.33	13.73	11.83	1.17	76550.91
23	0.81	6.99	91.79	4.52	14.88	12.03	1.14	74589.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.82	8.21	72.02	4.39	14.28	11.82	1.13	77522.47
最 大 值	1.22	29.74	95.62	4.74	16.57	12.57	1.24	81840.24
發生時間	11	4	17	17	2	17		19
最 小 值	0.65	0.21	61.97	4.18	12.97	11.31	0.95	71963.75
發生時間	8	1	10	0	11	10		17
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.09 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.14 %	-0.00 %	-0.00 %	0.07 %		0.11	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.15	16.04	81.86	6.52	18.01	9.39	1.15	100068.03
1	9.86	4.02	83.86	6.53	17.98	9.51	1.15	100677.75
2	8.59	12.35	76.38	6.73	17.65	9.62	1.15	100590.78
3	8.23	10.45	82.92	6.59	17.58	9.32	1.15	98889.56
4	12.29	24.18	79.11	7.84	17.13	9.32	1.16	95765.86
5	11.31	7.63	81.65	6.55	17.70	9.21	1.16	97974.24
6	9.69	9.39	75.66	6.59	16.58	9.38	1.15	95869.78
7	11.75	18.27	88.11	7.09	16.39	9.55	1.18	92160.95
8	11.29	12.05	75.44	6.78	15.12	9.81	1.21	89330.95
9	10.42	5.01	75.84	6.47	16.51	9.54	1.24	90386.60
10	7.00	14.93	74.97	6.36	17.20	9.15	1.25	87655.76
11	15.44	32.82	68.40	7.37	15.90	9.37	1.23	84799.00
12	19.59	12.09	69.87	7.01	16.20	9.21	1.23	92293.23
13	16.23	18.56	87.77	6.71	16.66	9.24	1.23	91830.24
14	6.49	2.60	114.76	6.23	17.02	9.23	1.23	94019.44
15	5.58	1.34	93.16	6.11	16.78	9.29	1.23	89740.66
16	6.04	10.60	70.31	6.37	15.89	9.30	1.22	90431.63
17	7.49	3.80	81.15	6.34	17.80	9.24	1.23	90674.77
18	4.89	2.05	84.28	6.34	18.66	9.14	1.21	90249.12
19	7.33	4.26	85.90	6.41	18.32	9.05	1.21	94797.53
20	7.67	13.31	72.16	6.60	15.21	9.58	1.19	88693.83
21	6.09	9.55	86.29	6.72	15.45	9.70	1.20	89839.93
22	3.10	3.92	87.33	6.23	16.78	9.57	1.19	92798.51
23	3.31	2.36	92.38	6.56	18.28	9.58	1.19	95103.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.24	10.48	82.07	6.63	16.95	9.39	1.20	93110.05
最 大 值	19.59	32.82	114.76	7.84	18.66	9.81	1.25	100677.75
發生時間	12	11	14	4	18	8		1
最 小 值	3.10	1.34	68.40	6.11	15.12	9.05	1.14	84799.00
發生時間	22	15	11	15	8	19		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.03 %	0.01 %		0.35	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %