P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.97	1.47	111.90	9.05	15.34	11.54	1.34	106074.26
1	2.05	1.76	90.67	8.96	16.33	11.21	1.37	110011.95
2	3.22	1.69	86.70	9.34	15.96	11.30	1.36	109052.55
3	4.85	1.52	93.47	9.50	14.74	11.45	1.34	107924.97
4	14.04	1.63	92.11	10.52	14.55	11.41	1.37	108842.22
5	14.12	1.64	95.37	10.24	14.15	11.55	1.36	106216.17
6	7.95	1.17	91.43	9.45	14.29	11.50	1.32	107691.22
7	17.82	1.27	105.61	10.68	14.71	11.43	1.29	108471.71
8	22.85	3.06	93.91	11.74	13.09	11.67	1.31	106092.29
9	16.36	3.47	87.83	10.30	12.92	11.77	1.36	100785.07
10	2.41	1.91	107.83	8.57	14.25	11.53	1.35	104727.01
11	4.13	2.99	116.89	8.98	14.73	11.65	1.30	101726.55
12	5.96	2.30	120.82	8.62	15.60	11.07	1.31	111619.48
13	11.00	1.83	100.86	8.90	15.06	11.32	1.32	109480.00
14	6.03	1.36	89.04	8.59	14.67	11.28	1.33	108385.45
15	4.95	1.96	85.09	8.77	14.07	11.56	1.35	102372.63
16	2.54	2.20	100.54	8.71	15.14	11.61	1.33	101672.95
17	2.22	3.47	103.78	9.33	14.28	12.23	1.31	97740.95
18	1.95	8.45	104.19	9.49	14.71	12.31	1.30	96501.29
19	1.87	1.96	92.98	9.02	14.75	11.67	1.33	102775.82
20	4.88	1.79	99.46	8.91	14.58	11.63	1.31	103555.73
21	6.83	3.11	91.87	9.59	13.52	11.82	1.32	102941.17
22	8.62	2.47	89.92	9.79	12.66	12.04	1.33	101315.81
23	9.59	3.90	91.30	9.88	12.76	11.96	1.35	100251.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.43	2.43	97.65	9.46	14.45	11.60	1.33	104842.87
最 大 值	22.85	8.45	120.82	11.74	16.33	12.31	1.43	111619.48
發生時間	8	18	12	8	1	18		12
最 小 值	1.87	1.17	85.09	8.57	12.66	11.07	1.25	96501.29
發生時間	19	6	15	10	22	12		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.17 %	0.13 %		0.13	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.35	4.71	79.27	5.51	12.68	12.02	1.11	75853.88
1	3.06	9.75	73.83	5.28	16.81	11.74	1.12	74106.10
2	2.40	1.11	84.76	5.31	16.58	11.68	1.12	74862.07
3	3.00	27.40	80.50	5.79	14.38	11.54	1.12	77762.54
4	4.90	26.31	81.60	7.61	13.48	11.68	1.11	77343.35
5	6.59	0.75	85.72	6.04	12.90	12.00	1.11	75503.84
6	6.14	0.99	82.19	5.90	13.32	12.03	1.13	74242.18
7	7.80	2.14	68.51	6.32	12.90	11.97	1.08	75156.47
8	14.68	2.65	81.83	7.20	12.15	12.43	1.07	71478.07
9	8.19	1.62	77.30	5.71	12.69	12.04	1.09	72563.81
10	7.40	9.42	98.29	5.49	13.60	11.74	1.07	76358.76
11	4.99	1.55	72.22	5.20	14.93	11.40	1.08	77878.51
12	6.42	13.34	77.73	5.53	13.75	11.69	1.06	76917.25
13	8.10	1.83	71.55	5.69	13.78	11.65	1.06	77337.28
14	12.28	23.82	84.44	6.36	13.15	11.73	1.07	76151.61
15	6.02	2.21	82.24	5.30	13.84	11.90	1.09	73742.89
16	5.82	3.20	80.97	5.39	13.04	11.96	1.09	73506.21
17	5.27	1.54	93.77	5.52	13.53	12.30	1.08	70642.71
18	3.18	4.12	84.09	5.11	17.30	11.81	1.07	73116.20
19	3.70	6.23	75.94	5.46	15.54	11.84	1.07	74102.68
20	5.89	2.55	78.06	5.60	12.49	12.14	1.08	74419.33
21	6.26	4.09	83.04	5.62	12.46	12.31	1.07	72584.60
22	10.40	5.00	77.82	6.38	12.01	12.36	1.07	72212.54
23	6.10	1.35	85.31	5.66	12.52	12.55	1.10	68515.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.37	6.57	80.87	5.79	13.74	11.94	1.09	74431.60
最 大 值	14.68	27.40	98.29	7.61	17.30	12.55	1.15	77878.51
發生時間	8	3	10	4	18	23		11
最 小 值	2.40	0.75	68.51	5.11	12.01	11.40	1.04	68515.50
發生時間	2	5	7	18	22	11		23
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.09 %		-0.24	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.15 %	0.11 %	0.00 %	-0.13 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.49	0.67	91.93	9.18	12.91	11.84	2.10	98597.01
1	3.17	1.75	92.23	8.60	15.74	11.47	2.11	101447.21
2	3.17	1.28	78.92	8.49	14.04	11.31	2.12	103260.66
3	4.43	1.51	71.28	8.50	13.24	11.30	2.12	104074.84
4	4.35	2.48	77.57	8.66	12.89	11.43	2.12	103468.12
5	4.94	21.25	73.69	8.85	12.01	11.50	2.14	100467.36
6	5.00	4.40	75.21	8.74	12.24	11.53	2.15	98920.51
7	4.56	1.70	69.89	8.59	12.95	11.44	2.13	100527.46
8	3.42	2.06	83.21	8.83	12.25	11.88	2.10	94642.14
9	3.99	1.48	84.34	8.76	12.41	11.68	2.07	99935.56
10	4.66	5.68	68.92	8.51	12.04	11.67	2.09	100208.09
11	4.51	2.68	77.01	8.41	13.02	11.53	2.12	101397.24
12	4.04	3.75	90.76	8.44	13.24	11.45	2.14	101759.31
13	3.99	2.53	96.85	8.47	13.59	11.59	2.15	100243.79
14	3.97	4.44	95.33	8.49	13.22	11.43	2.16	99646.59
15	4.93	2.24	95.24	8.64	12.18	11.44	2.16	101249.33
16	5.81	12.36	74.99	8.49	11.81	11.53	2.15	101831.15
17	5.75	16.90	68.91	8.53	12.23	11.68	2.16	97635.38
18	4.12	8.44	84.19	9.24	13.94	12.46	2.14	91070.14
19	3.72	8.85	91.70	8.62	15.15	11.78	2.15	96938.33
20	7.15	7.66	82.74	8.66	12.00	11.46	2.18	100388.55
21	8.13	3.36	72.56	8.66	12.10	11.70	2.18	99460.70
22	8.19	6.36	72.30	8.72	11.75	11.71	2.21	98068.26
23	7.95	14.24	73.76	8.82	11.10	12.00	2.23	94254.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.89	5.75	80.98	8.66	12.84	11.62	2.14	99562.20
最 大 值	8.19	21.25	96.85	9.24	15.74	12.46	2.23	104074.84
發生時間	22	5	13	18	1	18		3
最 小 值	3.17	0.67	68.91	8.41	11.10	11.30	2.06	91070.14
發生時間	1	0	17	11	23	3		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.07 %	-0.01 %		-0.09	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %