P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月17日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 19.05 | 3.74 | 89.46 | 1.80 | 16.09 | 11.58 | 1.33 | 67830.42 |
| 1 | 16.65 | 5.17 | 104.97 | 1.93 | 16.05 | 12.24 | 1.33 | 63324.27 |
| 2 | 15.97 | 2.72 | 115.23 | 1.72 | 17.80 | 11.73 | 1.33 | 65328.35 |
| 3 | 17.99 | 3.87 | 98.82 | 2.16 | 17.10 | 11.38 | 1.31 | 68468.30 |
| 4 | 17.05 | 2.87 | 97.06 | 2.13 | 16.59 | 11.48 | 1.31 | 68400.40 |
| 5 | 16.08 | 2.20 | 94.74 | 1.96 | 16.18 | 11.99 | 1.29 | 65920.70 |
| 6 | 19.41 | 3.93 | 109.77 | 2.51 | 15.63 | 12.48 | 1.29 | 62145.75 |
| 7 | 14.65 | 3.74 | 96.18 | 2.56 | 14.95 | 12.77 | 1.29 | 60297.00 |
| 8 | 15.47 | 7.13 | 118.49 | 2.59 | 14.91 | 13.34 | 1.36 | 56711.71 |
| 9 | 17.89 | 8.23 | 85.45 | 2.55 | 15.72 | 11.93 | 1.34 | 65914.25 |
| 10 | 17.03 | 3.72 | 104.57 | 2.59 | 15.57 | 11.66 | 1.35 | 68058.67 |
| 11 | 13.63 | 2.39 | 110.54 | 2.43 | 15.06 | 12.40 | 1.33 | 63415.01 |
| 12 | 17.07 | 4.17 | 111.25 | 2.06 | 16.35 | 11.59 | 1.33 | 68504.32 |
| 13 | 10.91 | 3.72 | 123.32 | 2.01 | 15.52 | 12.33 | 1.35 | 63736.28 |
| 14 | 15.63 | 3.81 | 97.12 | 2.15 | 15.69 | 11.55 | 1.31 | 68822.63 |
| 15 | 15.54 | 8.34 | 88.55 | 2.05 | 15.70 | 11.70 | 1.31 | 67794.54 |
| 16 | 17.47 | 12.05 | 80.85 | 2.51 | 15.99 | 11.42 | 1.33 | 69417.89 |
| 17 | 17.11 | 4.81 | 89.40 | 2.26 | 15.89 | 11.62 | 1.34 | 68355.71 |
| 18 | 17.99 | 7.70 | 109.97 | 2.06 | 15.95 | 12.11 | 1.37 | 64884.41 |
| 19 | 17.94 | 5.65 | 87.55 | 2.69 | 16.23 | 11.39 | 1.35 | 69473.10 |
| 20 | 15.72 | 5.16 | 90.55 | 2.01 | 16.93 | 11.30 | 1.35 | 69517.34 |
| 21 | 15.14 | 7.76 | 81.09 | 2.16 | 15.59 | 11.94 | 1.35 | 69160.41 |
| 22 | 15.97 | 4.93 | 78.98 | 2.51 | 14.95 | 12.06 | 1.31 | 68816.66 |
| 23 | 16.55 | 4.21 | 91.33 | 1.92 | 15.81 | 11.86 | 1.31 | 67086.38 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 16.41 | 5.08 | 98.13 | 2.22 | 15.93 | 11.91 | 1.33 | 66307.69 |
| 最 大 值 | 19.41 | 12.05 | 123.32 | 2.69 | 17.80 | 13.34 | 1.43 | 69517.34 |
| 發生時間 | 6 | 16 | 13 | 19 | 2 | 8 | | 20 |
| 最 小 值 | 10.91 | 2.20 | 78.98 | 1.72 | 14.91 | 11.30 | 1.28 | 56711.71 |
| 發生時間 | 13 | 5 | 22 | 2 | 8 | 20 | | 8 |
| 零點偏移 | -0.02 % | -0.01 % | -0.05 % | -0.04 % | | -0.02 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | -0.21 % | 0.02 % | 0.12 % | 0.05 % | | -0.00 | -0.00 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月17日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 16.31 | 17.81 | 59.59 | 0.14 | 17.33 | 11.44 | 1.41 | 56406.15 |
| 1 | 15.13 | 10.14 | 60.45 | 0.24 | 18.32 | 11.65 | 1.41 | 55062.74 |
| 2 | 15.59 | 21.14 | 58.18 | 0.12 | 19.13 | 10.77 | 1.41 | 59117.74 |
| 3 | 17.82 | 27.44 | 47.71 | 0.91 | 18.97 | 10.11 | 1.39 | 59758.17 |
| 4 | 20.60 | 18.86 | 46.46 | 1.06 | 19.76 | 9.72 | 1.38 | 63208.96 |
| 5 | 18.99 | 19.81 | 49.21 | 1.14 | 17.96 | 10.17 | 1.38 | 62784.59 |
| 6 | 17.40 | 84.35 | 52.05 | 0.81 | 18.91 | 9.76 | 1.37 | 62183.68 |
| 7 | 16.56 | 24.07 | 48.05 | 0.76 | 18.81 | 10.12 | 1.30 | 58924.48 |
| 8 | 30.42 | 36.44 | 61.98 | 4.46 | 17.20 | 10.43 | 1.28 | 63161.85 |
| 9 | 20.07 | 4.06 | 62.97 | 1.59 | 17.21 | 11.08 | 1.30 | 61635.09 |
| 10 | 27.53 | 23.82 | 58.09 | 1.87 | 16.99 | 10.96 | 1.33 | 62330.61 |
| 11 | 24.24 | 5.34 | 58.38 | 2.56 | 15.97 | 11.34 | 1.33 | 61768.98 |
| 12 | 19.05 | 2.95 | 58.16 | 2.11 | 15.86 | 11.26 | 1.32 | 63955.52 |
| 13 | 15.46 | 2.42 | 57.32 | 0.75 | 16.49 | 11.70 | 1.30 | 60003.80 |
| 14 | 17.25 | 3.29 | 58.35 | 1.11 | 16.85 | 11.22 | 1.28 | 62477.72 |
| 15 | 16.54 | 5.23 | 56.34 | 1.05 | 16.91 | 11.05 | 1.28 | 63193.47 |
| 16 | 17.30 | 11.45 | 59.29 | 1.36 | 16.10 | 11.38 | 1.28 | 62977.61 |
| 17 | 18.35 | 4.84 | 57.92 | 1.72 | 15.74 | 11.24 | 1.28 | 62525.74 |
| 18 | 15.23 | 13.62 | 67.62 | 0.82 | 17.02 | 11.54 | 1.29 | 58280.70 |
| 19 | 15.68 | 16.85 | 62.67 | 0.28 | 17.84 | 10.56 | 1.32 | 63714.05 |
| 20 | 16.73 | 8.68 | 50.14 | 0.66 | 16.64 | 11.01 | 1.34 | 64230.71 |
| 21 | 18.10 | 7.04 | 62.52 | 0.54 | 18.31 | 10.60 | 1.34 | 65372.79 |
| 22 | 19.92 | 4.19 | 57.90 | 0.97 | 17.43 | 10.69 | 1.33 | 64110.92 |
| 23 | 20.68 | 3.23 | 59.30 | 1.64 | 16.97 | 10.69 | 1.33 | 61615.12 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 18.79 | 15.71 | 57.11 | 1.19 | 17.45 | 10.85 | 1.33 | 61616.72 |
| 最 大 值 | 30.42 | 84.35 | 67.62 | 4.46 | 19.76 | 11.70 | 1.42 | 65372.79 |
| 發生時間 | 8 | 6 | 18 | 8 | 4 | 13 | | 21 |
| 最 小 值 | 15.13 | 2.42 | 46.46 | 0.12 | 15.74 | 9.72 | 1.28 | 55062.74 |
| 發生時間 | 1 | 13 | 4 | 2 | 17 | 4 | | 1 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | 0.00 % | | -0.00 | -0.00 | -0.01 % |
| 全幅偏移 | 0.02 % | 0.05 % | 0.00 % | -0.15 % | | 0.35 | -0.00 | 0.06 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月17日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 15.35 | 4.84 | 65.28 | 2.49 | 16.48 | 11.42 | 1.33 | 73819.91 |
| 1 | 16.31 | 5.20 | 65.55 | 2.54 | 18.62 | 11.30 | 1.34 | 76302.81 |
| 2 | 14.82 | 36.41 | 69.74 | 3.25 | 15.66 | 11.97 | 1.33 | 68152.68 |
| 3 | 15.57 | 8.48 | 55.10 | 3.41 | 15.87 | 11.46 | 1.33 | 69537.70 |
| 4 | 16.11 | 3.39 | 57.95 | 3.40 | 16.60 | 10.80 | 1.33 | 76904.14 |
| 5 | 16.08 | 2.79 | 63.34 | 3.32 | 15.76 | 11.10 | 1.33 | 75772.25 |
| 6 | 15.44 | 1.95 | 64.73 | 3.23 | 16.97 | 10.61 | 1.32 | 75459.75 |
| 7 | 16.39 | 2.62 | 68.54 | 3.36 | 16.26 | 10.96 | 1.32 | 72692.29 |
| 8 | 17.68 | 4.25 | 51.51 | 4.08 | 15.83 | 10.73 | 1.35 | 76753.29 |
| 9 | 16.07 | 3.76 | 58.29 | 3.28 | 16.27 | 10.80 | 1.32 | 75763.09 |
| 10 | 15.15 | 2.18 | 69.19 | 3.21 | 16.90 | 10.82 | 1.33 | 78569.36 |
| 11 | 16.11 | 4.61 | 57.54 | 3.03 | 16.18 | 10.90 | 1.36 | 75983.21 |
| 12 | 15.90 | 7.07 | 61.09 | 3.60 | 14.65 | 10.99 | 1.36 | 72228.72 |
| 13 | 16.41 | 3.52 | 60.81 | 3.31 | 15.63 | 10.73 | 1.37 | 75779.04 |
| 14 | 17.49 | 3.20 | 64.74 | 3.51 | 16.09 | 10.60 | 1.37 | 77226.22 |
| 15 | 26.61 | 6.04 | 61.83 | 4.29 | 14.22 | 10.89 | 1.32 | 75992.81 |
| 16 | 19.63 | 12.59 | 61.07 | 4.56 | 13.90 | 11.24 | 1.33 | 74374.83 |
| 17 | 15.54 | 4.82 | 64.08 | 3.96 | 15.18 | 10.92 | 1.31 | 76763.71 |
| 18 | 16.14 | 4.41 | 60.72 | 3.52 | 15.77 | 10.63 | 1.33 | 77919.60 |
| 19 | 15.14 | 3.97 | 65.49 | 3.34 | 15.40 | 11.42 | 1.35 | 71586.60 |
| 20 | 16.70 | 3.06 | 69.01 | 3.11 | 16.73 | 11.01 | 1.32 | 74644.40 |
| 21 | 15.79 | 3.51 | 63.25 | 3.05 | 16.22 | 10.81 | 1.32 | 78698.28 |
| 22 | 13.42 | 3.71 | 64.17 | 2.89 | 16.29 | 11.17 | 1.30 | 76025.68 |
| 23 | 17.16 | 5.15 | 62.97 | 3.15 | 15.17 | 11.12 | 1.30 | 75274.62 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 16.54 | 5.90 | 62.75 | 3.37 | 15.94 | 11.02 | 1.33 | 75092.71 |
| 最 大 值 | 26.61 | 36.41 | 69.74 | 4.56 | 18.62 | 11.97 | 1.38 | 78698.28 |
| 發生時間 | 15 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | | 21 |
| 最 小 值 | 13.42 | 1.95 | 51.51 | 2.49 | 13.90 | 10.60 | 1.30 | 68152.68 |
| 發生時間 | 22 | 6 | 8 | 0 | 16 | 14 | | 2 |
| 零點偏移 | -0.05 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.01 % | | 0.00 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | -0.17 % | 0.12 % | -0.05 % | 0.06 % | | 0.24 | -0.00 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |