P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.37	6.27	88.93	1.58	15.77	12.19	1.15	49907.29
1	17.77	5.63	96.37	1.57	15.84	12.35	1.15	57402.02
2	17.27	4.12	110.02	1.37	16.50	12.46	1.19	56427.71
3	15.59	6.54	92.87	1.60	16.11	12.36	1.18	54617.26
4	16.98	14.92	88.13	1.86	15.52	12.12	1.17	54914.89
5	18.46	9.24	84.91	1.70	15.69	12.46	1.19	54523.06
6	11.87	2.84	106.78	1.14	16.70	12.21	1.23	58329.19
7	17.69	8.89	83.14	1.72	15.40	12.32	1.21	58124.99
8	16.34	26.97	78.50	2.07	14.66	12.50	1.21	54974.51
9	18.68	26.21	75.77	2.13	15.06	12.12	1.21	54584.82
10	22.10	36.75	71.97	2.42	15.16	11.64	1.17	55947.10
11	21.47	28.70	61.29	2.94	14.31	11.60	1.14	54528.28
12	18.13	8.20	75.52	0.92	17.84	10.90	1.21	58494.50
13	17.83	6.18	82.71	0.86	18.13	10.98	1.22	64671.41
14	19.65	35.60	69.42	1.26	16.84	10.90	1.22	62416.62
15	21.18	24.46	69.78	1.04	17.96	10.50	1.22	60940.82
16	21.75	5.82	73.02	1.05	17.60	10.40	1.21	60953.00
17	21.97	5.54	70.88	1.48	16.59	10.66	1.21	67528.07
18	18.22	5.02	89.13	1.11	17.92	11.07	1.21	67796.50
19	16.18	11.58	78.00	1.14	17.30	10.85	1.18	69949.82
20	18.80	31.88	78.80	1.59	16.61	11.04	1.17	68739.63
21	18.67	10.37	76.89	1.51	16.90	10.96	1.15	69190.87
22	16.54	15.25	80.34	1.14	18.23	10.96	1.13	69546.84
23	15.27	9.32	82.97	1.20	18.05	11.04	1.15	69518.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.20	14.43	81.92	1.52	16.53	11.52	1.18	60584.49
最 大 值	22.10	36.75	110.02	2.94	18.23	12.50	1.29	69949.82
發生時間	10	10	2	11	22	8		19
最 小 值	11.87	2.84	61.29	0.86	14.31	10.40	1.09	49907.29
發生時間	6	6	11	13	11	16		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.02 %	-0.02 %		0.15	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.34	2.06	79.61	0.11	18.88	10.48	1.44	65158.10
1	17.02	4.85	87.40	0.42	17.08	11.22	1.42	61620.92
2	13.32	1.41	91.96	0.27	19.38	10.64	1.41	62145.18
3	13.04	1.73	90.71	0.11	19.39	9.99	1.42	68174.14
4	14.07	1.53	87.25	0.17	18.54	10.50	1.44	65041.20
5	14.58	2.53	96.28	0.33	17.83	10.77	1.45	64668.13
6	14.42	13.29	94.18	0.50	17.42	11.04	1.45	62068.75
7	14.73	1.72	83.96	0.24	17.93	10.63	1.44	65275.89
8	12.92	2.19	88.79	0.38	16.68	10.98	1.42	62370.29
9	13.88	13.47	81.77	0.62	16.81	10.49	1.44	65100.65
10	14.42	8.15	102.04	0.44	17.24	10.43	1.45	66169.93
11	13.04	1.37	80.20	0.11	18.23	10.30	1.43	65954.50
12	14.96	6.87	102.54	0.25	18.80	10.06	1.45	67519.04
13	13.92	3.13	84.22	0.32	17.83	10.23	1.45	64417.56
14	24.96	11.51	88.14	0.81	16.00	10.83	1.47	62737.24
15	17.14	3.24	86.24	0.38	16.71	10.79	1.45	63508.41
16	13.36	2.15	101.46	0.13	17.29	11.30	1.46	60402.72
17	11.87	2.38	86.73	0.10	17.61	10.99	1.48	61393.93
18	13.18	7.54	104.13	0.12	17.92	11.22	1.47	60154.86
19	19.14	6.74	95.56	0.29	17.12	10.87	1.42	62386.25
20	21.02	16.17	88.83	0.88	15.72	11.21	1.40	60465.23
21	28.61	4.00	90.02	0.53	17.41	11.03	1.43	61936.94
22	21.01	3.95	91.14	0.42	17.63	10.81	1.44	61225.16
23	16.37	1.43	91.89	0.22	18.38	10.75	1.46	61158.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.97	5.14	90.63	0.34	17.66	10.73	1.44	63377.24
最 大 值	28.61	16.17	104.13	0.88	19.39	11.30	1.50	68174.14
發生時間	21	20	18	20	3	16		3
最 小 值	11.87	1.37	79.61	0.10	15.72	9.99	1.40	60154.86
發生時間	17	11	0	17	20	3		18
零點偏移	-0.06 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.77 %	0.03 %	0.16 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.93	8.24	94.16	3.14	15.68	11.29	1.33	77252.64
1	12.09	5.45	95.11	2.98	16.92	10.78	1.33	80635.47
2	13.20	6.40	91.65	3.08	16.06	10.89	1.34	78134.75
3	14.00	11.19	94.13	3.17	16.29	11.07	1.34	79138.64
4	13.05	3.90	103.01	2.93	17.81	10.84	1.35	82778.59
5	11.88	3.96	93.82	2.85	16.69	10.90	1.34	80004.27
6	15.10	8.74	91.81	3.27	15.39	11.38	1.35	75385.04
7	19.47	25.04	91.12	4.35	14.79	11.28	1.34	74601.36
8	17.42	17.74	86.15	3.84	14.54	11.22	1.34	74731.19
9	22.10	29.29	107.78	6.31	14.15	11.51	1.32	80023.86
10	18.35	29.52	102.47	5.56	14.46	10.94	1.30	80586.09
11	15.55	14.95	102.59	4.44	15.63	10.93	1.29	77914.08
12	13.63	2.57	85.46	2.63	18.01	10.18	1.29	81799.68
13	13.98	11.39	87.79	2.96	15.62	10.67	1.31	77784.67
14	24.31	18.43	92.95	4.20	16.10	10.56	1.30	79736.18
15	19.55	5.46	113.21	3.95	16.98	10.54	1.30	82693.83
16	16.74	14.42	89.90	3.12	17.14	10.37	1.29	75647.98
17	11.34	3.38	103.94	2.87	16.19	10.66	1.29	74296.61
18	12.75	2.79	105.70	3.05	15.83	10.70	1.29	74812.38
19	13.56	3.67	101.25	3.05	16.78	10.44	1.30	77489.12
20	15.56	14.89	93.67	3.95	14.57	10.90	1.30	73078.78
21	13.43	8.52	91.69	3.22	16.11	10.62	1.28	73615.56
22	12.52	11.72	79.14	3.20	15.47	10.61	1.29	74734.44
23	12.77	4.73	78.78	2.96	16.95	10.35	1.29	77098.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.26	11.10	94.89	3.54	16.01	10.82	1.31	77665.55
最 大 值	24.31	29.52	113.21	6.31	18.01	11.51	1.38	82778.59
發生時間	14	10	15	9	12	9		4
最 小 值	11.34	2.57	78.78	2.63	14.15	10.18	1.27	73078.78
發生時間	17	12	23	12	9	12		20
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	-0.17 %	-0.03 %	-0.23 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %