P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.95	4.03	78.73	10.04	13.66	12.06	0.81	86271.93
1	10.37	3.19	76.42	10.49	13.20	12.19	0.81	85507.40
2	6.79	1.59	81.37	9.36	14.75	11.75	0.82	89135.52
3	3.44	53.50	78.21	11.25	16.48	11.41	0.81	88168.56
4	5.49	8.26	79.02	9.72	15.14	11.49	0.82	90509.55
5	5.61	4.64	69.33	9.15	14.81	11.56	0.85	88401.17
6	3.80	1.87	76.07	9.51	15.24	11.78	0.84	87105.76
7	5.04	3.18	82.61	9.44	15.16	11.78	0.81	88041.99
8	4.85	2.19	77.37	9.35	15.22	11.63	0.81	88154.97
9	5.12	1.46	87.98	9.31	15.97	11.51	0.83	89188.98
10	4.24	2.37	78.71	9.43	15.30	11.76	0.83	86688.38
11	9.63	2.09	79.70	9.58	13.66	11.74	0.85	89542.45
12	6.27	6.41	76.17	9.95	11.62	12.26	0.85	83845.69
13	6.03	2.80	80.83	9.50	14.86	11.82	0.78	88418.79
14	4.98	1.86	74.72	9.55	13.92	11.88	0.81	88148.71
15	8.37	2.33	80.50	9.77	14.32	12.01	0.84	87266.67
16	14.14	3.93	78.99	9.88	13.23	12.06	0.83	86441.05
17	15.03	6.30	80.29	9.98	12.89	12.11	0.75	87417.95
18	5.89	1.82	85.33	9.56	15.69	11.83	0.75	86699.07
19	3.18	2.11	82.06	10.01	18.59	11.56	0.76	87639.09
20	3.33	2.41	75.92	9.51	17.11	11.43	0.82	89918.59
21	2.92	3.29	73.48	9.09	15.77	11.41	0.79	90219.75
22	3.90	1.58	84.57	9.22	15.27	11.64	0.79	90653.74
23	3.07	1.76	76.63	9.23	15.01	11.63	0.79	89087.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.27	5.21	78.96	9.66	14.87	11.76	0.81	88019.73
最 大 值	15.03	53.50	87.98	11.25	18.59	12.26	1.04	90653.74
發生時間	17	3	9	3	19	12		22
最 小 值	2.92	1.46	69.33	9.09	11.62	11.41	0.72	83845.69
發生時間	21	9	5	21	12	3		12
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.19	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	0.08 %	0.01 %	0.05 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.77	1.09	82.91	5.10	13.91	12.00	0.54	76136.85
1	1.90	4.47	71.21	5.10	13.35	11.99	0.53	75854.82
2	1.76	2.19	92.21	5.27	14.66	12.17	0.54	73686.00
3	1.54	2.73	75.31	5.13	14.71	11.92	0.52	75114.70
4	1.52	45.14	71.26	5.23	14.62	11.72	0.51	77518.77
5	1.66	3.63	72.61	4.98	14.68	11.70	0.50	77198.78
6	1.65	41.33	67.10	6.72	15.09	11.58	0.50	78179.67
7	1.40	1.42	74.42	5.17	14.14	12.08	0.49	74409.22
8	1.32	5.23	59.08	5.02	15.27	11.79	0.49	76564.67
9	1.25	12.25	66.17	5.07	15.01	11.80	0.48	76149.30
10	1.22	32.84	65.62	6.35	15.16	11.55	0.49	78386.91
11	1.27	2.22	74.12	5.05	14.48	11.87	0.51	76208.97
12	1.22	27.04	95.94	5.22	13.24	12.25	0.51	74495.65
13	1.28	4.64	73.88	5.10	13.67	12.08	0.53	75423.31
14	2.15	21.58	82.98	5.26	12.70	12.20	0.52	75074.65
15	4.94	10.22	92.64	5.16	12.94	11.97	0.52	77357.67
16	3.94	15.30	76.11	5.20	12.70	12.22	0.50	75070.03
17	2.56	3.42	82.38	5.07	13.78	12.05	0.46	75514.72
18	1.67	2.97	75.11	5.06	14.45	11.91	0.49	76348.84
19	1.42	12.35	68.08	4.96	16.35	11.67	0.50	76524.64
20	1.43	1.69	80.09	5.07	13.98	12.04	0.50	75834.46
21	1.41	1.31	72.13	5.01	14.89	11.81	0.50	76777.39
22	1.38	2.16	85.66	5.29	14.51	12.25	0.49	73897.17
23	1.31	2.75	72.01	5.04	15.02	11.86	0.49	76503.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.79	10.83	76.21	5.23	14.30	11.94	0.50	76009.60
最 大 值	4.94	45.14	95.94	6.72	16.35	12.25	0.60	78386.91
發生時間	15	4	12	6	19	12		10
最 小 值	1.22	1.09	59.08	4.96	12.70	11.55	0.46	73686.00
發生時間	10	0	8	19	14	10		2
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.15 %	0.16 %	-0.05 %	0.03 %		-0.04	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.93	11.49	62.55	8.86	11.45	12.18	1.37	94899.77
1	2.47	11.77	59.30	8.76	10.75	12.26	1.36	94051.16
2	2.21	2.27	78.36	9.39	12.10	12.45	1.35	91527.62
3	1.74	5.25	66.14	8.84	12.48	12.06	1.32	94893.34
4	1.75	18.92	64.91	8.70	12.47	11.99	1.32	96039.69
5	1.84	5.64	67.06	8.87	12.36	12.15	1.32	94084.83
6	1.76	3.95	74.28	9.16	12.62	12.32	1.31	92454.49
7	1.65	6.21	74.43	9.18	12.23	12.44	1.31	91287.55
8	1.48	5.00	79.33	9.28	12.53	12.44	1.34	90388.07
9	1.53	3.32	77.47	9.11	12.63	12.29	1.34	90476.53
10	1.53	3.63	77.50	8.85	12.48	12.03	1.33	94056.45
11	1.80	28.74	65.95	8.60	11.63	11.91	1.33	96043.38
12	1.71	16.75	69.67	8.61	12.48	11.95	1.34	94955.78
13	1.74	16.62	63.29	8.67	10.96	12.20	1.35	93284.65
14	1.73	16.11	69.08	8.98	11.52	12.29	1.34	92246.99
15	2.24	22.28	66.45	8.71	11.47	12.06	1.34	95121.26
16	2.24	10.77	73.78	8.86	12.63	12.15	1.33	94161.29
17	1.95	1.93	68.47	8.67	12.65	11.96	1.35	95891.33
18	1.85	2.47	74.24	8.94	12.74	12.20	1.32	93409.97
19	1.58	1.70	84.43	9.41	12.91	12.59	1.31	89397.91
20	1.91	34.80	66.30	8.61	11.40	12.05	1.31	96120.63
21	1.88	4.71	74.33	8.86	12.29	12.12	1.31	95961.13
22	1.83	17.59	72.23	8.32	13.33	11.75	1.30	98488.03
23	1.72	18.01	68.19	8.33	12.79	11.70	1.31	99450.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.84	11.25	70.74	8.86	12.20	12.15	1.33	94112.19
最 大 值	2.47	34.80	84.43	9.41	13.33	12.59	1.38	99450.67
發生時間	1	20	19	19	22	19		23
最 小 值	1.48	1.70	59.30	8.32	10.75	11.70	1.29	89397.91
發生時間	8	19	1	22	1	23		19
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.07 %	0.00 %		0.29	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %