P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.29	4.80	83.21	8.80	15.71	11.34	0.96	90666.75
1	1.85	2.50	82.96	9.28	18.28	11.31	0.98	85775.95
2	1.74	2.42	79.49	9.20	17.86	11.26	0.98	82191.54
3	1.87	3.93	85.60	9.26	15.35	11.75	0.95	80183.31
4	3.64	4.20	73.04	8.67	15.72	11.03	1.07	93980.00
5	3.62	2.35	87.16	9.15	14.36	11.75	0.94	88268.39
6	2.88	2.24	83.50	9.13	15.07	11.55	0.96	90688.47
7	2.34	2.06	76.84	8.61	16.19	10.87	0.95	93073.26
8	2.63	1.78	80.28	8.76	14.84	11.29	0.97	87861.24
9	7.00	7.45	83.63	9.41	14.42	11.69	0.96	88234.99
10	2.96	1.59	97.09	8.75	16.78	11.02	0.96	92994.69
11	3.55	1.58	82.05	8.67	16.35	11.10	0.97	93512.67
12	2.28	1.44	82.57	8.90	15.73	11.42	0.95	89267.80
13	1.87	1.56	79.40	8.69	16.44	11.08	0.98	87755.23
14	1.94	3.02	81.53	8.84	15.69	11.29	1.09	90989.85
15	1.65	10.21	84.94	8.85	18.14	10.79	0.98	92852.81
16	2.88	2.85	82.95	8.85	15.99	11.29	1.03	91425.90
17	3.51	2.48	85.67	8.88	16.25	11.22	0.98	90398.94
18	3.77	2.77	78.45	8.84	15.97	11.28	1.01	91217.73
19	2.78	2.58	83.12	8.94	17.49	11.05	0.99	90667.12
20	2.52	1.59	81.60	9.18	18.79	11.16	1.00	89804.37
21	1.95	1.46	82.96	8.97	16.10	11.32	0.93	89515.21
22	4.40	1.57	86.42	8.89	15.74	11.29	0.92	91980.03
23	5.83	1.68	85.82	9.16	14.91	11.32	0.95	91432.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.99	2.92	82.93	8.94	16.17	11.27	0.97	89780.77
最 大 值	7.00	10.21	97.09	9.41	18.79	11.75	1.51	93980.00
發生時間	9	15	10	9	20	3		4
最 小 值	1.65	1.44	73.04	8.61	14.36	10.79	0.85	80183.31
發生時間	15	12	4	7	5	15		3
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.02 %	0.13 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.90	5.30	74.62	5.10	15.18	11.98	0.44	73049.09
1	1.84	1.38	79.39	5.02	17.14	12.10	0.44	70535.60
2	1.66	18.99	72.73	4.96	15.70	11.84	0.45	73231.71
3	1.80	20.05	67.32	4.79	15.57	11.62	0.44	75431.23
4	1.82	33.59	64.57	4.76	15.77	11.31	0.46	77652.64
5	1.91	3.89	66.95	4.78	14.64	11.64	0.44	75917.58
6	2.05	2.63	71.06	4.78	14.05	11.75	0.44	75936.64
7	1.89	25.97	75.80	5.01	14.46	11.75	0.44	75254.89
8	2.05	27.71	66.52	4.73	15.25	11.32	0.44	77452.95
9	2.53	56.15	72.51	8.35	15.36	11.29	0.46	76935.20
10	2.29	6.11	74.40	4.83	15.53	11.61	0.51	75434.53
11	2.00	28.32	63.87	4.69	16.02	11.21	0.48	77840.67
12	1.96	44.18	56.33	4.91	15.76	11.27	0.48	77468.19
13	2.04	6.01	70.91	4.79	15.75	11.41	0.51	76515.46
14	2.00	30.31	64.37	4.83	14.86	11.51	0.50	76263.30
15	2.19	63.32	64.77	4.99	15.64	10.98	0.48	79321.23
16	2.78	31.09	72.17	5.47	13.09	12.03	0.50	70718.37
17	2.23	2.05	75.18	4.94	15.00	11.78	0.46	74990.56
18	1.94	10.02	60.76	4.72	16.43	11.39	0.49	76962.64
19	1.79	12.77	68.75	4.71	16.57	11.45	0.46	76561.21
20	1.67	47.57	63.84	4.81	16.84	11.28	0.46	77618.58
21	2.11	8.54	69.31	4.90	14.09	11.80	0.46	75741.21
22	2.37	5.07	72.50	4.84	14.85	11.59	0.47	77089.17
23	3.43	23.69	80.89	5.35	13.64	11.94	0.47	75235.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.09	21.45	69.56	5.04	15.30	11.58	0.46	75798.27
最 大 值	3.43	63.32	80.89	8.35	17.14	12.10	0.56	79321.23
發生時間	23	15	23	9	1	1		15
最 小 值	1.66	1.38	56.33	4.69	13.09	10.98	0.42	70535.60
發生時間	2	1	12	11	16	15		1
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.16 %	0.05 %	0.02 %	0.07 %		-0.12	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.63	7.15	65.96	8.02	13.58	11.93	1.50	91192.68
1	2.53	6.78	68.00	8.61	13.22	12.42	1.49	86750.92
2	2.39	2.12	82.13	8.61	13.88	12.43	1.46	86653.16
3	1.97	15.44	63.09	7.34	14.61	11.29	1.45	97465.82
4	2.10	43.75	54.14	7.60	13.68	11.42	1.45	96269.82
5	2.08	37.18	60.81	9.49	13.12	11.60	1.45	94406.56
6	2.10	31.69	59.57	8.97	13.83	11.49	1.46	95678.39
7	2.08	10.98	62.06	7.59	14.30	11.60	1.45	94783.26
8	1.98	36.89	65.67	7.92	13.63	11.64	1.49	94747.21
9	2.21	21.02	60.98	8.09	12.67	11.90	1.52	92421.92
10	2.19	1.87	76.74	8.32	13.50	12.14	1.49	90258.09
11	2.10	1.27	103.10	9.72	12.76	13.01	1.52	82684.22
12	1.98	1.14	100.73	9.42	12.92	12.71	1.52	85192.27
13	1.93	20.32	62.83	7.71	13.41	11.51	1.50	96126.10
14	2.14	18.91	65.97	7.72	13.43	11.49	1.52	95796.70
15	2.08	0.36	82.72	7.86	14.28	11.75	1.51	92235.52
16	2.09	1.40	87.44	8.11	13.93	11.79	1.49	92595.16
17	2.39	13.67	68.14	7.82	13.42	11.54	1.49	95947.62
18	2.21	30.25	52.11	7.29	14.20	11.30	1.47	96344.26
19	2.85	25.23	57.31	7.96	12.88	11.71	1.46	93579.10
20	2.55	20.32	67.38	7.87	14.11	11.72	1.48	93614.24
21	2.76	3.06	62.91	7.98	13.15	11.70	1.47	93441.47
22	2.42	10.75	64.17	7.63	13.83	11.57	1.48	94376.85
23	2.93	11.36	64.86	8.26	12.02	11.87	1.47	93210.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.28	15.54	69.12	8.16	13.51	11.81	1.48	92740.49
最 大 值	2.93	43.75	103.10	9.72	14.61	13.01	1.55	97465.82
發生時間	23	4	11	11	3	11		3
最 小 值	1.93	0.36	52.11	7.29	12.02	11.29	1.44	82684.22
發生時間	13	15	18	18	23	3		11
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.08 %	-0.01 %	-0.07 %		0.33	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %