P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.23	2.32	81.93	8.89	14.88	11.61	1.06	90305.49
1	3.97	1.67	86.65	8.76	16.49	11.46	1.03	90184.42
2	10.22	1.47	90.38	9.02	13.70	11.78	1.01	89521.29
3	6.82	5.48	81.79	8.70	15.34	11.54	1.08	89779.34
4	9.57	3.57	85.46	8.93	14.39	11.68	1.08	88949.26
5	14.76	6.16	90.01	9.48	13.53	11.56	1.11	90721.71
6	25.03	2.16	91.66	9.70	13.50	11.35	1.16	91282.58
7	11.73	2.17	99.74	8.95	14.19	11.49	1.12	89180.06
8	8.82	2.48	109.41	8.36	14.61	11.07	1.12	94278.15
9	15.33	2.54	101.44	8.97	14.09	11.60	1.11	90774.41
10	11.49	1.93	81.74	8.72	14.70	11.19	1.12	91243.48
11	17.34	1.81	83.99	9.06	14.10	11.62	1.13	89495.25
12	15.35	2.08	91.23	8.84	14.56	11.62	1.07	90315.20
13	15.78	2.91	79.66	8.94	14.23	11.64	1.10	90241.99
14	15.90	3.49	81.17	9.23	14.09	11.58	1.11	90709.23
15	8.15	2.25	94.77	8.84	14.42	11.60	1.07	90146.23
16	13.81	2.25	86.20	9.07	13.77	11.70	1.11	90218.86
17	6.71	1.91	90.04	8.65	15.37	11.53	1.06	90757.77
18	5.57	1.88	86.14	8.84	15.90	11.70	1.11	88206.70
19	2.54	2.44	82.85	9.04	17.80	11.40	1.07	89394.76
20	2.38	1.82	85.49	8.77	15.43	11.57	1.10	89954.44
21	3.11	1.97	85.91	8.48	15.42	11.35	1.06	92643.55
22	4.52	1.70	82.64	8.41	15.99	11.18	1.08	93192.14
23	5.29	10.07	79.47	8.38	15.69	11.17	1.07	92158.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.14	2.86	87.91	8.88	14.84	11.50	1.09	90568.94
最 大 值	25.03	10.07	109.41	9.70	17.80	11.78	1.21	94278.15
發生時間	6	23	8	6	19	2		8
最 小 值	2.38	1.47	79.47	8.36	13.50	11.07	0.98	88206.70
發生時間	20	2	23	8	6	8		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.20 %		-0.09	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.03 %	0.04 %	-0.02 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.48	10.68	69.66	4.79	13.97	11.61	0.45	74631.03
1	1.86	19.04	82.04	4.70	14.30	11.54	0.44	75314.06
2	1.91	0.59	84.72	4.79	14.33	11.82	0.43	72911.84
3	1.65	1.79	69.10	4.77	14.25	11.67	0.44	73784.68
4	1.92	11.04	68.50	4.69	14.08	11.33	0.45	76735.16
5	3.52	2.48	90.70	4.98	12.94	11.82	0.43	75510.34
6	4.25	8.07	84.17	5.21	13.03	12.21	0.42	73966.37
7	3.25	2.29	71.37	4.95	14.00	11.95	0.46	72582.99
8	3.63	2.91	73.42	4.86	13.72	11.67	0.49	74637.02
9	3.27	3.16	68.26	4.92	12.94	11.99	0.46	74824.48
10	5.02	2.65	72.99	5.02	12.81	12.19	0.43	75046.32
11	3.26	6.73	77.40	4.84	14.01	11.82	0.44	77098.96
12	3.43	2.01	78.74	5.12	13.05	12.38	0.46	73511.67
13	2.60	3.49	74.13	5.06	13.53	12.37	0.42	72735.41
14	5.72	7.85	69.97	5.12	12.64	11.94	0.43	76845.88
15	5.01	18.57	78.95	5.07	13.40	12.01	0.46	75615.88
16	3.54	26.20	75.94	4.85	14.06	11.78	0.44	77213.00
17	3.12	9.19	66.38	4.74	14.30	11.71	0.43	76958.38
18	2.52	3.33	80.31	4.98	14.39	12.13	0.44	73436.87
19	1.93	2.94	66.18	4.82	15.84	11.82	0.45	75164.60
20	2.65	5.01	76.39	5.12	13.08	12.46	0.43	72498.12
21	1.66	20.04	77.59	4.79	14.38	11.82	0.43	76466.44
22	1.63	2.64	79.78	4.81	14.13	11.88	0.42	75898.57
23	1.71	1.88	71.93	4.82	13.96	11.97	0.44	75731.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.98	7.27	75.36	4.91	13.80	11.91	0.44	74963.33
最 大 值	5.72	26.20	90.70	5.21	15.84	12.46	0.53	77213.00
發生時間	14	16	5	6	19	20		16
最 小 值	1.63	0.59	66.18	4.69	12.64	11.33	0.37	72498.12
發生時間	22	2	19	4	14	4		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.12 %	0.12 %	-0.05 %	0.05 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.33	20.55	59.34	7.72	12.78	11.75	1.50	95976.58
1	1.62	1.7	81.59	7.85	13.78	11.92	1.51	95478.44
2	2.33	15.75	76.07	7.92	12.29	11.64	1.49	99599.69
3	2.30	28.93	61.59	7.65	13.13	11.67	1.47	94712.31
4	1.75	1.72	83.63	7.83	13.05	11.62	1.48	93944.82
5	2.01	1.92	79.22	7.74	12.60	11.38	1.49	95049.44
6	2.66	34.12	60.90	7.55	12.44	11.46	1.48	93734.09
7	2.11	11.82	72.62	7.95	13.02	11.93	1.49	89171.81
8	1.93	12.21	79.52	7.83	13.29	11.70	1.50	95164.96
9	1.95	1.25	114.48	8.98	12.68	12.45	1.49	88054.56
10	2.23	79.88	67.84	10.09	14.23	11.01	1.50	100537.87
11	2.54	13.66	72.53	7.67	13.25	11.47	1.51	97731.05
12	2.74	無效	58.89	8.75	11.12	12.42	1.57	77061.11
13	2.60	93.75	61.96	8.48	11.70	12.34	1.52	無效
14	2.59	59.11	56.48	8.07	11.88	12.38	1.53	無效
15	2.10	37.98	57.53	7.05	14.32	11.41	1.52	95384.45
16	2.11	100.54	54.55	7.97	11.57	11.92	1.52	84691.79
17	1.81	23.19	53.30	7.74	11.22	12.07	1.51	86509.25
18	2.57	48.48	62.45	9.17	13.10	11.81	1.52	93974.87
19	2.02	1.14	81.81	8.27	14.16	12.71	1.51	84501.17
20	1.88	16.53	58.41	7.15	14.00	11.63	1.51	95559.11
21	2.15	35.2	61.63	7.61	12.83	11.76	1.51	92911.03
22	2.11	2.15	76.45	7.99	12.90	11.97	1.49	89497.59
23	2.11	2.31	70.13	7.58	13.57	11.73	1.49	94318.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	22
平 均 值	2.19	27.99	69.29	8.03	12.87	11.84	1.50	92434.73
最 大 值	2.74	100.54	114.48	10.09	14.32	12.71	1.63	100537.87
發生時間	12	16	9	10	15	19		10
最 小 值	1.62	1.14	53.30	7.05	11.12	11.01	1.45	77061.11
發生時間	1	19	17	15	12	10		12
零點偏移	-0.05 %	0.00%	-0.02 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.23 %	-0.15%	0.00 %	-0.09 %		0.35	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %