P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.80	3.53	131.89	1.45	15.99	12.65	1.42	58903.71
1	12.45	2.89	125.64	0.94	17.85	11.94	1.40	63551.34
2	8.35	6.54	157.97	0.99	17.35	12.33	1.48	59493.32
3	13.04	4.23	129.97	0.93	18.29	11.53	1.34	66777.71
4	13.08	3.08	104.34	1.05	18.01	10.72	1.34	72574.53
5	14.16	4.86	112.51	0.85	19.37	10.29	1.36	74363.04
6	15.47	5.62	76.33	1.52	16.84	11.02	1.34	70914.47
7	14.22	13.53	75.44	1.60	17.24	11.00	1.33	70300.13
8	14.52	13.96	80.08	1.66	16.67	10.74	1.33	72244.33
9	16.62	18.24	71.41	1.55	17.26	10.78	1.29	71009.78
10	17.16	14.30	95.54	1.64	17.27	10.65	1.33	71597.98
11	15.38	11.64	90.37	1.86	15.36	11.16	1.29	70389.80
12	15.44	15.99	80.07	1.98	15.27	11.37	1.26	69318.81
13	15.84	16.49	81.81	2.15	15.90	11.12	1.26	69798.25
14	21.08	12.89	89.94	2.56	16.01	10.58	1.29	72401.32
15	19.76	13.32	84.54	2.27	15.47	11.13	1.26	68622.28
16	15.45	7.87	99.19	1.51	16.91	11.04	1.30	67425.97
17	16.97	3.13	101.26	1.72	15.69	11.08	1.33	71023.88
18	14.16	3.61	111.11	2.19	14.66	12.34	1.33	62989.25
19	18.73	4.79	89.82	2.06	15.93	11.52	1.30	66183.59
20	23.20	4.51	87.42	2.47	16.71	10.65	1.25	70745.81
21	31.99	26.45	80.58	3.07	15.57	11.15	1.25	67905.77
22	16.74	3.89	93.93	1.61	16.77	11.36	1.28	67307.15
23	11.86	4.45	115.59	1.48	16.17	12.12	1.35	62763.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.10	9.16	98.61	1.71	16.61	11.26	1.32	68275.24
最 大 值	31.99	26.45	157.97	3.07	19.37	12.65	1.61	74363.04
發生時間	21	21	2	21	5	0		5
最 小 值	8.35	2.89	71.41	0.85	14.66	10.29	1.25	58903.71
發生時間	2	1	9	5	18	5		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.06 %		0.33	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.65	2.24	133.93	0.08	17.17	11.75	1.50	52023.79
1	8.19	1.76	131.18	0.12	17.36	11.82	1.51	51721.57
2	11.24	3.21	99.85	0.14	20.51	10.01	1.49	61837.35
3	13.36	3.14	76.68	0.09	18.93	10.04	1.45	64968.71
4	12.89	14.25	74.76	0.19	17.38	10.35	1.46	64089.91
5	14.11	4.40	98.19	0.14	18.49	10.48	1.47	63801.13
6	14.89	1.81	82.49	0.13	17.73	10.70	1.47	62639.78
7	11.22	14.91	71.04	0.17	19.10	9.83	1.45	62375.98
8	14.13	10.48	88.41	0.28	17.38	10.16	1.42	65532.93
9	13.60	3.72	81.63	0.21	17.03	10.42	1.43	64756.65
10	16.52	24.08	104.12	0.27	16.41	10.78	1.47	63415.38
11	13.20	19.66	81.91	0.35	15.62	10.97	1.41	59448.08
12	11.54	3.44	87.55	0.18	17.39	10.57	1.40	60036.88
13	16.19	27.44	80.68	0.76	16.61	10.31	1.40	62699.77
14	17.31	25.88	91.66	0.97	15.77	10.58	1.40	62388.89
15	18.78	4.69	79.34	0.42	17.04	10.23	1.40	61141.56
16	20.04	4.84	96.09	0.37	16.88	10.57	1.42	63741.90
17	15.69	6.89	91.38	0.23	17.16	10.58	1.45	63807.54
18	9.97	13.40	123.65	0.83	13.30	13.08	1.49	51522.77
19	15.70	5.48	94.39	2.33	16.29	10.87	1.42	62098.87
20	21.23	6.79	86.01	1.77	16.47	10.47	1.40	63925.78
21	18.85	21.61	95.98	0.84	15.81	10.81	1.40	62236.66
22	14.92	4.30	87.13	0.17	17.78	10.32	1.39	62847.23
23	14.86	1.88	91.48	0.17	18.46	10.22	1.39	62461.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.55	9.60	92.90	0.47	17.17	10.66	1.44	61480.04
最 大 值	21.23	27.44	133.93	2.33	20.51	13.08	1.60	65532.93
發生時間	20	13	0	19	2	18		8
最 小 值	8.19	1.76	71.04	0.08	13.30	9.83	1.37	51522.77
發生時間	1	1	7	0	18	7		18
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	1.41 %	-0.01 %	0.69 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.15	7.85	95.42	2.89	15.79	11.30	1.29	71259.97
1	4.27	3.67	82.35	2.59	17.96	10.39	1.29	81163.15
2	7.31	3.45	84.68	2.91	16.83	10.41	1.29	79111.84
3	7.71	3.10	86.48	2.87	17.25	10.54	1.29	77138.28
4	8.18	8.92	89.72	3.06	16.57	10.50	1.29	79391.83
5	8.27	14.94	87.24	3.28	15.02	11.17	1.29	76003.98
6	9.96	6.76	111.35	3.55	14.73	11.37	1.30	77612.89
7	11.65	2.59	98.25	3.45	15.56	11.18	1.32	75621.10
8	8.37	3.08	102.46	3.37	14.96	10.93	1.36	80082.66
9	10.31	3.57	99.46	3.50	15.32	11.11	1.35	75551.96
10	10.02	4.10	91.89	3.46	14.84	11.12	1.34	74899.24
11	9.40	17.73	87.21	3.59	14.48	10.96	1.34	74906.73
12	9.13	9.87	91.33	3.81	13.86	11.16	1.33	73590.39
13	15.90	20.18	89.55	4.30	13.83	11.02	1.33	73690.49
14	9.38	13.01	82.72	3.90	13.60	10.79	1.34	74012.24
15	17.20	12.29	84.72	4.31	14.67	10.67	1.33	76834.82
16	16.71	13.02	93.56	4.23	14.75	10.71	1.33	74895.97
17	15.53	3.39	86.45	3.55	15.52	10.49	1.33	75555.82
18	6.27	12.57	128.61	5.18	12.23	13.45	1.34	61384.05
19	7.81	11.87	93.12	4.20	14.68	11.00	1.33	74781.45
20	8.51	23.11	84.65	4.01	14.15	10.84	1.34	75047.16
21	19.47	56.43	87.76	6.34	12.78	11.11	1.34	72050.97
22	13.30	10.26	95.64	4.03	16.62	10.74	1.34	74913.82
23	13.24	4.10	85.19	3.23	16.13	10.78	1.35	80028.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.50	11.24	92.49	3.73	15.09	10.99	1.32	75397.04
最 大 值	19.47	56.43	128.61	6.34	17.96	13.45	1.38	81163.15
發生時間	21	21	18	21	1	18		1
最 小 值	4.15	2.59	82.35	2.59	12.23	10.39	1.28	61384.05
發生時間	0	7	1	1	18	1		18
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.06 %	0.16 %		-0.02	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %