

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年08月05日

報表日期: 111年08月05日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月05日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	14.16	3.83	54.03	0.16	19.57	10.31	1.57	62135.11
2	12.75	5.60	50.59	0.12	18.79	10.52	1.57	64422.93
3	13.90	12.43	50.74	0.16	18.95	11.06	1.57	60795.65
4	13.86	2.83	48.14	0.13	18.03	11.11	1.57	59896.84
5	13.94	5.59	64.88	0.19	19.12	11.17	1.57	59117.31
6	14.78	6.92	62.16	0.15	18.68	10.55	1.57	64906.02
7	14.08	9.81	53.32	0.22	16.20	10.98	1.54	62814.39
8	14.26	4.17	51.51	0.23	16.89	10.98	1.53	63216.32
9	14.41	1.52	61.12	0.25	16.25	11.18	1.56	62413.70
10	14.71	2.26	62.32	0.37	15.68	11.44	1.56	60926.25
11	13.36	1.12	64.29	0.18	16.76	11.06	1.55	61935.11
12	14.54	4.69	63.69	0.19	16.99	10.93	1.55	62982.85
13	14.19	6.44	59.21	0.64	16.55	11.13	1.56	62497.20
14	14.59	3.67	58.08	1.93	16.89	11.19	1.55	61602.73
15	14.53	5.16	59.89	0.33	17.75	10.83	1.54	62741.66
16	14.46	5.20	66.39	0.56	16.48	11.07	1.55	62286.40
17	14.21	3.50	65.28	0.34	15.99	11.45	1.55	60708.58
18	14.06	3.56	58.55	0.24	17.55	10.90	1.54	62301.32
19	15.12	0.84	61.20	0.14	17.97	10.90	1.52	63127.69
20	13.05	1.21	58.97	0.14	18.05	11.01	1.54	60186.17
21	14.23	4.24	55.87	0.17	19.14	10.50	1.55	63586.38
22	14.14	1.20	53.78	0.17	18.71	10.91	1.54	60892.34
23	14.71	4.28	42.85	0.14	17.24	10.87	1.54	61668.19
24	12.53	3.93	67.02	0.23	17.56	11.64	1.55	56008.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.11	4.33	58.08	0.31	17.57	10.99	1.55	61798.75
最 大 值	15.12	12.43	67.02	1.93	19.57	11.64	1.57	64906.02
發生時間	18	2	23	13	0	23		5
最 小 值	12.53	0.84	42.85	0.12	15.68	10.31	1.52	56008.84
發生時間	23	18	22	1	9	0		23
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.02 %	-0.03 %	0.00 %		-0.12	0.00	-0.20 %
全幅偏移(率)	2.41 %	0.21 %	-0.32 %	0.32 %		0.06	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月05日

[illegible]