P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.33	1.64	104.47	2.80	14.18	14.11	1.56	66969.81
1	3.27	1.94	80.27	2.14	15.05	13.71	1.64	69176.39
2	3.38	2.36	69.67	2.51	14.19	13.73	1.64	68837.85
3	3.99	2.22	78.25	2.95	13.82	14.06	1.56	66762.27
4	4.89	13.56	76.59	2.79	14.21	13.91	1.54	66964.87
5	4.94	2.35	79.24	2.39	14.48	13.73	1.56	68587.71
6	3.41	2.39	69.57	2.12	14.93	13.81	1.57	67853.21
7	3.86	2.84	75.07	2.40	14.26	13.66	1.56	68864.37
8	4.42	1.78	99.14	2.87	13.73	14.25	1.53	64305.35
9	4.10	2.23	107.70	3.06	13.97	14.68	1.46	60369.48
10	3.40	1.84	69.34	1.79	14.94	13.14	1.47	74211.44
11	6.17	5.82	69.13	2.48	13.84	13.24	1.48	73297.98
12	5.64	2.50	80.86	2.57	14.08	13.64	1.49	70796.21
13	3.75	1.38	98.91	2.12	14.33	13.39	1.52	72011.19
14	5.13	2.59	84.11	2.64	13.68	13.54	1.51	70933.58
15	9.59	5.03	84.73	3.36	13.21	13.94	1.48	67767.57
16	8.34	4.74	90.28	3.02	13.48	14.04	1.45	67148.17
17	13.92	5.12	84.32	3.34	13.09	13.81	1.50	68417.65
18	16.09	7.91	67.96	3.14	13.55	13.61	1.48	70604.42
19	16.39	39.09	50.61	3.04	13.37	13.19	1.51	74842.94
20	15.88	88.54	53.90	2.93	13.94	12.92	1.46	77714.18
21	12.42	3.86	64.22	2.97	13.26	13.43	1.45	73645.57
22	8.84	19.41	53.03	2.52	14.16	13.01	1.46	76734.13
23	11.28	2.53	70.42	3.63	12.64	14.02	1.48	68060.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.35	9.32	77.57	2.73	13.93	13.69	1.51	69786.55
最 大 值	16.39	88.54	107.70	3.63	15.05	14.68	2.02	77714.18
發生時間	19	20	9	23	1	9		20
最 小 值	3.27	1.38	50.61	1.79	12.64	12.92	1.36	60369.48
發生時間	1	13	19	10	23	20		9
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.32 %	-0.07 %	-0.02 %	0.07 %		0.14	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.01	3.32	72.07	0.18	19.21	10.80	1.36	64304.31
1	4.83	7.55	73.90	0.16	18.74	11.50	1.37	60467.73
2	3.77	3.28	61.20	0.14	19.62	10.65	1.37	66282.01
3	6.21	3.26	59.36	0.11	19.16	10.07	1.39	69565.58
4	6.75	2.13	64.66	0.13	19.87	10.05	1.40	69174.26
5	5.72	3.42	59.66	0.14	20.07	9.84	1.40	70316.24
6	5.49	2.50	64.59	0.16	19.67	10.74	1.40	67097.92
7	5.97	3.86	57.75	0.11	19.54	10.13	1.39	67738.50
8	6.86	5.27	70.61	0.12	18.50	11.35	1.40	61305.75
9	3.65	64.53	101.05	0.63	14.97	13.56	1.51	46965.29
10	1.22	33.29	105.27	0.37	14.39	13.63	1.45	47087.40
11	6.87	6.10	66.68	0.11	17.86	10.86	1.41	65158.14
12	10.62	4.04	57.81	0.33	18.08	10.37	1.37	69116.93
13	9.33	4.67	59.01	0.12	19.67	10.26	1.36	68927.35
14	11.30	17.70	57.70	0.14	18.65	10.48	1.40	67313.48
15	12.69	10.67	57.45	0.23	17.78	11.12	1.37	64282.55
16	21.65	16.43	61.83	0.81	18.21	10.57	1.39	67679.28
17	25.90	26.08	65.34	0.84	17.94	11.22	1.41	63911.17
18	10.68	42.28	84.69	0.08	17.23	12.41	1.40	56676.62
19	15.10	7.16	57.70	0.13	19.21	10.14	1.39	70231.72
20	12.90	40.95	58.42	0.48	16.44	11.01	1.40	66133.82
21	6.79	3.02	63.91	0.14	19.28	10.52	1.38	67419.41
22	11.62	30.59	78.05	0.27	17.39	11.70	1.38	60483.65
23	14.85	10.21	67.63	0.71	18.50	10.85	1.39	65947.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.32	14.68	67.76	0.28	18.33	10.99	1.39	64316.13
最 大 值	25.90	64.53	105.27	0.84	20.07	13.63	1.75	70316.24
發生時間	17	9	10	17	5	10		5
最 小 值	1.22	2.13	57.45	0.08	14.39	9.84	1.34	46965.29
發生時間	10	4	15	18	10	5		9
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.12 %	-0.31 %	0.11 %	0.02 %		0.04	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.91	2.99	72.19	2.72	19.39	9.94	1.42	87613.34
1	7.01	3.90	63.73	2.60	18.24	10.52	1.42	86243.30
2	6.42	5.28	62.58	2.77	17.66	11.43	1.41	78883.62
3	13.15	3.61	56.09	3.55	18.25	9.77	1.41	89851.31
4	9.80	3.71	66.66	2.92	19.51	10.09	1.43	83443.54
5	8.68	12.32	51.82	2.81	17.89	10.04	1.42	83274.67
6	7.94	6.65	52.46	2.71	18.42	10.55	1.41	81458.24
7	11.38	2.70	61.42	3.16	18.06	10.42	1.42	83444.43
8	9.51	6.73	56.20	2.59	17.79	11.03	1.44	78151.07
9	12.31	4.36	51.20	2.74	18.18	10.16	1.43	84567.56
10	8.23	2.26	62.06	2.64	19.46	9.79	1.42	87574.44
11	12.34	11.30	45.27	2.66	18.20	9.70	1.43	85965.80
12	11.07	6.32	45.12	2.96	17.62	9.99	1.44	80008.49
13	12.30	6.55	47.17	2.76	17.69	10.17	1.43	80390.70
14	11.86	2.94	59.66	2.70	18.68	10.48	1.43	80070.65
15	39.74	9.98	45.51	9.63	17.51	9.99	1.41	85607.07
16	8.60	15.18	38.27	2.51	16.36	10.48	1.41	80721.84
17	4.10	3.10	50.64	2.11	18.16	10.12	1.43	83475.54
18	2.77	13.24	43.46	1.82	18.67	9.77	1.42	85006.11
19	2.42	12.41	55.58	2.15	18.40	10.85	1.44	77509.07
20	2.08	19.00	54.22	2.14	18.21	10.62	1.43	76738.28
21	2.75	40.34	30.49	2.48	17.85	8.81	1.44	77331.70
22	3.02	33.12	28.42	1.98	17.97	8.86	1.44	78032.46
23	2.86	26.91	29.25	2.14	19.24	8.77	1.42	82789.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.01	10.62	51.23	2.89	18.23	10.10	1.43	82423.05
最 大 值	39.74	40.34	72.19	9.63	19.51	11.43	1.45	89851.31
發生時間	15	21	0	15	4	2		3
最 小 值	2.08	2.26	28.42	1.82	16.36	8.77	1.38	76738.28
發生時間	20	10	22	18	16	23		20
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.05 %	-0.09 %		0.13	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %