P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.79	2.03	98.99	8.97	15.50	11.92	1.13	86641.06
1	2.99	3.08	113.97	9.80	16.64	12.52	1.11	80111.50
2	2.42	1.96	111.42	10.01	17.71	12.36	1.10	81088.00
3	4.13	2.14	98.02	9.43	16.78	12.00	1.12	85099.78
4	7.71	1.39	118.44	9.17	15.84	12.00	1.13	86348.56
5	7.14	1.33	101.47	9.05	14.89	11.83	1.15	88298.97
6	2.89	1.28	118.97	9.03	15.38	11.96	1.15	86877.30
7	2.08	1.22	105.23	8.71	15.78	11.61	1.13	89305.95
8	3.04	1.08	89.77	8.57	16.03	11.31	1.12	92560.82
9	3.87	1.25	93.83	8.75	16.98	11.17	1.12	92588.46
10	3.25	1.63	74.58	8.35	16.97	10.84	1.16	95232.22
11	5.17	1.38	88.54	8.66	15.69	11.38	1.13	91855.70
12	3.93	1.51	88.75	8.63	14.99	11.59	1.11	90164.45
13	2.88	1.91	83.36	8.34	16.17	11.00	1.13	94290.77
14	5.21	3.01	76.42	8.66	15.20	11.34	1.16	91844.29
15	7.35	2.12	75.23	8.81	14.15	11.49	1.10	92171.94
16	4.80	1.54	86.98	8.69	14.73	11.61	1.10	90477.89
17	3.07	1.21	88.99	8.76	15.37	11.78	1.10	88671.68
18	2.44	1.97	84.36	8.60	15.14	11.58	1.13	90968.53
19	3.16	2.50	79.35	8.71	15.94	11.40	1.12	91621.74
20	8.46	3.69	77.98	9.26	15.98	11.52	1.18	90568.44
21	11.15	1.69	88.19	9.47	14.17	11.57	1.15	90207.97
22	6.41	1.50	93.89	8.77	14.75	11.64	1.12	90141.07
23	4.06	1.52	98.10	8.64	15.61	11.59	1.11	90552.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.64	1.83	93.12	8.91	15.68	11.63	1.13	89487.05
最 大 值	11.15	3.69	118.97	10.01	17.71	12.52	1.24	95232.22
發生時間	21	20	6	2	2	1		10
最 小 值	2.08	1.08	74.58	8.34	14.15	10.84	1.04	80111.50
發生時間	7	8	10	13	15	10		1
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.05 %	-0.06 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.07 %	-0.11 %		0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.87	1.93	82.50	5.05	14.80	12.23	0.50	71339.28
1	2.41	1.51	78.50	4.86	16.69	12.05	0.49	70917.54
2	1.91	21.43	65.59	4.74	17.62	11.58	0.50	74564.14
3	2.90	6.08	75.36	5.22	14.47	12.18	0.52	71639.26
4	3.80	1.57	82.52	5.48	14.82	12.06	0.51	72818.68
5	5.96	2.47	75.57	5.66	14.31	11.97	0.52	73583.07
6	3.65	0.53	85.57	5.15	14.79	12.19	0.52	71626.28
7	2.82	1.42	81.65	5.10	14.40	12.18	0.53	71965.86
8	2.40	2.02	78.79	4.70	17.68	11.90	0.54	71706.95
9	1.99	15.08	70.29	4.30	20.22	11.05	0.54	75510.34
10	1.94	56.81	61.86	4.32	19.25	10.75	0.55	79119.54
11	2.09	55.77	61.20	4.57	17.33	11.42	0.54	75365.29
12	2.33	41.87	82.18	4.90	16.57	11.89	0.54	72349.37
13	2.26	19.82	77.29	4.86	17.93	12.02	0.53	70501.14
14	1.89	22.11	59.81	4.36	19.17	11.03	0.54	77564.67
15	2.22	19.34	88.94	4.48	18.06	11.18	0.54	76830.53
16	2.21	68.42	70.53	4.74	17.79	11.35	0.55	75711.38
17	2.48	9.59	63.27	4.93	16.65	11.91	0.54	72656.41
18	2.08	4.21	75.58	5.11	16.57	12.30	0.54	69856.50
19	1.98	5.15	75.50	4.99	18.09	12.21	0.55	68686.05
20	1.77	59.71	71.29	4.52	19.94	11.46	0.55	73567.45
21	2.13	17.87	63.17	4.74	16.90	11.42	0.56	76285.88
22	2.32	10.07	69.16	4.76	17.33	11.66	0.54	73971.23
23	2.16	11.33	74.96	4.80	17.55	11.82	0.54	72002.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.52	19.00	73.80	4.85	17.04	11.74	0.53	73339.12
最 大 值	5.96	68.42	88.94	5.66	20.22	12.30	0.61	79119.54
發生時間	5	16	15	5	9	18		10
最 小 值	1.77	0.53	59.81	4.30	14.31	10.75	0.48	68686.05
發生時間	20	6	14	9	5	10		19
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.06 %	-0.00 %		0.00	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.79	3.08	90.79	8.02	13.90	11.85	1.47	95714.31
1	1.81	27.28	62.41	7.68	14.57	11.60	1.46	98963.31
2	1.77	31.59	62.33	9.25	16.04	11.63	1.45	97742.10
3	1.75	0.31	100.80	8.19	14.82	12.10	1.42	95007.52
4	1.90	0.39	88.65	8.30	14.07	12.05	1.42	95360.63
5	1.91	0.86	105.62	8.49	14.37	12.19	1.44	93638.01
6	1.86	0.75	100.65	8.17	14.10	11.83	1.45	97655.10
7	2.11	0.64	75.38	8.14	13.77	12.05	1.46	95876.79
8	1.84	1.04	73.29	8.37	13.93	12.32	1.48	92242.50
9	1.95	1.17	71.12	8.01	13.95	11.97	1.48	96161.74
10	1.95	6.99	97.37	8.53	13.90	12.26	1.45	93321.78
11	2.16	2.71	75.03	7.65	14.48	11.51	1.47	100386.30
12	3.18	2.20	67.81	8.17	12.87	11.73	1.48	96587.86
13	2.20	6.89	60.78	7.59	14.15	11.73	1.49	97528.52
14	1.93	1.22	66.04	7.76	14.26	11.89	1.48	96325.38
15	1.94	1.42	64.45	7.97	13.72	12.06	1.47	94396.75
16	1.95	1.00	82.79	9.03	13.01	12.74	1.46	88366.47
17	1.94	1.75	87.44	9.42	12.14	12.77	1.44	88121.41
18	1.87	0.83	91.70	9.64	12.27	12.99	1.46	86192.12
19	1.77	1.35	84.51	8.84	13.36	12.50	1.46	90348.89
20	1.78	1.40	81.82	8.65	13.60	12.46	1.46	90685.30
21	2.05	0.89	96.36	9.27	11.97	12.55	1.47	91108.31
22	1.94	0.96	99.48	8.94	12.36	12.35	1.47	92854.91
23	1.96	1.80	70.63	7.76	13.69	11.59	1.46	99730.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.97	4.10	81.55	8.41	13.72	12.11	1.46	94346.52
最 大 值	3.18	31.59	105.62	9.64	16.04	12.99	1.50	100386.30
發生時間	12	2	5	18	2	18		11
最 小 值	1.75	0.31	60.78	7.59	11.97	11.51	1.40	86192.12
發生時間	3	3	13	13	21	11		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.13 %	0.04 %	-0.02 %		-0.48	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %