P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.26	11.12	65.33	0.37	18.65	10.30	1.36	66012.96
1	15.55	21.22	63.49	0.66	19.48	9.74	1.36	68857.41
2	15.44	13.06	63.91	1.75	17.58	10.62	1.37	64739.53
3	15.68	3.64	101.31	0.35	19.54	10.74	1.38	63501.94
4	17.11	5.75	72.56	0.44	17.80	10.61	1.34	64359.10
5	15.74	19.32	73.85	0.52	17.00	11.28	1.36	61086.18
6	19.66	9.45	79.09	1.61	16.08	11.70	1.36	59687.27
7	17.31	11.80	75.84	0.49	17.38	10.85	1.38	63894.52
8	16.98	4.29	79.06	0.68	18.02	10.60	1.39	65314.37
9	19.20	32.07	70.58	0.63	18.10	10.49	1.36	64963.48
10	14.42	39.17	69.11	0.24	17.65	10.35	1.38	65896.06
11	14.78	28.70	77.49	0.37	17.25	10.91	1.34	64329.09
12	15.30	33.87	70.23	0.65	16.55	10.78	1.34	65635.15
13	16.97	15.69	65.67	0.46	18.66	10.36	1.36	66138.15
14	15.18	16.57	64.43	0.50	17.71	10.32	1.34	68422.65
15	19.76	22.27	67.22	1.95	17.87	10.25	1.36	66729.12
16	15.21	7.51	67.77	0.81	17.24	10.88	1.35	64795.61
17	16.08	1.36	74.31	0.36	18.42	10.41	1.34	66962.31
18	14.61	5.33	64.38	0.39	18.63	10.44	1.34	65779.44
19	14.74	9.55	77.94	0.51	18.84	10.69	1.33	65045.99
20	15.90	11.73	84.53	0.39	18.56	10.50	1.36	66261.44
21	16.17	16.05	66.66	0.61	17.24	10.68	1.36	66485.97
22	14.59	14.31	71.93	0.47	17.84	10.93	1.36	65458.11
23	15.76	18.89	67.24	0.56	18.04	10.54	1.36	66788.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.18	15.53	72.25	0.66	17.92	10.62	1.36	65297.68
最 大 值	19.76	39.17	101.31	1.95	19.54	11.70	1.40	68857.41
發生時間	15	10	3	15	3	6		1
最 小 值	14.42	1.36	63.49	0.24	16.08	9.74	1.32	59687.27
發生時間	10	17	1	10	6	1		6
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	-0.13 %	-0.14 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.42	6.69	93.60	0.44	18.03	10.52	1.40	59968.26
1	14.53	6.74	102.83	0.37	17.78	10.99	1.40	60676.86
2	13.82	18.40	100.67	1.50	16.31	10.97	1.40	60929.10
3	14.71	9.92	95.05	3.50	16.62	10.70	1.40	59607.39
4	15.26	8.61	95.34	0.61	17.27	10.74	1.40	59126.03
5	15.97	9.72	102.17	1.12	17.06	11.05	1.40	58487.13
6	16.64	5.31	104.10	1.90	16.46	10.86	1.40	60937.48
7	13.36	6.31	99.49	0.63	16.71	11.16	1.40	60009.01
8	19.69	22.77	93.73	3.70	16.28	10.68	1.37	61156.97
9	15.31	6.07	103.95	0.68	17.92	10.97	1.37	59807.74
10	15.08	9.35	97.34	0.63	17.13	10.51	1.40	64508.93
11	13.59	42.74	100.24	2.49	14.54	11.24	1.40	62251.75
12	9.11	11.49	83.72	2.75	14.32	10.98	1.39	59139.82
13	16.60	10.09	84.46	1.99	15.27	10.86	1.38	59637.25
14	14.21	5.70	88.70	0.79	17.61	10.64	1.39	61389.59
15	17.49	20.37	91.04	2.78	17.84	10.62	1.39	63997.77
16	14.37	7.44	97.84	1.75	16.80	10.96	1.37	62071.63
17	14.14	10.40	101.29	0.96	15.46	11.78	1.36	55588.02
18	17.11	10.04	91.75	1.08	18.49	10.39	1.36	64434.77
19	14.96	16.94	88.48	0.97	16.93	10.87	1.36	60110.35
20	14.26	3.23	89.41	1.00	17.91	10.55	1.34	61518.66
21	14.71	7.13	87.03	0.92	16.46	10.77	1.33	58583.19
22	15.01	4.54	89.76	0.95	16.62	10.74	1.33	60112.26
23	15.07	1.41	92.57	0.24	17.87	10.66	1.33	60738.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.06	10.89	94.77	1.41	16.82	10.84	1.38	60616.19
最 大 值	19.69	42.74	104.10	3.70	18.49	11.78	1.42	64508.93
發生時間	8	11	6	8	18	17		10
最 小 值	9.11	1.41	83.72	0.24	14.32	10.39	1.32	55588.02
發生時間	12	23	12	23	12	18		17
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.22 %	-0.10 %	-0.06 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.89	14.54	69.19	1.56	19.29	9.86	1.31	81528.80
1	15.83	34.06	57.23	4.78	18.69	9.68	1.31	81353.97
2	14.90	32.22	55.51	7.56	18.40	9.71	1.33	80163.38
3	14.70	2.28	60.61	2.53	19.20	9.49	1.31	82232.44
4	16.04	6.45	55.53	2.69	18.76	9.66	1.29	83200.26
5	14.91	9.04	63.44	4.18	17.81	10.08	1.29	81118.57
6	15.62	2.36	74.26	1.76	18.61	10.19	1.30	85211.53
7	14.03	27.53	70.44	2.46	17.41	10.81	1.32	77007.00
8	17.12	25.00	67.56	3.38	17.45	9.96	1.32	87091.07
9	17.97	3.24	85.01	1.76	19.63	10.21	1.33	86250.53
10	19.92	48.33	71.45	3.31	16.59	10.49	1.32	88845.82
11	16.56	30.57	70.30	3.95	15.07	10.76	1.31	80662.13
12	29.49	20.78	76.58	4.66	15.72	10.87	1.35	80630.79
13	29.22	8.64	68.01	4.33	16.32	10.41	1.34	78080.56
14	5.17	3.87	58.85	3.20	18.19	9.65	1.31	83590.59
15	22.78	9.67	63.09	6.27	18.53	9.76	1.29	85940.74
16	14.53	19.00	68.54	0.95	18.18	10.23	1.27	83583.45
17	18.53	11.48	80.31	1.43	18.61	10.65	1.29	78716.25
18	14.25	39.65	61.90	4.27	18.82	9.79	1.29	84268.30
19	5.28	13.09	56.80	6.33	17.21	9.82	1.29	79969.50
20	29.48	2.43	63.74	8.99	17.92	9.75	1.30	79833.04
21	14.19	4.05	59.17	4.69	17.25	9.80	1.29	78299.15
22	14.46	1.99	61.28	3.42	17.33	10.07	1.29	78546.47
23	15.77	15.00	65.62	4.03	16.22	10.47	1.29	77064.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.90	16.05	66.02	3.85	17.80	10.09	1.30	81799.55
最 大 值	29.49	48.33	85.01	8.99	19.63	10.87	1.36	88845.82
發生時間	12	10	9	20	9	12		10
最 小 值	5.17	1.99	55.51	0.95	15.07	9.49	1.27	77007.00
發生時間	14	22	2	16	11	3		7
零點偏移	-0.06 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	0.19 %	0.20 %		0.16	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %