P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.74	18.07	59.50	0.56	18.03	10.31	1.26	68418.74
1	11.58	10.08	70.65	0.40	20.11	10.05	1.25	68579.16
2	15.97	6.48	69.59	0.21	19.92	10.31	1.23	65608.92
3	12.04	3.65	84.59	0.13	20.29	10.85	1.22	63192.99
4	11.95	3.68	75.76	0.12	20.29	10.25	1.21	66804.72
5	7.75	4.24	81.04	0.13	20.17	10.62	1.21	65266.69
6	24.98	3.90	82.94	0.11	19.88	10.44	1.23	65061.24
7	20.72	3.13	90.49	0.10	20.37	10.43	1.24	65977.96
8	15.85	5.13	65.75	0.06	19.55	10.29	1.24	67373.88
9	15.91	6.04	72.20	0.11	18.28	10.94	1.27	63872.20
10	16.05	6.27	91.42	0.06	19.00	10.91	1.30	64168.17
11	21.31	10.28	76.42	0.23	18.59	10.47	1.26	65864.03
12	21.34	16.60	68.18	1.02	17.99	10.43	1.29	67067.30
13	10.54	23.20	64.51	2.00	17.01	10.69	1.27	65244.62
14	10.54	13.44	63.65	2.66	16.01	10.60	1.26	64928.34
15	10.52	4.74	85.32	1.22	17.71	11.11	1.28	61875.50
16	10.14	4.29	96.84	0.07	19.58	10.79	1.31	63139.55
17	12.33	7.10	85.13	0.94	18.79	10.34	1.30	66283.04
18	13.32	11.72	75.48	1.20	19.58	9.80	1.30	66646.92
19	20.46	4.88	83.73	0.39	19.41	9.99	1.26	69096.89
20	16.62	6.16	75.09	0.14	18.24	10.38	1.25	67858.30
21	18.31	13.35	66.51	0.16	17.97	10.26	1.24	68926.59
22	15.30	11.36	74.76	0.09	18.69	10.93	1.25	65176.12
23	15.30	11.06	70.16	0.13	18.62	10.49	1.25	67875.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.98	8.70	76.24	0.51	18.92	10.49	1.26	66012.80
最 大 值	24.98	23.20	96.84	2.66	20.37	11.11	1.32	69096.89
發生時間	6	13	16	14	7	15		19
最 小 值	7.75	3.13	59.50	0.06	16.01	9.80	1.20	61875.50
發生時間	5	7	0	8	14	18		15
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.56 %	0.01 %	0.06 %	0.12 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.14	17.53	110.39	2.43	18.02	10.58	1.43	61706.81
1	15.67	19.34	101.44	5.89	17.98	10.61	1.43	63298.36
2	10.99	3.18	91.81	1.27	19.83	10.06	1.42	66112.99
3	14.77	1.95	115.36	0.33	19.16	10.81	1.43	60268.35
4	17.14	2.07	97.28	0.19	19.86	10.11	1.40	65007.10
5	16.54	1.72	101.44	0.21	20.25	10.28	1.41	66153.78
6	10.71	2.68	109.67	0.19	20.06	10.84	1.40	59467.20
7	18.10	3.75	91.73	0.15	19.74	10.14	1.40	63180.76
8	12.28	10.14	75.42	0.18	17.90	10.26	1.42	62609.68
9	13.68	13.33	80.28	0.34	17.42	10.52	1.44	61762.31
10	12.34	5.09	106.75	0.21	16.91	11.35	1.45	56324.94
11	12.34	18.33	108.64	0.22	15.87	11.69	1.45	55122.89
12	13.04	24.71	94.04	1.79	16.20	11.02	1.45	59971.77
13	15.25	30.30	90.19	13.56	15.32	10.65	1.45	60973.46
14	12.65	15.11	87.68	10.26	15.10	10.85	1.44	59095.97
15	10.97	1.63	99.86	2.39	17.95	10.42	1.44	62074.77
16	9.70	10.00	96.00	1.51	17.62	10.36	1.44	63726.46
17	9.61	18.72	89.57	3.08	16.59	11.00	1.44	62474.61
18	13.59	6.71	101.38	1.40	18.24	10.86	1.44	62887.00
19	17.67	7.51	104.19	1.26	17.96	10.47	1.45	65323.92
20	16.27	15.52	101.10	1.01	17.65	10.55	1.46	66225.33
21	13.31	4.95	96.88	0.39	17.92	10.68	1.42	64671.13
22	13.76	16.17	102.50	0.22	17.14	11.20	1.40	60783.98
23	13.10	10.39	95.77	0.27	17.29	10.89	1.40	62133.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.78	10.87	97.89	2.03	17.83	10.68	1.43	62139.88
最 大 值	18.10	30.30	115.36	13.56	20.25	11.69	1.50	66225.33
發生時間	7	13	3	13	5	11		20
最 小 值	9.61	1.63	75.42	0.15	15.10	10.06	1.40	55122.89
發生時間	17	15	8	7	14	2		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	-0.14 %	-0.02 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.95	23.04	66.73	2.19	17.85	10.01	1.32	79091.52
1	12.73	5.38	57.28	5.30	18.80	9.49	1.32	80485.53
2	11.35	8.22	53.28	2.61	20.74	9.21	1.31	82433.13
3	10.21	9.40	59.75	0.82	20.78	9.23	1.32	82161.04
4	9.62	5.64	57.55	0.61	20.05	9.38	1.34	84133.43
5	15.96	30.83	62.41	2.85	19.49	9.69	1.33	81805.63
6	15.85	25.03	62.12	2.16	21.65	9.11	1.33	87216.84
7	17.96	77.95	42.24	1.38	19.69	9.14	1.33	82078.98
8	40.19	14.04	46.85	2.68	19.75	9.17	1.32	82440.25
9	11.10	8.36	55.95	2.26	17.88	9.82	1.31	78044.31
10	11.19	20.91	66.40	1.78	20.39	9.27	1.33	81973.09
11	11.24	27.16	41.55	4.59	18.61	8.84	1.31	77134.45
12	17.64	9.54	42.86	7.62	18.14	8.88	1.33	76265.17
13	9.90	9.12	36.17	9.12	18.71	8.76	1.32	76468.68
14	9.24	8.05	38.09	11.05	17.25	9.13	1.30	75384.73
15	9.55	26.97	42.57	6.61	17.93	9.34	1.30	74953.39
16	9.45	43.40	46.08	8.54	16.36	9.96	1.33	77946.75
17	11.21	14.57	51.79	5.59	16.92	9.90	1.32	80448.56
18	9.67	5.80	59.90	3.53	18.28	10.33	1.29	77327.90
19	19.27	26.74	53.18	2.60	18.24	9.75	1.29	83965.65
20	14.99	11.74	61.60	1.76	17.26	10.19	1.30	81485.18
21	18.93	11.26	60.31	2.25	17.78	9.73	1.29	82214.97
22	15.02	7.82	68.09	1.18	19.15	9.87	1.31	85946.77
23	11.90	7.59	76.08	1.04	19.63	10.18	1.32	84868.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.17	18.27	54.53	3.76	18.81	9.52	1.31	80678.10
最 大 值	40.19	77.95	76.08	11.05	21.65	10.33	1.41	87216.84
發生時間	8	7	23	14	6	18		6
最 小 值	9.24	5.38	36.17	0.61	16.36	8.76	1.27	74953.39
發生時間	14	1	13	4	16	13		15
零點偏移	-0.12 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.18 %	0.02 %	0.01 %		-0.02	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %