P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.48	2.22	107.51	9.11	16.25	11.49	0.92	71426.66
1	1.38	1.64	113.68	9.14	16.51	11.53	0.89	68445.71
2	1.41	13.53	87.81	8.74	15.87	10.79	1.54	75331.28
3	1.44	25.57	73.86	9.24	14.95	11.05	0.96	77310.52
4	1.55	17.52	64.55	8.79	14.79	11.31	0.92	78265.77
5	1.49	19.59	71.44	8.90	15.96	11.22	1.02	84366.51
6	1.46	2.09	76.56	8.84	15.29	11.40	0.94	83834.19
7	1.51	4.46	74.43	8.64	15.82	11.05	0.94	76979.12
8	1.52	13.10	79.82	8.53	16.93	10.75	0.95	75866.14
9	1.60	4.03	76.89	8.40	15.62	10.82	0.95	74863.32
10	1.74	24.65	56.31	8.46	15.54	10.84	0.94	73079.26
11	1.95	20.63	60.32	8.64	14.38	11.09	0.93	71021.95
12	4.18	17.62	66.80	8.88	14.36	11.26	1.10	73874.45
13	3.29	3.11	69.76	8.84	14.39	11.40	1.08	76580.59
14	2.56	21.04	67.37	8.61	15.03	11.10	0.92	73639.15
15	2.28	8.61	71.94	8.69	14.55	11.21	0.93	71383.93
16	2.28	4.83	73.00	8.82	14.25	11.37	0.95	68675.32
17	2.34	9.32	67.36	8.46	15.48	10.93	0.97	69421.47
18	2.06	7.32	68.05	8.52	16.54	10.72	1.95	70685.91
19	1.94	3.09	73.77	8.74	14.93	11.18	1.20	79119.34
20	1.87	3.43	75.07	8.51	14.97	11.00	0.92	72331.90
21	1.97	4.09	70.46	8.46	15.45	10.91	0.93	70362.79
22	1.96	2.14	81.41	8.70	16.02	11.13	1.00	67724.83
23	1.88	2.58	75.30	8.84	16.14	11.26	0.95	68819.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.96	9.84	75.14	8.73	15.42	11.12	1.01	73892.05
最 大 值	4.18	25.57	113.68	9.24	16.93	11.53	3.66	84366.51
發生時間	12	3	1	3	8	1		5
最 小 值	1.38	1.64	56.31	8.40	14.25	10.72	0.86	67724.83
發生時間	1	1	10	9	16	18		22
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	-0.00 %	-0.10 %	0.24 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.08	1.97	110.78	5.39	13.80	12.59	0.56	70866.73
1	1.08	1.89	72.31	4.78	15.80	11.48	0.57	78282.32
2	1.11	29.61	68.18	4.93	13.87	11.84	0.54	76892.13
3	1.11	9.31	71.15	4.90	15.84	11.72	0.55	76142.09
4	0.93	0.68	77.86	4.96	16.16	11.85	0.55	75199.52
5	0.92	2.08	71.27	5.07	14.92	12.00	0.53	74750.71
6	0.94	1.52	67.11	5.10	13.96	12.12	0.50	74314.89
7	1.34	1.73	72.26	5.07	14.35	11.93	0.53	75797.59
8	1.28	1.08	71.78	4.84	14.50	11.79	0.58	77174.39
9	1.23	14.73	67.82	4.79	14.08	11.71	0.56	77092.11
10	1.29	7.42	62.72	4.81	14.49	11.67	0.54	78001.11
11	1.39	21.24	70.26	5.08	13.91	11.90	0.54	76113.17
12	1.63	31.85	71.45	4.91	13.95	11.78	0.55	77698.48
13	1.65	67.04	66.84	4.97	14.24	11.65	0.58	78604.35
14	1.80	60.48	70.44	5.15	13.11	11.97	0.58	76524.42
15	3.02	86.07	94.59	5.71	11.78	12.35	0.57	74424.95
16	6.38	29.38	106.99	5.92	12.24	12.25	0.52	75139.21
17	3.90	11.76	81.13	5.10	13.86	11.92	0.54	75910.18
18	1.69	14.65	65.61	4.78	16.66	11.55	0.52	77363.34
19	1.34	3.89	72.37	5.11	15.32	12.09	0.52	73803.29
20	1.24	7.74	68.60	4.96	15.07	11.76	0.52	77108.90
21	1.27	2.33	70.12	4.89	15.16	11.73	0.52	77239.90
22	1.29	2.15	68.58	4.92	14.91	11.78	0.51	76857.38
23	1.26	2.16	69.43	4.90	15.82	11.67	0.51	76967.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.67	17.20	74.57	5.04	14.49	11.88	0.54	76177.88
最 大 值	6.38	86.07	110.78	5.92	16.66	12.59	0.62	78604.35
發生時間	16	15	0	16	18	0		13
最 小 值	0.92	0.68	62.72	4.78	11.78	11.48	0.49	70866.73
發生時間	5	4	10	1	15	1		0
零點偏移	-0.13 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.02 %	0.13 %	0.06 %	0.11 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.65	3.15	98.21	9.64	12.25	12.79	1.48	86843.15
1	1.48	3.82	122.26	10.37	11.30	13.26	1.51	82482.73
2	1.42	2.45	87.34	8.72	12.68	11.85	1.47	95379.55
3	1.47	17.59	58.32	8.00	13.05	11.52	1.45	97628.53
4	1.53	13.69	62.37	8.21	12.63	11.66	1.45	96817.95
5	1.60	37.16	57.88	8.04	13.24	11.49	1.47	97949.21
6	1.63	26.69	58.31	8.23	12.99	11.73	1.47	96005.19
7	1.67	32.80	61.81	8.25	13.00	11.71	1.47	95601.06
8	1.31	9.45	69.32	8.43	12.84	11.74	1.49	94850.29
9	1.43	27.12	54.28	7.88	12.96	11.54	1.53	97909.35
10	1.45	6.28	58.85	8.11	12.94	11.70	1.54	95820.31
11	2.06	27.52	61.56	8.31	11.37	11.85	1.53	95777.89
12	2.94	12.55	67.15	8.40	12.45	11.88	1.50	94835.19
13	1.96	32.67	69.31	8.30	12.93	11.71	1.48	96227.26
14	2.38	55.22	58.20	8.38	11.99	11.73	1.48	96849.15
15	3.07	50.12	58.57	8.76	10.77	12.21	1.46	94229.68
16	4.17	34.59	73.00	8.98	10.90	12.32	1.47	91893.35
17	2.40	10.04	68.30	8.30	12.82	11.72	1.45	96462.29
18	1.68	3.03	74.79	8.51	13.61	12.04	1.44	92583.06
19	1.41	12.66	65.58	7.93	13.94	11.55	1.44	97676.47
20	1.69	21.87	69.46	8.46	12.92	11.74	1.45	95852.49
21	1.66	27.05	70.69	8.21	13.31	11.59	1.45	97702.30
22	1.87	12.93	66.11	8.32	13.07	11.82	1.45	95565.85
23	1.49	6.13	70.28	8.03	13.83	11.63	1.45	97394.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.89	20.27	69.25	8.45	12.66	11.87	1.47	95014.02
最 大 值	4.17	55.22	122.26	10.37	13.94	13.26	1.57	97949.21
發生時間	16	14	1	1	19	1		5
最 小 值	1.31	2.45	54.28	7.88	10.77	11.49	1.44	82482.73
發生時間	8	2	9	9	15	5		1
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.05 %	0.10 %		-0.02	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %