P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.92	4.98	71.31	1.25	16.13	11.16	1.40	68407.61
1	11.70	3.88	64.76	1.09	17.76	11.08	1.41	68045.38
2	10.62	3.40	59.64	1.12	17.35	11.07	1.41	68304.53
3	12.23	7.25	62.89	1.04	17.82	10.54	1.38	71873.41
4	12.47	4.64	57.89	2.12	15.44	10.84	1.36	71021.71
5	11.97	3.61	53.29	2.62	14.50	11.47	1.33	67990.94
6	10.47	20.38	45.99	1.52	16.47	11.02	1.37	69729.59
7	12.63	5.53	53.47	1.90	15.79	11.33	1.39	67830.85
8	12.06	3.79	62.83	2.10	15.19	11.43	1.40	67993.64
9	13.06	3.96	53.77	2.21	15.53	11.17	1.40	69142.23
10	12.56	5.56	62.26	1.90	15.16	11.18	1.39	69784.17
11	12.17	12.07	55.19	2.35	14.60	11.93	1.38	64659.04
12	13.33	10.29	52.51	2.09	15.27	11.62	1.38	66314.61
13	11.78	16.53	49.01	1.75	16.02	11.57	1.37	67634.60
14	12.25	14.62	52.13	1.68	16.02	11.66	1.37	68576.20
15	11.77	15.56	58.08	1.85	16.10	11.82	1.37	67532.74
16	12.53	16.93	46.78	1.76	16.27	11.45	1.40	69624.54
17	12.31	5.31	57.08	1.65	16.23	11.19	1.41	69359.05
18	12.54	4.01	65.78	1.51	16.29	11.29	1.40	68602.10
19	12.52	3.99	63.70	1.66	16.03	11.28	1.36	68647.47
20	12.06	13.40	61.55	1.66	15.75	11.37	1.34	68029.22
21	10.29	8.71	60.57	1.43	16.17	11.68	1.33	65180.35
22	13.65	3.50	54.84	1.60	16.11	10.93	1.33	70956.48
23	10.96	8.57	53.43	1.97	14.55	11.47	1.32	68023.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.04	8.35	57.45	1.74	15.94	11.31	1.38	68469.32
最 大 值	13.65	20.38	71.31	2.62	17.82	11.93	1.41	71873.41
發生時間	22	6	0	5	3	11		3
最 小 值	10.29	3.40	45.99	1.04	14.50	10.54	1.30	64659.04
發生時間	21	2	6	3	5	3		11
零點偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.30 %	-0.02 %	0.09 %	0.06 %		-0.00	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.94	11.62	50.31	0.16	16.69	10.56	1.47	60203.14
1	2.64	2.30	73.28	0.12	17.89	11.27	1.47	54887.24
2	8.58	2.46	70.56	0.08	17.75	10.44	1.50	63222.21
3	11.91	11.40	47.42	0.16	16.68	10.43	1.50	61622.20
4	15.32	25.52	45.87	2.39	15.11	10.73	1.48	61621.30
5	19.97	26.70	46.31	1.55	15.20	10.76	1.47	58254.10
6	11.96	18.41	46.33	0.44	16.30	10.70	1.44	57595.91
7	11.26	6.36	48.56	0.43	15.81	10.67	1.48	57157.77
8	14.87	10.44	49.16	0.73	15.56	10.86	1.48	58397.49
9	12.49	8.56	53.58	0.38	15.45	11.09	1.48	56283.46
10	11.33	3.89	52.49	0.62	14.66	11.10	1.49	57469.77
11	11.79	17.28	49.82	0.82	13.72	11.13	1.50	57606.14
12	13.43	24.41	59.01	0.72	14.74	11.28	1.51	59902.72
13	9.11	3.40	56.52	0.19	16.37	10.79	1.50	61930.77
14	11.80	2.83	58.61	0.24	15.35	11.24	1.50	59785.63
15	11.26	3.22	71.06	0.08	16.13	11.13	1.50	59109.53
16	12.13	2.94	57.15	0.16	16.03	10.97	1.50	60213.43
17	10.35	6.00	66.18	0.16	16.46	10.78	1.51	60443.18
18	10.66	3.32	55.09	0.30	15.59	11.22	1.52	57789.70
19	9.20	5.19	69.70	0.54	14.14	12.17	1.53	51338.57
20	10.20	5.29	58.78	0.19	17.68	10.99	1.53	59569.44
21	11.77	3.41	57.04	0.20	16.61	10.70	1.51	61542.90
22	12.43	2.47	56.66	0.23	16.64	10.63	1.51	62288.96
23	13.51	30.42	67.34	0.12	17.19	10.66	1.51	62567.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.50	9.91	56.95	0.46	15.99	10.93	1.49	59200.14
最 大 值	19.97	30.42	73.28	2.39	17.89	12.17	1.54	63222.21
發生時間	5	23	1	4	1	19		2
最 小 值	2.64	2.30	45.87	0.08	13.72	10.43	1.42	51338.57
發生時間	1	1	4	2	11	3		19
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.18 %	-0.06 %	-0.04 %		0.23	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.00	4.28	52.58	2.14	15.82	10.70	1.40	74411.24
1	7.63	6.26	59.81	1.94	16.37	11.12	1.40	69469.31
2	9.88	16.16	71.67	2.04	16.47	10.49	1.41	76798.70
3	10.78	2.99	72.46	2.25	15.87	10.94	1.44	76207.31
4	8.91	7.93	64.10	2.17	15.78	11.64	1.44	67712.86
5	6.60	4.98	67.85	2.05	16.09	11.39	1.41	69257.52
6	11.65	8.88	52.54	1.92	16.35	10.60	1.39	75321.04
7	11.68	7.24	66.53	2.24	15.28	11.96	1.42	65194.52
8	7.44	4.55	56.26	2.36	15.62	10.97	1.46	72614.07
9	10.73	6.11	54.20	2.36	15.49	10.88	1.45	73838.65
10	11.69	11.13	52.88	2.37	15.57	10.54	1.45	77041.52
11	10.45	19.61	55.42	2.47	15.17	10.87	1.43	74495.03
12	17.49	12.57	66.38	2.79	15.65	11.09	1.45	79692.93
13	14.90	6.29	63.59	2.41	17.01	10.79	1.44	80121.32
14	11.88	6.06	62.67	2.42	17.38	10.57	1.45	81259.14
15	14.22	5.37	61.47	2.50	16.39	10.66	1.44	80370.17
16	12.44	6.18	62.55	2.56	16.20	10.83	1.45	79056.90
17	14.41	8.04	64.18	2.63	16.13	10.89	1.46	79032.16
18	14.19	5.33	74.00	2.67	16.21	11.06	1.46	77713.72
19	15.21	15.08	64.60	2.76	15.84	11.03	1.43	76576.25
20	22.13	9.35	59.15	3.22	14.96	11.40	1.42	78421.72
21	18.36	6.64	61.82	3.02	15.22	11.61	1.42	79680.56
22	15.37	4.96	57.64	2.81	15.18	11.55	1.41	79883.54
23	19.06	3.76	63.97	3.11	16.10	11.43	1.42	81193.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.88	7.91	62.01	2.47	15.92	11.04	1.43	76056.80
最 大 值	22.13	19.61	74.00	3.22	17.38	11.96	1.49	81259.14
發生時間	20	11	18	20	14	7		14
最 小 值	6.60	2.99	52.54	1.92	14.96	10.49	1.38	65194.52
發生時間	5	3	6	6	20	2		7
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.01 %	0.07 %	0.04 %	0.02 %		0.18	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %