P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.52	14.89	52.78	1.4	16.28	11.34	1.29	66183.96
1	11.14	1.01	81.8	0.2	18.38	11.65	1.29	64652.46
2	17.51	5.62	82.5	0.56	17.31	11.31	1.32	66712.63
3	13.69	7.93	76.8	1.22	15.59	11.22	1.3	69052.59
4	16.02	17.4	73.42	1.32	15.64	11.34	1.3	68044.24
5	11.49	13.46	86.76	0.68	16.14	11.46	1.3	66193.97
6	15.03	68.22	74.85	1.81	15.1	11.42	1.32	64406.05
7	13.58	12.28	91.12	2.05	14.27	11.75	1.31	64680.2
8	14.07	31.01	109.47	2.16	14.3	12.61	1.35	59403.68
9	14.16	6.64	115.23	2.17	14.13	12.51	1.37	59234.68
10	13.28	5.71	114.97	1.6	15.02	12.35	1.34	60414.19
11	10.36	15.78	124.24	1.95	14.56	13.08	1.38	54770.67
12	14.4	7.29	134.87	1.35	15.59	12.29	1.39	60077.77
13	12.74	7.24	139.45	1.67	14.99	12.87	1.43	56676.29
14	17.04	4.64	110.09	1.39	16.25	11.74	1.36	64775.98
15	13.56	3.89	103.62	1.34	15.83	11.5	1.34	65898.11
16	14.26	9.35	82.05	1.74	15.13	11.8	1.33	63879.37
17	13.12	8.2	111.26	1.32	16.16	12.51	1.36	59478.06
18	16.91	9.77	100.2	1.17	16.64	11.92	1.35	64244.78
19	12.43	8.4	77.92	0.97	16.87	11.54	1.28	66892.72
20	15.53	11.25	75.86	1.52	16.12	11.39	1.32	67965.55
21	14.16	9.63	86.76	1.16	17.46	11.19	1.32	67590.21
22	13.54	5.04	82.68	1.05	17.23	11.12	1.32	68144.53
23	14.38	4.56	91.91	0.76	17.97	11.48	1.34	66533.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.16	12.05	95.03	1.36	15.96	11.81	1.33	63996.08
最 大 值	17.52	68.22	139.45	2.17	18.38	13.08	1.52	69052.59
發生時間	0	6	13	9	1	11		3
最 小 值	10.36	1.01	52.78	0.2	14.13	11.12	1.25	54770.67
發生時間	11	1	0	1	9	22		11
零點偏移	-0.01%	-0.01%	-0.01%	0.00%		-0.06	0	0.00%
全幅偏移	0.17%	-0.25%	-0.01%	0.16%		-0.03	0	0.25%
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備　　註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.71	2.71	87.86	0.39	18.42	10.57	1.39	64177.48
1	19.47	11.92	91.68	0.82	16.12	11.62	1.39	59538.91
2	14.52	4.34	89.99	0.25	17.6	11.04	1.4	60324.39
3	11.4	3.6	80.03	0.15	17.16	11.12	1.4	60173.9
4	11.8	2.42	74.88	0.12	17.79	10.77	1.39	63831.9
5	22.43	17.68	74.13	0.73	15.97	11.03	1.4	61912.23
6	21.02	4.19	83.03	1.12	16.11	11.21	1.4	61767.41
7	19.62	3.02	92.02	0.74	15.71	11.16	1.4	60978.21
8	23.74	2.72	90.11	0.93	16.16	10.9	1.4	61476.39
9	16.21	1.66	93.59	0.31	17.43	10.68	1.4	63334.92
10	24.27	3.32	86.87	0.77	15.29	11.4	1.39	61554.23
11	8.93	7.64	89.6	0.14	16.23	11.11	1.38	61436.75
12	7.98	1.23	96.28	0.11	17.86	10.45	1.37	63870.61
13	2.77	0.98	106.69	0.14	17.97	11.14	1.4	57921.63
14	9.18	5.48	89.94	0.35	16.55	10.66	1.38	60848.26
15	27.66	16.85	95.11	2.2	14.86	11.6	1.37	57377.36
16	2.28	6.53	91.06	0.14	14.96	11.79	1.37	55092.48
17	0.1	1.98	115.1	0.1	16.11	11.79	1.42	56005
18	0.05	1.31	111.09	0.11	16.63	10.87	1.4	62098.35
19	1.31	9.66	89.45	0.08	15.98	10.85	1.4	62888.94
20	11.08	3.02	84.47	0.13	16.52	11.06	1.38	58763.02
21	17.62	1.76	85.85	0.3	17.41	10.81	1.38	59383.16
22	4.7	1.17	104.93	0.13	18.16	10.9	1.39	58403.71
23	2.16	1.24	90.9	0.14	18.77	10.22	1.4	63256.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.46	4.85	91.44	0.43	16.74	11.03	1.39	60684
最 大 值	27.66	17.68	115.1	2.2	18.77	11.79	1.44	64177.48
發生時間	15	5	17	15	23	16		0
最 小 值	0.05	0.98	74.13	0.08	14.86	10.22	1.35	55092.48
發生時間	18	13	5	19	15	23		16
零點偏移	-0.01%	-0.01%	-0.01%	0.00%		-0.01	0	-0.14%
全幅偏移	0.63%	0.05%	-0.03%	0.00%		0.09	-0.04	-0.01%
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備　　註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.83	28.97	55.72	2.4	16.68	10.37	1.25	79367.14
1	15.11	16.77	56.79	3.56	16.12	10.7	1.26	74640.84
2	12.3	4.45	50.45	1.65	18.67	10.12	1.24	79438.03
3	14.24	11.07	52.25	1.63	19.16	10	1.24	81601.96
4	30.69	25.42	54.89	4.06	18.47	10.08	1.24	78835.37
5	23.67	28.94	49.66	4.27	16.49	10.65	1.23	78409.36
6	12.95	12.08	50.24	1.44	18.59	9.57	1.25	78309.88
7	13.3	7.57	46.73	1.5	18.29	9.88	1.25	77235.66
8	15.9	21.51	54.81	2.33	18.13	9.75	1.24	83305.02
9	無效	33.91	64.91	4.21	16.65	10.66	1.24	80939.21
10	16.03	20.81	67.65	2.3	17.1	10.7	1.23	78346.8
11	9.85	3.65	73.58	1.9	19.16	9.97	1.22	81236.58
12	14.97	5.23	68.6	2.19	18.05	10.1	1.22	81330.44
13	15.07	16.12	86.82	2.3	18.96	11.11	1.25	72104.65
14	15.77	12.2	78.66	2.53	19.16	10.09	1.23	80921.51
15	11.31	57.63	64.63	2.81	16.06	10.62	1.24	76192.27
16	16.24	17.89	69.07	2.25	17.64	10.49	1.24	77869.31
17	11.71	37.7	70.37	2.27	16.4	10.91	1.21	74182.31
18	12.97	8.49	83.89	2.24	19.27	10.84	1.23	74308.28
19	12.94	4.78	59.74	1.92	19.73	9.83	1.23	81684.8
20	15.29	21.46	62.98	2.33	17.6	10.4	1.23	78212.23
21	13.42	21.58	60.74	2.11	17.79	10.41	1.23	78590.34
22	13.37	5.92	66.33	2.12	19.22	10.06	1.23	81907.6
23	13.85	4.11	71.35	2	19.43	10.45	1.23	78696.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.11	17.84	63.37	2.43	18.03	10.32	1.23	78652.77
最 大 值	30.69	57.63	86.82	4.27	19.73	11.11	1.27	83305.02
發生時間	4	15	13	5	19	13		8
最 小 值	9.85	3.65	46.73	1.44	16.06	9.57	1.2	72104.65
發生時間	11	11	7	6	15	6		13
零點偏移	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		-0.16	0	0.00%
全幅偏移	0.09%	0.10%	0.16%	0.01%		0.24	0	0.12%
有效比率	95.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備　　註								