P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.93	4.60	105.40	1.66	15.64	12.34	1.27	63232.19
1	11.10	9.04	125.24	2.21	14.45	13.59	1.30	55313.44
2	11.36	4.21	123.21	1.30	16.22	12.24	1.32	64135.90
3	12.81	2.97	111.90	1.10	16.74	11.60	1.31	68568.34
4	11.68	3.78	121.09	1.17	16.28	12.03	1.33	65952.97
5	13.03	2.92	114.43	1.71	14.94	12.00	1.31	67600.52
6	13.93	3.29	99.58	1.39	17.24	11.18	1.27	71459.24
7	12.66	3.36	103.66	1.65	16.06	11.68	1.25	67955.47
8	14.42	3.16	119.40	1.99	15.24	12.44	1.26	63587.30
9	14.91	4.44	100.88	1.85	15.81	11.48	1.26	70697.97
10	17.50	35.97	78.21	2.11	15.63	11.68	1.25	69445.56
11	15.39	25.13	78.59	2.21	15.41	11.30	1.26	70265.70
12	13.96	6.11	85.97	2.00	15.38	11.73	1.32	67394.77
13	23.05	4.12	106.47	2.98	15.13	11.14	1.31	71740.02
14	42.92	25.15	89.01	12.04	13.32	11.41	1.31	69547.57
15	28.61	7.08	81.00	10.13	13.25	11.54	1.31	66994.67
16	15.67	1.98	86.22	3.92	14.91	11.32	1.32	69170.87
17	14.59	1.30	84.88	3.83	15.20	11.27	1.28	70250.81
18	15.69	3.33	99.73	2.66	16.90	11.03	1.26	71557.09
19	14.43	7.89	85.68	2.42	15.76	11.20	1.25	71469.68
20	18.01	8.13	85.96	2.04	16.20	11.26	1.26	70840.19
21	20.79	8.78	83.67	2.09	16.08	11.03	1.26	72557.04
22	14.89	6.59	81.46	1.43	17.37	11.21	1.25	70290.89
23	21.99	9.15	89.88	1.49	17.90	10.86	1.25	72680.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.01	8.02	97.56	2.81	15.71	11.61	1.28	68446.19
最 大 值	42.92	35.97	125.24	12.04	17.90	13.59	1.35	72680.36
發生時間	14	10	1	14	23	1		23
最 小 值	11.10	1.30	78.21	1.10	13.25	10.86	1.25	55313.44
發生時間	1	17	10	3	15	23		1
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.00 %	-0.00 %		0.20	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.66	2.00	116.39	0.09	18.33	10.40	1.37	63539.77
1	13.20	2.24	100.80	0.09	17.85	10.92	1.40	61564.68
2	13.70	3.82	87.01	0.12	17.26	10.80	1.38	63414.85
3	13.52	2.49	89.64	0.13	17.49	10.77	1.40	64737.97
4	13.27	4.91	95.36	0.21	16.48	11.47	1.43	60557.71
5	14.16	14.60	99.78	0.24	16.56	11.57	1.42	60693.94
6	13.27	8.45	101.81	0.09	16.82	11.56	1.44	59014.17
7	16.71	14.86	86.62	0.85	15.50	10.81	1.40	62785.50
8	13.59	6.29	83.69	0.41	16.61	10.86	1.41	61078.23
9	14.37	2.87	71.98	0.22	17.00	10.40	1.41	66115.44
10	13.59	26.60	85.73	0.26	17.27	10.29	1.43	63794.22
11	12.66	4.79	78.78	0.16	16.86	10.59	1.42	60801.01
12	12.98	2.20	105.70	0.34	15.74	10.89	1.46	62276.94
13	13.81	4.50	71.68	0.40	15.52	10.74	1.46	60189.67
14	23.31	14.37	98.63	1.72	14.16	10.91	1.45	61508.79
15	22.77	9.80	109.85	2.82	12.97	11.54	1.45	57413.78
16	22.58	6.50	104.53	2.60	14.20	10.98	1.47	60170.82
17	14.15	1.35	88.78	0.38	16.54	10.68	1.46	60087.81
18	14.60	3.43	87.93	0.13	17.63	10.48	1.44	63158.01
19	13.94	3.20	98.91	0.33	16.10	10.86	1.44	63442.94
20	13.42	9.64	92.92	0.21	18.05	10.47	1.41	60125.20
21	13.05	1.28	113.86	0.11	18.92	10.36	1.42	64773.97
22	13.49	1.33	110.21	0.11	18.84	10.59	1.43	62806.91
23	14.41	1.62	80.88	0.10	19.47	9.77	1.41	67490.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.97	6.38	94.23	0.51	16.76	10.78	1.42	62147.61
最 大 值	23.31	26.60	116.39	2.82	19.47	11.57	1.54	67490.26
發生時間	14	10	0	15	23	5		23
最 小 值	12.66	1.28	71.68	0.09	12.97	9.77	1.37	57413.78
發生時間	11	21	13	0	15	23		15
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	1.12 %	0.25 %	0.57 %		0.01	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.85	16.82	85.72	2.57	16.67	10.71	1.30	80470.62
1	15.11	11.30	90.75	3.07	15.51	11.31	1.29	79950.80
2	13.92	41.30	89.23	3.16	14.94	11.36	1.29	80449.24
3	17.34	29.49	94.75	3.31	15.36	11.54	1.32	79326.97
4	14.23	23.67	102.88	3.37	14.88	11.35	1.32	78963.86
5	12.71	7.55	114.00	3.41	15.42	11.32	1.31	82373.50
6	11.47	7.34	92.37	2.84	16.42	10.98	1.30	78654.33
7	12.12	10.69	103.19	3.34	15.02	11.20	1.30	78703.28
8	11.81	11.11	116.45	3.24	16.31	11.11	1.30	82591.20
9	13.44	22.45	90.86	3.50	15.23	10.92	1.30	79489.73
10	18.02	14.71	104.62	3.65	15.71	10.96	1.31	79292.27
11	14.44	33.60	102.16	4.81	13.46	11.38	1.35	76278.90
12	13.61	4.07	97.51	3.27	15.04	11.28	1.35	77270.33
13	13.88	22.49	112.56	4.56	13.40	11.16	1.33	72724.00
14	30.15	2.77	123.76	6.02	13.25	11.15	1.33	71881.55
15	35.94	12.13	122.59	9.20	13.20	10.88	1.33	74536.46
16	20.15	26.92	111.00	6.60	13.53	10.99	1.34	75141.78
17	14.49	5.57	104.52	4.51	14.60	11.13	1.34	75993.38
18	13.30	4.22	92.28	3.07	15.67	10.82	1.34	80148.64
19	11.68	2.29	100.94	3.00	16.90	10.55	1.33	82623.12
20	15.16	8.79	91.37	3.47	15.20	11.27	1.32	78244.25
21	13.02	5.27	94.20	3.06	15.95	11.10	1.32	78786.74
22	13.47	6.54	95.26	3.09	16.61	10.91	1.32	82772.57
23	11.69	4.66	97.10	3.03	16.22	11.08	1.33	81139.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.54	13.99	101.25	3.88	15.19	11.10	1.32	78658.62
最 大 值	35.94	41.30	123.76	9.20	16.90	11.54	1.37	82772.57
發生時間	15	2	14	15	19	3		22
最 小 值	11.47	2.29	85.72	2.57	13.20	10.55	1.29	71881.55
發生時間	6	19	0	0	15	19		14
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.02 %	-0.03 %		0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %