

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月16日

報表日期: 111年11月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.95	6.53	61.15	0.10	19.87	11.72	1.46	59590.27
1	4.33	11.86	62.11	0.34	19.53	11.98	1.46	57799.23
2	10.23	10.31	50.35	1.22	17.86	11.58	1.46	62215.27
3	10.55	5.12	51.51	1.14	18.52	11.50	1.46	61810.41
4	7.11	6.76	58.35	0.43	19.05	11.96	1.46	59094.20
5	7.67	4.17	56.90	0.69	19.23	11.79	1.43	56780.32
6	5.35	10.50	59.47	0.57	18.51	12.42	1.41	56720.44
7	5.79	3.10	64.76	0.50	19.78	11.85	1.42	59517.33
8	10.30	1.83	51.80	0.71	19.96	11.27	1.43	62561.91
9	9.39	1.11	52.73	0.32	20.93	10.77	1.44	64908.02
10	7.61	0.99	65.41	0.20	21.05	11.34	1.41	62256.63
11	8.59	1.25	50.29	0.38	20.13	10.92	1.38	65051.75
12	10.10	2.52	46.66	0.55	19.01	11.31	1.38	63235.71
13	11.96	1.64	60.34	0.41	20.93	11.14	1.38	63011.89
14	11.38	1.90	48.22	0.67	19.52	11.17	1.40	63343.96
15	10.27	2.21	46.53	0.46	19.30	11.34	1.40	62596.15
16	9.33	1.56	51.49	0.37	19.17	11.55	1.41	61595.43
17	10.09	2.90	49.99	0.34	21.05	11.15	1.43	62644.71
18	11.16	2.72	44.58	0.33	20.56	10.82	1.43	65247.98
19	10.52	3.37	42.29	0.61	19.40	11.15	1.43	62972.24
20	9.58	2.16	47.12	0.58	19.71	11.43	1.44	61749.64
21	9.66	3.04	52.56	0.54	19.47	11.27	1.44	61933.43
22	11.23	5.25	43.62	0.86	17.82	11.84	1.46	58973.53
23	9.58	2.09	48.97	0.43	19.97	11.64	1.46	59129.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.91	3.95	52.80	0.53	19.60	11.45	1.43	61447.51
最 大 值	11.96	11.86	65.41	1.22	21.05	12.42	1.47	65247.98
發生時間	13	1	10	2	10	6		18
最 小 值	1.95	0.99	42.29	0.10	17.82	10.77	1.38	56720.44
發生時間	0	10	19	0	22	9		6
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.11 %	0.01 %	0.03 %	0.03 %		0.21	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月16日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.67	7.89	55.67	2.13	15.91	11.10	1.38	81546.63
1	7.19	4.94	58.84	2.72	18.17	10.70	1.38	84170.17
2	11.03	4.25	61.22	3.06	16.12	10.98	1.38	83812.38
3	7.20	12.15	51.03	3.52	14.07	11.05	1.38	75969.02
4	5.66	1.80	53.83	3.10	15.06	11.26	1.38	75963.99
5	5.81	6.49	49.92	2.72	15.93	10.71	1.38	79642.23
6	4.64	8.70	54.53	2.36	15.98	11.14	1.38	77526.36
7	7.93	6.96	55.73	3.02	15.90	10.72	1.38	78395.47
8	9.48	4.58	49.68	3.23	16.40	10.44	1.38	82607.45
9	8.42	1.96	48.98	2.63	16.88	10.54	1.39	83316.74
10	6.94	2.03	54.01	2.44	16.36	10.83	1.38	82149.74
11	6.29	3.32	53.89	2.70	16.06	10.63	1.38	81427.05
12	6.96	1.06	61.32	2.62	18.08	10.29	1.38	82046.00
13	16.70	3.89	53.30	3.79	16.19	10.60	1.38	80726.78
14	16.43	6.56	55.97	4.36	15.47	10.98	1.38	83487.99
15	7.73	2.31	50.57	2.54	15.70	10.91	1.38	78603.83
16	10.67	3.72	51.04	2.77	15.99	10.74	1.38	82205.71
17	8.29	2.23	53.23	2.40	16.58	10.59	1.38	84136.02
18	10.51	6.34	55.05	3.12	14.40	11.26	1.38	81959.38
19	9.49	7.68	53.77	3.07	14.91	10.95	1.38	81433.15
20	8.66	2.33	56.46	2.69	15.62	10.75	1.38	83397.56
21	10.61	4.00	51.83	2.92	15.26	10.69	1.38	84865.77
22	8.72	10.96	57.98	3.01	15.09	11.15	1.38	76249.76
23	8.78	6.88	65.87	2.25	17.23	10.52	1.38	81482.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.70	5.13	54.74	2.88	15.97	10.81	1.38	81130.08
最 大 值	16.70	12.15	65.87	4.36	18.17	11.26	1.41	84865.77
發生時間	13	3	23	14	1	4		21
最 小 值	4.64	1.06	48.98	2.13	14.07	10.29	1.37	75963.99
發生時間	6	12	9	0	3	12		4
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.65 %	0.30 %	-0.03 %	0.08 %		0.28	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								