

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.05	10.29	66.31	2.72	13.66	13.45	1.47	72449.92
1	8.09	5.77	82.35	2.59	14.04	13.94	1.48	68434.98
2	9.01	4.35	83.71	3.19	13.20	14.01	1.50	67672.69
3	7.80	3.53	80.91	2.55	14.04	13.70	1.52	69725.88
4	5.82	3.50	127.95	3.55	13.08	14.71	1.47	61733.84
5	5.58	4.43	136.35	4.08	13.04	15.17	1.51	56930.19
6	3.65	4.79	99.65	3.31	13.56	14.40	1.57	63434.31
7	4.35	7.07	107.87	3.89	12.86	14.83	1.62	59025.65
8	4.04	8.28	131.03	4.25	12.87	15.23	1.67	55856.23
9	3.21	4.99	120.25	3.11	13.81	14.51	1.61	61246.97
10	2.84	38.03	63.01	1.90	15.22	13.55	1.53	68065.21
11	3.11	10.65	83.20	2.31	15.01	14.21	1.53	63005.90
12	4.00	52.00	46.92	2.00	14.69	12.82	1.52	75967.38
13	7.81	13.59	44.45	2.45	14.08	12.86	1.51	75339.33
14	5.92	3.03	55.84	2.14	14.68	13.41	1.49	70954.88
15	5.49	6.69	59.44	1.85	15.30	13.27	1.51	72140.24
16	10.39	4.01	76.47	2.34	14.86	13.43	1.41	71849.50
17	8.61	3.17	74.42	3.17	13.78	13.57	1.45	69448.15
18	4.63	2.25	74.75	2.23	14.35	13.31	1.44	72809.03
19	3.94	3.58	61.93	2.29	14.03	13.26	1.49	72524.86
20	3.83	7.56	67.30	2.24	14.73	13.86	1.53	66065.70
21	3.27	26.86	63.02	1.66	15.46	13.67	1.57	65174.86
22	2.81	72.32	48.47	1.84	15.24	13.30	1.59	69364.44
23	2.88	2.41	56.75	1.44	15.97	13.35	無效	69777.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	5.51	12.63	79.68	2.63	14.23	13.83	1.52	67458.24
最 大 值	11.05	72.32	136.35	4.25	15.97	15.23	1.94	75967.38
發生時間	0	22	5	8	23	8		12
最 小 值	2.81	2.25	44.45	1.44	12.86	12.82	1.36	55856.23
發生時間	22	18	13	23	7	12		8
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	0.06 %	0.05 %	-0.09 %		0.18	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.97	2.78	71.23	0.15	20.68	9.93	1.38	70538.21
1	9.58	3.45	65.47	0.11	18.86	10.34	1.36	68648.37
2	11.50	10.82	64.22	0.17	17.54	10.70	1.35	67874.35
3	5.25	3.71	78.77	0.18	20.99	10.89	1.36	64314.42
4	7.36	3.50	81.54	0.15	20.30	10.05	1.36	69495.30
5	6.75	1.32	81.08	0.15	20.28	9.72	1.38	72219.69
6	8.73	16.26	64.80	0.16	21.05	9.29	1.37	74225.50
7	8.14	6.60	62.68	0.16	20.39	10.26	1.39	67816.91
8	6.88	3.38	75.34	0.12	19.23	11.19	1.41	63390.63
9	8.57	9.47	82.43	0.12	18.34	12.31	1.44	57025.27
10	6.65	4.76	61.41	0.09	18.46	11.03	1.44	64938.88
11	10.21	7.73	60.70	0.15	17.36	10.97	1.40	65637.37
12	10.12	19.78	63.02	0.36	16.53	11.26	1.43	63544.56
13	6.59	5.48	63.02	0.11	18.07	10.70	1.44	67080.35
14	6.23	3.64	64.99	0.12	19.01	10.86	1.42	64801.55
15	5.41	3.53	61.60	0.14	19.65	10.46	1.44	67235.91
16	4.63	3.18	66.95	0.13	18.64	10.84	1.44	65368.03
17	1.55	9.40	73.89	0.11	17.34	11.96	1.43	58787.04
18	2.81	9.60	63.23	0.12	18.06	11.01	1.44	64547.94
19	5.38	21.59	71.42	0.14	16.81	12.04	1.43	57922.51
20	4.55	35.54	78.50	0.12	15.62	12.52	1.42	55959.53
21	0.96	36.75	76.24	0.13	17.00	11.98	1.42	58067.88
22	1.97	2.52	64.85	0.15	18.97	10.65	1.41	66829.55
23	2.22	9.15	83.12	0.13	17.84	12.07	無效	57983.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	6.25	9.75	70.02	0.14	18.63	10.96	1.41	64760.55
最 大 值	11.50	36.75	83.12	0.36	21.05	12.52	1.45	74225.50
發生時間	2	21	23	12	6	20		6
最 小 值	0.96	1.32	60.70	0.09	15.62	9.29	1.35	55959.53
發生時間	21	5	11	10	20	6		20
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.05 %		0.00	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.27 %	0.12 %	-0.05 %	-0.09 %		0.06	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月24日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.01	44.49	30.55	2.08	17.89	9.21	1.44	81590.38
1	4.70	17.76	41.72	1.99	18.13	9.88	1.44	81114.40
2	14.41	4.51	47.77	2.70	19.40	9.23	1.44	90496.54
3	15.87	31.96	36.93	4.38	18.96	9.54	1.44	80494.16
4	18.81	11.06	46.01	4.40	19.76	9.44	1.44	81771.30
5	13.96	4.03	59.11	2.94	19.46	10.22	1.44	84170.40
6	8.32	18.74	62.24	2.48	21.13	9.54	1.43	86414.69
7	10.58	3.41	65.37	3.05	19.60	9.76	1.44	87153.38
8	5.68	6.59	83.78	2.70	19.39	10.83	1.42	77675.82
9	6.58	5.06	83.48	2.45	19.98	10.40	1.42	81556.02
10	8.57	67.93	47.15	5.48	19.85	8.67	1.40	83684.13
11	8.89	15.68	31.00	3.09	17.60	9.42	1.42	78174.00
12	9.55	13.13	31.23	2.42	17.74	9.48	1.42	79818.91
13	10.24	5.67	35.43	2.56	18.22	9.59	1.43	78143.46
14	9.47	4.39	36.17	2.26	17.60	10.22	1.42	74426.63
15	10.80	8.13	49.03	2.14	16.90	11.24	1.41	71649.04
16	14.79	16.38	55.54	2.88	16.65	11.12	1.43	77612.12
17	6.90	6.49	50.89	2.24	16.57	10.88	1.41	79002.60
18	5.09	14.28	55.00	2.37	16.42	11.37	1.42	75897.77
19	4.48	18.72	63.35	2.53	15.88	11.94	1.42	70273.30
20	4.15	9.30	58.98	2.12	17.27	11.23	1.41	76050.07
21	4.44	5.37	46.95	1.98	18.20	9.97	1.41	87517.88
22	4.63	9.60	52.26	2.12	15.75	11.22	1.40	77475.37
23	4.22	29.13	63.92	2.37	16.10	11.82	無效	71802.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	8.71	15.49	51.41	2.74	18.10	10.26	1.42	79748.52
最 大 值	18.81	67.93	83.78	5.48	21.13	11.94	1.44	90496.54
發生時間	4	10	8	10	6	19		2
最 小 值	4.01	3.41	30.55	1.98	15.75	8.67	1.38	70273.30
發生時間	0	7	0	21	22	10		19
零點偏移	-0.06 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.32 %	0.14 %	-0.10 %	-0.08 %		0.14	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %