P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.07	20.25	93.82	12.16	13.77	12.22	0.47	94002.26
1	3.83	2.03	93.63	11.46	14.97	11.80	0.44	98440.64
2	2.79	1.47	96.22	11.78	17.70	11.59	0.44	101891.02
3	2.38	2.03	91.10	11.89	17.45	11.61	0.45	102211.50
4	2.21	1.28	106.18	11.90	17.74	11.72	0.45	102193.35
5	2.10	1.96	100.33	11.51	17.36	11.15	0.47	109237.05
6	2.37	5.12	81.65	11.19	15.84	11.30	0.49	103660.81
7	3.33	1.35	94.18	11.38	15.99	11.31	0.51	100133.89
8	3.37	1.96	87.81	11.07	15.95	10.96	0.48	104141.36
9	3.91	3.29	77.48	11.11	15.21	11.18	0.50	100600.00
10	3.82	3.15	84.91	11.18	15.25	11.28	0.54	99579.30
11	4.09	2.46	87.15	10.85	16.58	10.70	0.52	105436.74
12	3.82	2.16	90.05	11.08	14.86	11.30	0.49	101699.25
13	3.62	1.88	86.52	11.08	16.23	11.16	0.52	101631.14
14	9.63	2.88	87.52	12.14	15.09	11.13	0.51	102046.61
15	10.39	2.28	88.51	11.42	15.49	11.03	0.49	104842.60
16	5.69	0.99	106.80	11.21	15.90	11.37	0.47	98375.24
17	2.81	1.35	126.20	11.14	16.37	11.44	0.51	98320.81
18	2.84	2.51	110.31	11.14	16.94	11.23	0.48	104789.90
19	3.63	2.03	87.03	11.29	15.63	11.47	0.45	102532.89
20	4.50	2.07	83.16	11.33	15.56	11.42	0.45	102690.70
21	4.58	2.02	90.65	11.25	15.60	11.42	0.44	103323.80
22	8.39	2.08	88.62	11.64	14.90	11.38	0.46	102455.56
23	5.45	1.81	99.99	11.92	14.72	12.03	0.46	96824.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.36	2.93	93.33	11.42	15.88	11.38	0.48	101710.87
最 大 值	10.39	20.25	126.20	12.16	17.74	12.22	0.56	109237.05
發生時間	15	0	17	0	4	0		5
最 小 值	2.10	0.99	77.48	10.85	13.77	10.70	0.42	94002.26
發生時間	5	16	9	11	0	11		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.05 %	0.10 %		-0.00	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.66	0.75	95.48	5.31	13.18	12.47	0.31	75147.08
1	2.43	36.23	105.01	5.28	13.90	12.25	0.30	76591.27
2	2.36	1.36	90.30	5.24	13.40	12.33	0.40	74158.03
3	2.38	0.74	85.47	4.92	14.90	11.81	0.33	79129.66
4	2.28	1.76	106.33	5.41	14.50	12.57	0.35	72835.36
5	2.02	30.90	81.40	4.79	15.94	11.51	0.39	80920.89
6	2.07	31.04	78.17	7.02	14.96	11.54	0.37	81338.99
7	2.19	15.88	89.56	5.07	14.18	11.58	0.51	80160.80
8	3.14	13.37	87.44	4.82	14.78	11.66	0.49	80124.53
9	2.84	6.68	84.72	5.00	14.26	11.79	0.50	79742.93
10	2.79	12.03	73.71	5.00	14.09	11.73	0.51	80966.58
11	4.17	5.73	80.95	5.31	12.88	12.12	0.58	78514.11
12	4.57	3.69	82.94	5.07	14.14	11.80	0.57	80024.12
13	4.72	31.04	81.60	5.18	13.60	11.66	0.59	81263.99
14	6.93	2.60	79.63	5.28	13.49	11.99	0.62	78472.42
15	4.62	0.86	86.08	5.10	14.28	11.94	0.65	78318.08
16	3.98	1.05	84.53	4.99	14.47	11.91	0.59	77993.86
17	3.03	1.03	78.36	4.87	14.85	11.65	0.59	80036.53
18	2.80	2.69	75.90	4.88	15.45	11.63	0.58	79396.86
19	2.75	14.29	74.90	4.87	14.71	11.50	0.60	81398.37
20	3.25	3.04	78.48	4.98	14.67	11.69	0.63	79956.30
21	3.77	4.36	76.95	5.03	13.65	11.85	0.57	78937.72
22	3.52	4.05	92.26	5.21	14.09	12.26	0.59	75208.19
23	2.65	1.02	88.03	4.89	14.88	11.79	0.57	78817.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.25	9.42	84.92	5.15	14.30	11.88	0.51	78727.27
最 大 值	6.93	36.23	106.33	7.02	15.94	12.57	0.71	81398.37
發生時間	14	1	4	6	5	4		19
最 小 值	2.02	0.74	73.71	4.79	12.88	11.50	0.27	72835.36
發生時間	5	3	10	5	11	19		4
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.46 %	-0.00 %	0.14 %	0.17 %		0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.18	52.81	107.98	17.21	15.83	10.65	1.39	91611.39
1	19.40	57.56	105.78	10.55	16.29	10.79	1.37	93547.09
2	20.86	54.66	111.45	9.92	16.48	11.06	1.41	92500.89
3	12.19	44.23	106.78	10.37	18.10	11.14	1.50	90794.51
4	11.40	48.32	132.86	12.16	16.31	12.10	1.82	82606.48
5	8.14	12.64	110.46	9.85	18.99	10.14	1.42	96935.65
6	11.56	34.67	100.57	9.60	18.50	9.99	1.38	98014.18
7	13.82	15.46	94.36	9.37	18.43	9.50	1.35	95226.30
8	16.87	24.57	88.70	9.57	18.07	9.33	1.41	93470.72
9	12.74	32.35	96.83	9.26	19.06	9.60	1.42	90668.53
10	17.28	61.78	96.10	9.56	17.01	9.95	1.44	93650.42
11	13.34	74.66	94.95	9.11	17.98	9.58	1.49	97658.56
12	18.47	34.45	100.30	9.07	17.55	9.86	1.50	98642.77
13	22.06	62.97	97.34	9.39	17.53	9.68	1.46	98851.93
14	27.46	84.08	90.35	9.68	16.78	9.65	1.44	92277.80
15	21.62	13.55	113.51	9.23	17.87	10.14	1.40	85892.81
16	11.17	37.53	93.81	8.97	18.12	9.59	1.38	90586.89
17	14.54	20.68	103.87	9.54	18.96	9.76	1.38	89444.11
18	15.50	51.65	99.13	9.32	17.33	10.15	1.39	86472.52
19	16.79	27.89	101.71	9.38	19.00	9.86	1.39	89501.08
20	15.35	33.39	97.23	9.39	16.53	10.31	1.39	87804.34
21	19.42	59.38	100.18	9.31	16.63	10.34	1.38	91580.33
22	19.74	33.98	104.87	9.26	17.16	10.21	1.38	91074.98
23	20.52	37.22	111.33	9.65	16.84	10.67	1.37	85581.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.18	42.10	102.52	9.95	17.56	10.17	1.42	91849.81
最 大 值	32.18	84.08	132.86	17.21	19.06	12.10	2.21	98851.93
發生時間	0	14	4	0	9	4		13
最 小 值	8.14	12.64	88.70	8.97	15.83	9.33	1.33	82606.48
發生時間	5	5	8	16	0	8		4
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.23 %	0.05 %	0.10 %		0.03	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %