P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.76	5.25	86.41	0.91	16.46	11.59	1.30	68184.90
1	16.65	3.51	86.19	0.68	17.65	11.54	1.33	68120.29
2	16.45	4.46	77.25	0.92	16.42	11.37	1.33	70186.50
3	16.48	4.76	79.58	0.79	16.26	11.46	1.34	69491.28
4	18.80	7.39	80.06	1.02	16.77	11.24	1.33	70714.88
5	15.96	2.42	91.83	0.43	18.01	11.24	1.33	70586.20
6	21.31	3.21	72.14	0.73	16.71	11.09	1.37	70830.91
7	16.67	2.52	88.26	0.63	17.29	11.03	1.40	71224.43
8	17.34	5.36	73.16	1.13	15.62	11.28	1.40	70861.51
9	18.33	4.29	80.82	0.82	16.66	11.12	1.41	71615.16
10	15.98	4.68	73.60	1.08	15.47	11.62	1.43	68080.44
11	17.27	4.23	88.21	0.94	15.92	11.36	1.46	70113.93
12	16.76	3.11	91.64	0.72	16.80	11.20	1.46	71288.07
13	20.54	5.01	70.59	1.27	16.12	11.15	1.47	71086.00
14	21.67	29.54	71.47	2.18	14.53	11.99	1.44	68986.85
15	21.28	5.53	69.40	1.96	15.42	11.77	1.41	70593.75
16	19.00	3.64	72.68	1.59	15.37	11.78	1.40	70023.76
17	17.09	3.94	79.37	0.67	16.64	11.27	1.40	71629.92
18	16.86	3.34	96.06	0.62	15.94	11.92	1.41	67161.23
19	18.13	4.72	81.12	0.67	16.71	11.29	1.41	71033.54
20	17.99	3.28	85.25	0.63	17.03	11.15	1.43	70967.18
21	18.83	3.66	80.47	0.95	15.82	11.29	1.43	70703.27
22	16.40	5.53	76.37	0.78	16.17	11.55	1.43	68928.16
23	17.07	16.34	76.71	0.53	16.72	11.52	1.42	68460.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.86	5.82	80.36	0.94	16.35	11.41	1.40	70036.38
最 大 值	21.67	29.54	96.06	2.18	18.01	11.99	1.47	71629.92
發生時間	14	14	18	14	5	14		17
最 小 值	15.76	2.42	69.40	0.43	14.53	11.03	1.28	67161.23
發生時間	0	5	15	5	14	7		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.42 %	-0.02 %	-0.06 %	-0.01 %		0.11	-0.03	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.14	25.83	92.08	0.23	16.74	11.57	1.49	59427.18
1	14.42	6.77	80.90	0.32	17.03	11.04	1.44	63770.31
2	15.08	4.89	84.12	0.32	15.83	11.63	1.47	61390.56
3	15.71	8.57	104.14	0.47	15.10	11.50	1.51	63243.69
4	14.84	4.74	88.70	0.16	17.19	11.28	1.51	58376.59
5	12.68	2.25	99.53	0.11	17.28	11.48	1.51	57775.09
6	16.32	1.40	97.04	0.14	19.58	10.38	1.48	65652.78
7	16.06	6.05	78.54	0.16	17.66	10.54	1.48	64199.97
8	15.12	5.42	75.83	0.19	17.76	10.67	1.51	61994.36
9	17.33	4.53	72.35	0.87	16.67	10.48	1.51	61823.83
10	15.56	25.78	81.30	1.04	15.24	11.10	1.50	55214.62
11	15.67	45.12	86.20	1.15	14.74	11.67	1.49	54018.35
12	15.73	10.99	77.50	0.29	16.90	10.65	1.53	63559.20
13	18.64	42.86	85.35	1.43	15.75	10.55	1.51	60436.41
14	15.78	9.77	101.76	0.72	16.81	10.70	1.50	58470.29
15	17.52	4.98	101.90	0.47	17.35	10.14	1.51	65513.70
16	15.10	17.83	79.60	0.72	16.80	9.94	1.50	61644.23
17	15.43	8.66	107.75	0.30	16.54	10.34	1.52	62159.81
18	16.29	17.80	69.91	0.30	18.15	9.79	1.52	62494.46
19	21.14	29.34	79.09	0.77	17.90	9.60	1.51	62117.55
20	24.61	21.47	73.63	1.04	17.49	9.93	1.51	61065.50
21	15.81	34.32	73.61	0.31	16.49	10.51	1.51	59157.14
22	14.63	6.59	60.70	0.14	16.47	11.02	1.52	55590.37
23	14.74	21.41	62.85	0.33	16.33	10.84	1.51	57513.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.31	15.31	83.93	0.50	16.82	10.72	1.50	60692.07
最 大 值	24.61	45.12	107.75	1.43	19.58	11.67	1.57	65652.78
發生時間	20	11	17	13	6	11		6
最 小 值	12.68	1.40	60.70	0.11	14.74	9.60	1.44	54018.35
發生時間	5	6	22	5	11	19		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.06 %	0.29 %	0.20 %	0.11 %		0.31	-0.06	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.54	3.27	85.58	2.06	17.64	10.26	1.34	81408.82
1	15.35	4.81	75.20	2.55	18.28	10.05	1.35	79543.83
2	14.97	3.98	72.44	2.97	15.82	10.44	1.37	77382.00
3	15.60	2.84	86.63	2.80	15.90	10.59	1.40	76383.85
4	13.92	2.37	81.02	2.31	16.01	10.45	1.43	76668.10
5	16.13	1.64	96.31	2.47	17.65	10.21	1.39	80751.17
6	15.82	2.40	90.76	2.63	16.59	10.24	1.37	81682.46
7	15.43	5.22	74.68	2.41	15.61	10.65	1.36	78950.49
8	16.04	9.42	75.83	2.55	14.63	10.86	1.38	76825.20
9	16.75	4.75	86.32	2.23	16.66	10.49	1.39	81677.38
10	14.22	7.33	95.07	2.63	14.27	11.27	1.42	77441.51
11	15.11	24.04	81.94	2.52	14.85	10.81	1.42	77518.82
12	14.70	31.76	81.76	2.60	15.21	10.19	1.41	78425.59
13	15.83	11.26	82.30	2.87	13.73	10.85	1.44	74139.02
14	15.86	20.22	90.99	2.82	14.96	10.44	1.42	75583.44
15	15.70	7.66	88.61	3.25	16.18	9.93	1.41	79577.38
16	16.27	7.74	90.74	3.41	14.68	10.07	1.39	80784.08
17	14.63	4.82	86.37	2.84	13.87	10.83	1.38	73455.76
18	16.05	4.03	81.44	2.26	15.45	10.42	1.40	77372.28
19	16.02	2.72	75.27	2.17	16.30	10.11	1.39	78696.01
20	17.36	10.28	61.46	2.35	15.79	10.14	1.41	76841.14
21	16.26	3.92	67.88	2.45	15.96	10.22	1.38	77443.05
22	16.55	23.56	67.88	2.19	16.56	9.92	1.41	80734.89
23	16.27	8.07	68.34	2.36	15.90	10.10	1.40	79163.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.68	8.67	81.03	2.57	15.77	10.40	1.39	78268.73
最 大 值	17.36	31.76	96.31	3.41	18.28	11.27	1.47	81682.46
發生時間	20	12	5	16	1	10		6
最 小 值	13.92	1.64	61.46	2.06	13.73	9.92	1.33	73455.76
發生時間	4	5	20	0	13	22		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.47 %	0.08 %	0.11 %	-0.00 %		0.47	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %