P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月01日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 26.26 | 20.38 | 72.75 | 3.77 | 14.61 | 11.82 | 1.14 | 68075.83 |
| 1 | 21.78 | 13.99 | 73.17 | 2.54 | 15.34 | 11.56 | 1.14 | 68591.03 |
| 2 | 26.22 | 8.83 | 71.12 | 2.14 | 15.86 | 11.44 | 1.15 | 69164.44 |
| 3 | 33.30 | 23.43 | 77.22 | 4.30 | 15.48 | 12.09 | 1.16 | 67490.24 |
| 4 | 24.29 | 15.14 | 74.03 | 3.00 | 15.85 | 11.91 | 1.13 | 69624.69 |
| 5 | 17.86 | 6.15 | 80.14 | 1.23 | 17.03 | 11.67 | 1.12 | 71418.19 |
| 6 | 32.89 | 4.67 | 78.20 | 2.22 | 15.92 | 11.35 | 1.12 | 69021.78 |
| 7 | 16.26 | 4.38 | 79.43 | 1.87 | 15.80 | 11.40 | 1.09 | 67534.79 |
| 8 | 16.34 | 2.48 | 99.41 | 1.28 | 17.03 | 11.39 | 1.08 | 68773.67 |
| 9 | 14.27 | 3.57 | 84.49 | 1.31 | 17.61 | 11.18 | 1.07 | 70798.61 |
| 10 | 14.55 | 5.41 | 90.06 | 1.44 | 16.65 | 11.55 | 1.06 | 68382.27 |
| 11 | 14.63 | 12.25 | 87.54 | 1.56 | 16.01 | 11.70 | 1.07 | 67750.33 |
| 12 | 14.50 | 5.61 | 90.76 | 1.63 | 16.01 | 11.57 | 1.06 | 68763.71 |
| 13 | 13.92 | 17.47 | 85.41 | 2.47 | 14.08 | 12.08 | 1.04 | 66558.73 |
| 14 | 16.01 | 25.76 | 79.55 | 2.49 | 14.67 | 11.82 | 1.03 | 67453.55 |
| 15 | 20.14 | 9.55 | 83.17 | 1.69 | 16.29 | 11.36 | 1.06 | 70529.36 |
| 16 | 13.17 | 19.37 | 82.99 | 1.99 | 15.02 | 11.69 | 1.07 | 69430.61 |
| 17 | 13.61 | 16.36 | 89.93 | 2.12 | 15.19 | 11.73 | 1.06 | 68608.56 |
| 18 | 36.67 | 9.69 | 103.36 | 2.72 | 16.75 | 11.32 | 1.06 | 70605.87 |
| 19 | 37.40 | 18.87 | 91.67 | 2.34 | 16.24 | 11.61 | 1.07 | 70592.83 |
| 20 | 22.93 | 4.14 | 106.20 | 1.36 | 17.81 | 11.16 | 1.07 | 71054.40 |
| 21 | 25.08 | 8.86 | 88.65 | 1.43 | 16.41 | 11.73 | 1.06 | 67731.37 |
| 22 | 16.86 | 9.83 | 89.62 | 1.42 | 15.89 | 12.00 | 1.09 | 66161.05 |
| 23 | 15.36 | 8.33 | 92.80 | 1.23 | 16.76 | 11.65 | 1.09 | 67776.98 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 21.01 | 11.44 | 85.49 | 2.06 | 16.01 | 11.62 | 1.09 | 68828.87 |
| 最 大 值 | 37.40 | 25.76 | 106.20 | 4.30 | 17.81 | 12.09 | 1.17 | 71418.19 |
| 發生時間 | 19 | 14 | 20 | 3 | 20 | 3 | | 5 |
| 最 小 值 | 13.17 | 2.48 | 71.12 | 1.23 | 14.08 | 11.16 | 1.02 | 66161.05 |
| 發生時間 | 16 | 8 | 2 | 5 | 13 | 20 | | 22 |
| 零點偏移 | -0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.03 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.22 % | -0.10 % | -0.14 % | | 0.23 | -0.00 | 0.38 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月01日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.30 | 0.42 | 116.42 | 0.09 | 17.49 | 10.50 | 1.41 | 64610.15 |
| 1 | 14.05 | 6.00 | 85.25 | 0.11 | 18.22 | 10.40 | 1.40 | 63047.64 |
| 2 | 15.26 | 5.89 | 69.60 | 0.20 | 17.46 | 10.37 | 1.39 | 61477.41 |
| 3 | 14.94 | 1.72 | 82.46 | 0.18 | 17.72 | 10.41 | 1.40 | 63421.48 |
| 4 | 13.91 | 1.05 | 81.40 | 0.19 | 18.19 | 10.31 | 1.40 | 61598.85 |
| 5 | 19.71 | 0.93 | 78.94 | 0.56 | 17.78 | 10.34 | 1.40 | 64077.34 |
| 6 | 34.81 | 1.93 | 84.97 | 1.51 | 15.98 | 11.44 | 1.39 | 59663.32 |
| 7 | 20.31 | 2.30 | 83.75 | 0.21 | 18.07 | 10.56 | 1.40 | 58875.65 |
| 8 | 14.38 | 1.29 | 94.58 | 0.14 | 19.96 | 10.08 | 1.40 | 62798.57 |
| 9 | 14.51 | 0.51 | 105.33 | 0.08 | 18.56 | 10.03 | 1.41 | 66856.30 |
| 10 | 15.62 | 0.43 | 121.96 | 0.07 | 18.11 | 10.35 | 1.44 | 64602.34 |
| 11 | 15.59 | 7.12 | 88.08 | 0.16 | 17.69 | 10.29 | 1.44 | 63656.49 |
| 12 | 15.64 | 2.80 | 82.32 | 0.33 | 16.89 | 10.56 | 1.44 | 62538.81 |
| 13 | 17.24 | 16.81 | 83.16 | 2.59 | 16.30 | 10.56 | 1.42 | 64495.46 |
| 14 | 14.54 | 7.12 | 109.43 | 2.33 | 15.08 | 11.24 | 1.40 | 59545.87 |
| 15 | 28.33 | 0.36 | 138.27 | 0.53 | 16.17 | 11.13 | 1.42 | 62966.96 |
| 16 | 15.18 | 6.58 | 118.11 | 0.62 | 15.89 | 10.72 | 1.42 | 61293.25 |
| 17 | 13.57 | 21.39 | 94.86 | 1.01 | 16.02 | 10.60 | 1.40 | 60877.24 |
| 18 | 14.48 | 1.92 | 84.68 | 0.24 | 17.34 | 10.71 | 1.40 | 61183.50 |
| 19 | 10.96 | 0.74 | 109.86 | 0.14 | 19.47 | 10.66 | 1.44 | 59907.54 |
| 20 | 14.79 | 1.64 | 122.41 | 0.10 | 18.23 | 10.41 | 1.44 | 66000.83 |
| 21 | 28.33 | 0.83 | 120.96 | 0.24 | 17.46 | 11.03 | 1.45 | 62632.96 |
| 22 | 23.80 | 1.84 | 116.39 | 0.28 | 16.71 | 11.32 | 1.44 | 61734.46 |
| 23 | 12.84 | 1.31 | 95.81 | 0.10 | 18.18 | 10.65 | 1.44 | 58759.13 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 17.38 | 3.87 | 98.71 | 0.50 | 17.46 | 10.61 | 1.42 | 62359.23 |
| 最 大 值 | 34.81 | 21.39 | 138.27 | 2.59 | 19.96 | 11.44 | 1.47 | 66856.30 |
| 發生時間 | 6 | 17 | 15 | 13 | 8 | 6 | | 9 |
| 最 小 值 | 10.96 | 0.36 | 69.60 | 0.07 | 15.08 | 10.03 | 1.38 | 58759.13 |
| 發生時間 | 19 | 15 | 2 | 10 | 14 | 9 | | 23 |
| 零點偏移 | -0.26 % | 0.00 % | -0.06 % | -0.00 % | | -0.01 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 1.07 % | -0.16 % | 0.26 % | | 0.03 | -0.04 | -0.07 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月01日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.79 | 8.61 | 89.25 | 3.63 | 14.51 | 10.95 | 1.35 | 73234.72 |
| 1 | 12.40 | 1.79 | 85.12 | 3.45 | 15.85 | 10.78 | 1.36 | 74866.88 |
| 2 | 15.57 | 2.88 | 76.35 | 3.03 | 16.29 | 10.4 | 1.34 | 74862.39 |
| 3 | 13.24 | 2.45 | 76.9 | 3.2 | 16.13 | 10.22 | 1.34 | 76335.49 |
| 4 | 14.13 | 3.28 | 77.53 | 3.12 | 15.5 | 10.63 | 1.37 | 72139.81 |
| 5 | 14.86 | 5.54 | 104.16 | 3.06 | 16.58 | 10.43 | 1.37 | 78445.31 |
| 6 | 31.27 | 10.62 | 108.74 | 9.05 | 16.24 | 10.67 | 1.38 | 76762.57 |
| 7 | 28.82 | 5.19 | 83.78 | 9.78 | 14.73 | 11.17 | 1.38 | 74317.73 |
| 8 | 無效 | 2.86 | 88.56 | 6.18 | 15.61 | 11.66 | 1.35 | 71231.73 |
| 9 | 13.43 | 1.08 | 98.45 | 4.01 | 17.59 | 9.89 | 1.34 | 81888.02 |
| 10 | 11.59 | 1.09 | 102.96 | 3.75 | 16.13 | 10.54 | 1.33 | 76380.90 |
| 11 | 12.47 | 0.78 | 109.49 | 3.9 | 15.51 | 10.6 | 1.33 | 74753.37 |
| 12 | 16.33 | 0.75 | 110.8 | 4.02 | 15.47 | 10.5 | 1.33 | 76054.62 |
| 13 | 13.37 | 1.88 | 88.9 | 4.3 | 14.71 | 10.7 | 1.32 | 72477.84 |
| 14 | 12.41 | 8.45 | 96.5 | 5.63 | 12.76 | 11.09 | 1.33 | 69521.48 |
| 15 | 11.61 | 1.37 | 105.37 | 4.51 | 14.55 | 10.79 | 1.33 | 73408.60 |
| 16 | 9.96 | 12.05 | 119.09 | 4.7 | 13.37 | 10.88 | 1.33 | 71651.58 |
| 17 | 11.71 | 3.44 | 116.09 | 4.48 | 13.92 | 10.89 | 1.33 | 71585.44 |
| 18 | 14.22 | 3.72 | 120.93 | 4.39 | 14.66 | 10.99 | 1.33 | 71553.87 |
| 19 | 12.99 | 3.62 | 83.34 | 3.88 | 16.02 | 10.32 | 1.3 | 72520.97 |
| 20 | 11.76 | 2.36 | 82.32 | 3.49 | 16.94 | 10.11 | 1.3 | 74080.34 |
| 21 | 14.57 | 3.61 | 81.07 | 3.3 | 15.4 | 10.51 | 1.31 | 71135.15 |
| 22 | 14.12 | 3.33 | 74.77 | 3.05 | 16.12 | 10.03 | 1.3 | 74332.84 |
| 23 | 12.32 | 1.69 | 92.74 | 2.78 | 16.9 | 10.47 | 1.29 | 72005.23 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.69 | 3.85 | 94.72 | 4.36 | 15.48 | 10.63 | 1.33 | 73981.12 |
| 最 大 值 | 31.27 | 12.05 | 120.93 | 9.78 | 17.59 | 11.66 | 1.41 | 81888.02 |
| 發生時間 | 6 | 16 | 18 | 7 | 9 | 8 |  | 9 |
| 最 小 值 | 9.96 | 0.75 | 74.77 | 2.78 | 12.76 | 9.89 | 1.29 | 69521.48 |
| 發生時間 | 16 | 12 | 22 | 23 | 14 | 9 |  | 14 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.01 % |  | 0.01 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.52 % | -0.01 % | 0.00 % | 0.23 % |  | 0.01 | -0.00 | 0.12 % |
| 有效比率 | 95.83% | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |