

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月27日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	14.47	5.01	45.66	0.16	20.31	10.66	1.43	91094.87
2	14.16	11.69	45.35	0.08	23.33	9.33	1.42	100535.40
3	14.87	29.43	42.54	0.15	20.02	9.89	1.39	98546.38
4	13.89	11.28	58.52	0.28	19.60	10.34	1.38	95471.88
5	15.15	12.81	59.85	0.31	18.18	10.74	1.38	91719.32
6	15.22	13.42	47.69	0.61	19.20	10.53	1.36	90119.87
7	13.59	1.21	67.21	0.10	18.04	10.64	1.38	102252.63
8	15.27	6.37	50.87	0.14	20.49	9.93	1.40	96836.26
9	13.90	12.80	39.23	0.13	19.55	10.30	1.40	91484.89
10	13.57	4.47	38.36	0.13	19.10	10.35	1.40	90473.27
11	14.05	12.37	54.06	0.15	20.85	10.00	1.38	94926.50
12	14.35	4.47	35.19	0.10	19.09	9.98	1.38	95088.44
13	14.66	12.64	38.72	0.10	18.49	10.36	1.38	92130.14
14	15.05	12.26	42.51	0.14	20.28	9.90	1.38	93524.91
15	13.33	4.36	42.71	0.11	18.97	9.96	1.38	95870.71
16	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.41	96203.77
17	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.45	104039.66
18	14.46	4.51	59.32	0.14	19.33	10.60	1.43	96398.93
19	14.90	4.12	53.16	0.15	19.47	10.45	1.41	93939.44
20	14.64	2.53	55.05	0.16	19.69	10.35	1.40	95440.20
21	14.58	2.87	53.71	0.10	18.53	10.52	1.41	94705.74
22	15.32	14.32	55.85	0.14	17.08	10.73	1.41	93064.47
23	14.53	4.29	56.10	0.09	17.79	10.52	1.42	93430.38
24	15.63	2.93	49.29	0.08	17.40	11.13	1.44	88769.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平 均 值	14.53	8.64	49.59	0.16	19.31	10.33	1.40	94836.15
最 大 值	15.63	29.43	67.21	0.61	23.33	11.13	1.46	104039.66
發生時間	23	2	6	5	1	23		16
最 小 值	13.33	1.21	35.19	0.08	17.08	9.33	1.36	88769.66
發生時間	14	6	11	1	21	1		23
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.38 %	-0.07 %		-0.24	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.80 %	0.01 %	0.02 %	-0.06 %		-0.35	-0.03	0.20 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 111年05月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.54	4.73	49.57	0.62	17.56	10.47	1.39	70871.56
1	13.21	2.51	60.35	0.61	18.66	10.83	1.39	68971.43
2	14.66	7.67	47.70	0.71	19.80	9.64	1.38	80365.72
3	12.57	10.22	51.45	1.17	15.92	10.68	1.38	72782.57
4	15.51	14.70	52.82	1.57	15.58	10.65	1.38	73533.98
5	13.79	4.62	51.57	1.47	16.18	10.58	1.38	72344.62
6	14.59	6.51	54.85	1.37	16.06	10.47	1.38	76702.84
7	11.89	4.77	50.18	1.06	19.47	9.60	1.37	68927.08
8	13.78	6.26	46.07	1.24	17.28	10.28	1.36	74109.99
9	14.47	2.02	44.95	1.32	18.19	9.98	1.35	75719.99
10	12.62	18.29	41.99	3.14	15.93	10.07	1.35	69550.34
11	14.17	11.09	42.98	1.31	17.82	9.73	1.37	72432.10
12	13.35	11.26	41.35	1.17	17.20	9.63	1.37	71710.76
13	13.81	7.15	49.24	1.00	18.54	9.34	1.36	74789.78
14	16.14	11.23	61.16	1.31	18.25	9.35	1.36	77419.32
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.38	84007.17
16	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.39	84719.06
17	14.31	16.47	55.64	0.95	17.57	10.04	1.38	77716.43
18	14.25	5.89	53.50	1.45	15.95	10.22	1.36	74852.98
19	14.28	5.79	53.02	1.15	16.11	10.51	1.35	71781.62
20	16.57	8.39	50.46	1.04	17.16	9.92	1.36	74914.16
21	16.07	14.08	56.30	1.68	15.41	10.17	1.38	75259.42
22	14.43	4.11	58.59	1.37	15.89	10.20	1.38	76349.60
23	14.47	2.68	58.26	1.24	16.38	10.30	1.38	73981.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平 均 值	14.20	8.20	51.45	1.27	17.13	10.12	1.37	74742.24
最 大 值	16.57	18.29	61.16	3.14	19.80	10.83	1.41	84719.06
發生時間	20	10	14	10	2	1		16
最 小 值	11.89	2.02	41.35	0.61	15.41	9.34	1.33	68927.08
發生時間	7	9	12	1	21	13		7
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.02 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.53 %	0.15 %	-0.15 %	0.04 %		-0.24	0.00	0.10 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								