P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.01	1.37	114.76	9.09	14.31	12.42	1.29	93319.37
1	1.75	2.12	101.13	9.01	14.50	12.25	1.30	94649.39
2	1.44	1.67	91.06	8.78	16.42	11.77	1.30	97482.31
3	1.54	1.41	97.06	8.82	14.50	12.14	1.31	96121.06
4	1.67	0.83	110.89	8.57	14.31	11.88	1.29	101619.53
5	1.93	1.82	88.50	8.82	13.34	12.10	1.30	99950.51
6	1.83	1.36	92.49	9.31	13.48	12.07	1.30	101437.81
7	1.80	1.78	96.53	9.40	13.47	12.13	1.28	100159.32
8	2.96	1.02	93.31	8.98	14.19	11.58	1.29	105416.68
9	3.23	0.99	99.29	8.85	14.24	11.70	1.29	104201.05
10	3.28	1.37	97.07	9.22	13.88	11.97	1.30	101043.40
11	3.24	1.26	108.69	9.08	14.35	11.93	1.32	100584.34
12	3.00	1.62	116.98	8.91	14.17	11.81	1.35	102043.21
13	5.34	1.45	88.45	8.99	13.99	11.66	1.37	103398.99
14	4.95	1.18	81.69	8.85	14.65	11.43	1.32	105391.41
15	3.75	1.28	83.76	8.92	14.16	11.66	1.32	104237.42
16	3.26	1.10	84.42	8.79	14.46	11.61	1.33	104726.40
17	3.47	0.89	95.73	8.95	14.66	11.80	1.33	101968.24
18	2.85	1.01	90.17	8.78	14.98	11.56	1.36	103709.52
19	1.70	0.99	94.98	9.18	16.83	11.68	1.34	100825.04
20	2.09	1.05	87.16	8.73	15.21	11.40	1.31	105759.67
21	3.18	0.88	83.06	8.64	14.52	11.29	1.31	107205.03
22	4.25	0.82	88.94	8.82	13.88	11.48	1.32	106432.46
23	3.34	1.05	85.82	8.86	14.19	11.64	1.29	104544.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.87	1.26	94.66	8.93	14.45	11.79	1.31	101926.12
最 大 值	5.34	2.12	116.98	9.40	16.83	12.42	1.44	107205.03
發生時間	13	1	12	7	19	0		21
最 小 值	1.44	0.82	81.69	8.57	13.34	11.29	1.20	93319.37
發生時間	2	22	14	4	5	21		0
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	0.18 %	0.07 %		0.11	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.66	0.21	82.60	4.85	14.04	12.01	0.90	75254.28
1	1.64	0.98	75.28	4.75	16.12	11.69	0.89	75867.98
2	1.43	7.78	61.04	4.81	18.25	11.58	1.02	74650.67
3	1.44	0.94	76.26	4.99	13.89	12.15	0.92	73922.82
4	1.63	0.40	78.83	5.01	13.10	12.25	0.92	73764.91
5	1.70	0.65	74.33	4.85	13.34	12.03	0.91	75470.33
6	1.93	0.25	81.16	5.07	12.85	12.26	0.91	74344.76
7	2.06	0.36	78.49	4.82	13.38	11.86	0.91	76256.80
8	2.02	0.82	77.36	5.01	12.92	12.18	0.92	74216.16
9	2.11	0.75	79.96	4.83	13.65	11.84	0.92	76406.86
10	2.14	0.40	77.83	4.77	13.86	11.87	0.93	75599.56
11	2.20	1.97	71.69	4.93	13.39	12.06	0.93	74113.05
12	2.14	0.89	71.34	4.84	13.62	11.82	0.95	75995.93
13	2.55	0.50	75.08	4.92	13.44	12.01	0.98	74447.12
14	2.73	1.50	73.20	5.02	12.80	12.00	0.98	75154.65
15	3.24	1.47	83.92	5.19	13.02	12.24	0.99	72901.13
16	2.94	0.74	81.57	5.06	13.48	12.18	0.98	73159.59
17	2.11	12.78	84.67	4.94	14.44	12.02	0.95	73746.17
18	1.92	5.70	67.78	4.79	16.42	11.73	0.94	73840.55
19	1.59	11.10	67.77	4.68	19.08	11.53	0.98	73496.29
20	1.80	17.93	72.56	4.86	13.42	11.75	0.96	76837.13
21	2.09	1.40	67.04	4.72	14.37	11.59	0.96	77316.86
22	2.06	1.03	68.62	4.88	13.39	11.91	0.95	75379.27
23	1.97	2.90	71.42	4.76	14.35	11.73	0.91	76359.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.05	3.06	74.99	4.89	14.19	11.93	0.94	74937.60
最 大 值	3.24	17.93	84.67	5.19	19.08	12.26	1.54	77316.86
發生時間	15	20	17	15	19	6		21
最 小 值	1.43	0.21	61.04	4.68	12.80	11.53	0.85	72901.13
發生時間	2	0	2	19	14	19		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.17	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.17 %	0.12 %	0.01 %	0.06 %		0.11	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.43	0.95	94.44	9.69	11.90	12.80	2.13	87844.37
1	2.21	0.41	84.87	8.90	13.03	12.25	2.14	93574.74
2	2.31	1.92	69.91	8.72	13.10	12.41	2.14	91683.32
3	2.28	0.79	83.54	9.35	12.06	12.74	2.15	88941.99
4	2.28	2.96	64.74	8.75	11.65	12.31	2.16	93364.67
5	2.36	1.08	77.25	8.99	11.87	12.44	2.16	91764.60
6	2.52	0.72	69.19	8.63	11.67	12.22	2.16	94611.22
7	2.77	0.68	78.56	9.18	11.14	12.61	2.17	90220.80
8	2.61	0.24	77.26	9.37	12.25	12.29	2.11	92245.16
9	2.53	0.62	70.11	8.92	11.56	12.14	2.10	92969.99
10	2.61	0.67	73.53	9.16	11.55	12.33	2.12	89996.54
11	2.56	1.11	72.17	9.29	11.56	12.48	2.14	87732.04
12	2.60	0.80	82.92	9.75	11.86	12.76	2.13	84805.46
13	2.38	2.58	67.90	9.07	12.10	12.31	2.17	89096.87
14	2.40	1.63	71.92	9.29	11.89	12.48	2.17	86953.45
15	2.34	0.54	73.52	9.13	12.54	12.27	2.17	89338.03
16	2.32	1.21	70.29	8.97	12.68	12.15	2.17	90174.92
17	2.24	1.17	69.17	8.68	13.63	12.09	2.13	90561.95
18	2.19	11.66	57.53	8.28	14.01	11.81	2.12	92189.49
19	2.30	1.56	69.07	8.52	13.73	11.98	2.14	91526.70
20	2.42	11.79	64.40	8.64	12.49	11.89	2.17	92854.77
21	2.40	2.23	68.61	9.07	12.20	12.16	2.15	90465.63
22	2.43	7.60	73.67	8.99	12.86	12.09	2.13	90642.16
23	2.32	3.47	71.80	8.63	13.23	11.86	2.09	92707.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.41	2.43	73.18	9.00	12.36	12.29	2.14	90677.75
最 大 值	2.77	11.79	94.44	9.75	14.01	12.80	2.20	94611.22
發生時間	7	20	0	12	18	0		6
最 小 值	2.19	0.24	57.53	8.28	11.14	11.81	2.06	84805.46
發生時間	18	8	18	18	7	18		12
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	0.06 %	0.02 %	0.09 %		-0.13	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %