P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.92	3.29	112.58	1.05	17.16	11.95	1.42	64488.98
1	13.46	2.57	105.48	0.71	19.22	10.67	1.37	72015.54
2	15.87	2.87	107.76	1.02	17.74	11.31	1.34	67557.02
3	14.61	4.52	95.80	1.16	16.64	11.73	1.34	65921.91
4	13.90	4.47	83.30	1.28	16.27	11.17	1.31	70015.54
5	14.08	5.21	82.26	1.45	15.81	11.34	1.34	68866.42
6	14.68	4.01	74.70	1.08	16.52	11.22	1.33	69464.71
7	14.63	6.28	70.68	0.92	17.00	10.90	1.30	71141.27
8	14.31	5.39	68.39	1.12	16.40	11.12	1.27	70803.40
9	12.89	6.76	66.92	1.36	16.31	11.18	1.32	72614.46
10	24.24	28.43	66.77	2.24	15.39	11.11	1.27	72089.31
11	11.82	13.33	76.08	1.30	15.93	11.10	1.33	72270.01
12	11.01	4.12	77.48	0.99	16.68	10.92	1.27	74830.31
13	13.52	7.63	78.45	0.87	16.96	10.94	1.31	74755.42
14	13.12	7.35	65.85	1.16	16.19	11.17	1.31	72306.62
15	14.22	24.71	54.88	2.03	14.95	11.36	1.28	72166.50
16	11.36	30.85	57.97	1.38	16.26	11.18	1.26	72512.21
17	14.60	48.74	57.39	2.28	14.71	11.48	1.25	70920.74
18	13.30	8.50	52.63	1.65	15.51	11.39	1.26	70423.75
19	17.65	5.44	75.64	1.59	15.75	12.16	1.30	65653.67
20	10.89	4.11	123.04	1.57	15.21	12.84	1.30	58995.58
21	14.66	6.01	121.72	0.92	16.86	11.69	1.30	66583.23
22	19.23	4.19	99.02	1.17	17.17	10.80	1.30	73961.01
23	15.09	2.68	96.11	0.85	17.01	10.69	1.33	72870.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.46	10.06	82.12	1.30	16.40	11.31	1.31	70134.51
最 大 值	24.24	48.74	123.04	2.28	19.22	12.84	1.46	74830.31
發生時間	10	17	20	17	1	20		12
最 小 值	10.89	2.57	52.63	0.71	14.71	10.67	1.25	58995.58
發生時間	20	1	18	1	17	1		20
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.04 %	-0.02 %	0.02 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.55	1.73	122.74	0.11	17.99	11.60	1.44	55700.55
1	14.63	1.15	124.79	0.23	18.64	11.07	1.43	59241.13
2	13.14	1.58	115.88	0.13	18.53	10.66	1.40	61439.88
3	15.58	0.89	115.14	0.14	18.85	10.53	1.40	62998.37
4	12.51	2.32	96.97	0.22	16.83	11.02	1.37	60288.55
5	13.39	1.76	109.63	0.23	16.75	11.50	1.37	57415.70
6	15.10	3.88	92.01	0.62	16.18	11.17	1.36	59098.61
7	12.17	1.99	103.34	0.31	17.58	10.62	1.36	63416.77
8	13.84	1.68	93.48	0.34	16.98	10.81	1.41	62946.22
9	17.77	0.79	94.80	0.18	17.92	10.40	1.38	63841.65
10	30.06	1.35	92.44	0.81	16.32	10.76	1.41	61492.64
11	10.41	1.22	108.06	0.56	15.79	11.56	1.40	62553.14
12	4.64	0.84	107.95	0.20	16.49	11.50	1.42	62395.19
13	2.20	1.82	102.92	0.09	17.05	11.13	1.42	63775.27
14	1.70	2.14	93.22	0.10	17.66	10.70	1.42	62689.20
15	5.76	3.65	78.03	0.19	16.49	10.77	1.41	62944.82
16	11.85	7.61	91.71	0.31	15.77	11.39	1.41	59837.86
17	32.04	5.88	95.83	1.85	15.80	11.12	1.42	60312.35
18	14.62	2.94	101.73	0.51	17.26	11.08	1.43	58973.63
19	14.74	23.95	94.21	0.24	16.65	11.18	1.41	56943.35
20	13.40	15.42	105.30	0.18	16.61	11.36	1.42	58057.80
21	18.32	0.84	122.90	0.12	17.46	10.92	1.41	60639.39
22	14.56	2.53	98.49	0.18	16.83	10.91	1.38	59904.87
23	12.90	4.49	100.55	0.20	17.11	10.89	1.37	62840.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.74	3.85	102.59	0.34	17.06	11.03	1.40	60822.79
最 大 值	32.04	23.95	124.79	1.85	18.85	11.60	1.45	63841.65
發生時間	17	19	1	17	3	0		9
最 小 值	1.70	0.79	78.03	0.09	15.77	10.40	1.35	55700.55
發生時間	14	9	15	13	16	9		0
零點偏移	-0.26 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.11 %	0.21 %	-0.02 %		0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.55	8.50	75.80	2.57	19.02	10.19	1.29	81962.96
1	13.93	8.29	86.91	2.69	18.08	11.00	1.29	75619.33
2	12.85	10.19	75.99	2.76	17.96	10.46	1.29	80496.48
3	13.40	9.32	94.01	2.40	17.78	11.24	1.29	76311.66
4	14.71	39.42	80.71	2.70	16.55	10.98	1.29	79839.86
5	14.65	19.20	77.93	2.60	16.78	10.53	1.29	85955.65
6	13.93	15.15	78.80	2.41	17.53	10.81	1.30	83345.73
7	15.20	8.16	69.88	2.19	17.54	10.62	1.31	86065.76
8	16.03	8.16	65.16	2.15	17.62	9.92	1.33	91352.60
9	13.21	1.22	75.75	2.32	17.75	10.30	1.31	88454.50
10	14.08	1.67	73.10	2.40	17.70	10.51	1.32	86514.08
11	14.76	2.86	70.20	2.50	18.37	10.34	1.32	85103.03
12	14.50	1.26	69.63	2.17	18.33	10.30	1.32	82678.85
13	14.96	2.33	64.90	2.10	18.18	10.08	1.36	83623.38
14	13.56	6.57	65.22	2.16	16.67	10.72	1.37	78944.06
15	16.37	11.03	61.48	4.09	16.73	10.35	1.34	81149.74
16	12.95	17.28	60.29	2.01	17.71	10.00	1.33	82316.58
17	13.66	28.96	56.36	4.11	16.77	10.06	1.32	77606.75
18	16.14	5.12	53.62	2.46	17.34	10.12	1.30	78349.51
19	26.24	17.56	52.25	7.64	14.99	10.10	1.31	73700.37
20	20.41	8.19	58.82	3.05	17.25	10.28	1.30	77715.03
21	19.40	8.09	56.92	2.96	18.29	10.02	1.32	83675.25
22	18.92	21.80	57.63	2.55	17.55	10.03	1.30	81888.46
23	14.30	16.78	63.45	2.18	17.50	10.14	1.30	81459.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.57	11.55	68.53	2.80	17.50	10.38	1.31	81838.71
最 大 值	26.24	39.42	94.01	7.64	19.02	11.24	1.38	91352.60
發生時間	19	4	3	19	0	3		8
最 小 值	12.85	1.22	52.25	2.01	14.99	9.92	1.27	73700.37
發生時間	2	9	19	16	19	8		19
零點偏移	-0.10 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.02 %	-0.01 %		0.12	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %