P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年11月09日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.77	2.98	45.94	0.20	23.98	10.92	1.45	62907.61
1	5.22	5.47	45.55	0.16	23.86	10.45	1.45	65925.91
2	4.57	5.30	62.07	0.10	20.65	11.93	1.46	58967.48
3	6.43	9.25	59.96	0.12	19.28	12.21	1.46	58223.26
4	7.31	2.06	59.80	0.16	18.81	12.28	1.46	58000.22
5	4.90	5.98	62.10	0.10	19.95	12.25	1.43	54219.40
6	5.07	7.64	50.24	0.13	20.67	11.14	1.42	63920.53
7	7.57	1.64	45.32	0.14	20.00	11.14	1.41	63919.32
8	3.16	3.10	59.06	0.14	19.72	11.94	1.42	58922.96
9	3.70	1.34	47.64	0.12	20.69	10.94	1.41	64703.27
10	9.50	2.00	51.73	0.16	20.49	11.06	1.42	63788.85
11	5.48	2.43	45.12	0.06	20.02	11.20	1.40	62801.56
12	3.81	4.02	46.58	0.07	20.07	11.35	1.41	62253.96
13	7.45	5.38	45.00	0.14	19.53	11.08	1.41	63154.19
14	5.82	2.95	41.62	0.07	20.11	11.13	1.41	61730.06
15	8.51	4.01	36.82	0.09	20.22	10.64	1.42	64853.89
16	11.05	2.82	36.97	0.18	18.62	11.34	1.40	60523.75
17	10.32	2.91	40.55	0.10	19.70	11.22	1.41	61261.65
18	10.74	2.74	40.29	0.16	20.04	11.06	1.41	62537.01
19	2.99	1.63	39.22	0.05	19.74	11.52	1.41	59787.90
20	5.14	2.44	33.48	0.11	19.09	11.09	1.38	62965.61
21	7.47	2.01	41.01	0.07	19.84	11.32	1.37	61538.62
22	7.98	1.66	43.52	0.12	19.88	11.15	1.36	62820.11
23	7.75	3.13	46.07	0.09	20.87	11.13	1.35	61726.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.49	3.54	46.90	0.12	20.24	11.31	1.41	61727.24
最 大 值	11.05	9.25	62.10	0.20	23.98	12.28	1.49	65925.91
發生時間	16	3	5	0	0	4		1
最 小 值	2.99	1.34	33.48	0.05	18.62	10.45	1.33	54219.40
發生時間	19	9	20	19	16	1		5
零點偏移(率)	-0.19 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.10 %	0.25 %	-0.55 %	0.24 %		0.20	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年11月09日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.36	3.20	58.47	0.15	18.41	10.69	1.38	65256.52
1	3.66	4.84	64.39	0.16	18.37	11.27	1.38	61650.89
2	2.12	4.73	55.61	0.16	17.34	11.40	1.39	61622.12
3	3.54	2.63	66.54	0.22	19.03	10.84	1.38	63995.16
4	6.80	6.04	53.52	0.52	17.83	10.56	1.38	66285.26
5	5.46	2.72	56.36	0.22	18.42	10.67	1.38	65717.96
6	5.12	5.39	58.12	0.19	16.91	10.97	1.38	66202.92
7	7.42	4.97	62.23	0.26	17.96	10.73	1.38	65738.27
8	9.36	3.28	58.25	0.46	16.84	10.80	1.42	64226.98
9	7.71	1.80	55.61	0.38	16.35	11.09	1.44	63076.58
10	5.31	1.89	58.73	0.19	16.18	11.38	1.41	61848.09
11	3.64	5.78	59.54	0.16	18.29	10.62	1.44	65732.11
12	9.69	8.83	57.57	1.88	18.10	10.16	1.46	66966.22
13	15.73	6.39	59.61	1.53	16.62	10.74	1.45	63308.52
14	11.66	2.61	48.09	1.03	16.42	10.63	1.45	62370.32
15	10.12	0.94	44.14	0.29	17.33	10.54	1.43	62369.10
16	9.40	1.15	55.99	0.28	15.82	11.04	1.44	63747.58
17	10.48	0.74	58.64	0.26	16.62	10.95	1.43	63889.35
18	9.80	0.74	55.32	0.18	16.79	10.85	1.43	64089.85
19	9.45	1.55	61.87	0.14	16.01	10.94	1.42	63050.51
20	6.85	0.70	62.44	0.13	16.86	10.80	1.43	63028.16
21	10.61	1.28	61.59	0.30	16.47	10.99	1.44	62484.25
22	8.72	1.53	61.75	0.17	17.40	10.54	1.44	62864.48
23	6.09	7.61	54.05	0.16	17.51	10.50	1.44	62993.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.59	3.39	57.85	0.39	17.25	10.82	1.42	63854.77
最 大 值	15.73	8.83	66.54	1.88	19.03	11.40	1.48	66966.22
發生時間	13	12	3	12	3	2		12
最 小 值	2.12	0.70	44.14	0.13	15.82	10.16	1.37	61622.12
發生時間	2	20	15	20	16	12		2
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.08 %	0.00 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.21 %	0.15 %	-0.17 %	0.39 %		0.06	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年11月09日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.89	4.61	49.26	1.72	17.77	10.53	1.34	80282.66
1	4.26	7.22	47.24	1.70	17.14	10.52	1.35	83321.13
2	5.84	7.11	49.79	2.13	18.23	10.43	1.35	84210.79
3	7.80	1.86	54.34	2.33	15.64	11.07	1.37	82568.37
4	3.79	5.77	58.37	2.14	15.79	11.39	1.37	76002.07
5	6.62	4.04	49.42	2.25	15.67	10.44	1.36	82053.60
6	7.42	8.38	51.83	3.74	13.83	11.03	1.36	78470.63
7	10.56	4.07	58.29	2.11	16.45	10.89	1.36	91332.75
8	7.28	3.73	54.02	2.00	16.18	10.76	1.36	80483.66
9	3.93	1.25	52.66	2.15	15.14	10.59	1.35	79503.91
10	3.19	0.94	55.44	1.88	15.85	10.52	1.34	77876.22
11	1.56	0.88	54.76	1.49	17.36	10.78	1.33	76876.16
12	1.60	1.41	46.03	1.33	17.07	10.30	1.35	81561.39
13	5.29	4.51	47.66	2.30	16.09	10.43	1.36	82041.35
14	9.46	7.70	44.69	2.90	14.75	10.48	1.35	77546.69
15	8.62	3.20	42.43	1.90	15.85	10.06	1.36	80329.91
16	9.59	6.04	35.06	1.69	16.81	9.68	1.32	79731.30
17	4.90	3.66	48.36	1.67	15.30	10.96	1.31	73851.08
18	9.43	1.17	48.61	1.67	16.54	10.50	1.33	78763.10
19	7.70	0.92	48.00	1.70	16.58	10.28	1.34	79776.76
20	8.54	2.29	45.60	1.86	16.31	9.97	1.30	79948.88
21	5.68	1.61	47.68	1.77	16.27	10.35	1.30	77018.83
22	5.86	1.34	50.55	1.76	16.66	10.32	1.31	79499.28
23	6.20	3.01	51.56	1.83	15.99	10.53	1.30	80568.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.21	3.61	49.65	2.00	16.22	10.53	1.34	80150.81
最 大 值	10.56	8.38	58.37	3.74	18.23	11.39	1.38	91332.75
發生時間	7	6	4	6	2	4		7
最 小 值	1.56	0.88	35.06	1.33	13.83	9.68	1.30	73851.08
發生時間	11	11	16	12	6	16		17
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	0.00 %	-0.03 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.19 %	0.45 %	-0.90 %	0.36 %		0.24	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								