

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年05月14日

報表日期: 111年05月14日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.62	2.71	51.33	0.11	19.57	10.46	1.49	90776.65
1	14.44	2.80	43.82	0.20	20.46	9.98	1.52	93663.19
2	14.62	21.34	49.59	0.69	17.70	10.10	1.51	90266.61
3	13.83	1.25	52.17	0.65	17.13	10.78	1.49	90494.46
4	13.88	9.65	58.32	0.44	18.70	10.53	1.49	92924.70
5	14.70	5.11	42.19	0.64	17.40	10.58	1.46	91534.93
6	14.38	6.42	47.83	0.12	18.27	10.01	1.48	95912.44
7	13.30	2.02	63.52	0.14	17.05	11.09	1.51	87000.06
8	14.82	2.54	51.71	0.38	17.73	9.99	1.50	97160.45
9	14.44	3.47	53.93	0.42	16.68	10.75	1.48	91316.27
10	14.00	8.72	45.90	0.61	16.41	10.64	1.46	90768.98
11	13.59	5.06	50.24	0.38	15.70	11.40	1.48	85533.62
12	14.79	2.86	53.71	0.33	17.44	10.54	1.50	93504.84
13	14.04	3.16	54.32	0.15	17.40	10.84	1.49	91748.36
14	13.53	4.01	49.84	0.14	18.52	10.22	1.49	94518.06
15	14.53	2.26	54.40	0.10	16.99	10.83	1.50	92731.82
16	13.63	2.80	56.08	0.24	16.31	10.93	1.51	91218.03
17	14.24	2.29	56.65	0.16	17.37	11.02	1.50	90504.22
18	13.34	2.38	52.95	0.26	16.94	10.94	1.48	90935.15
19	14.70	2.83	58.00	0.29	17.17	10.68	1.47	94246.11
20	14.11	2.11	73.22	0.19	17.69	10.36	1.49	96153.47
21	13.44	12.46	54.31	0.30	16.07	10.88	1.47	88448.64
22	13.64	1.80	55.23	0.21	17.01	10.75	1.46	90517.08
23	13.00	3.68	54.43	0.12	17.07	11.51	1.49	83661.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.03	4.74	53.49	0.30	17.45	10.66	1.49	91480.83
最 大 值	14.82	21.34	73.22	0.69	20.46	11.51	1.54	97160.45
發生時間	8	2	20	2	1	23		8
最 小 值	13.00	1.25	42.19	0.10	15.70	9.98	1.46	83661.76
發生時間	23	3	5	15	11	1		23
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.13 %	0.00 %		-0.10	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.41 %	0.04 %	-0.13 %	0.70 %		-0.15	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月14日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	14.47	8.48	49.30	1.79	17.41	9.73	1.49	68043.28
2	13.89	16.34	46.05	1.65	19.72	9.30	1.48	71666.03
3	14.35	19.17	39.80	1.90	17.57	9.32	1.47	68701.48
4	15.12	15.93	44.19	2.54	17.17	9.29	1.49	72127.16
5	13.86	2.15	57.50	2.28	17.34	9.51	1.50	73412.68
6	13.89	9.48	53.06	2.16	15.62	10.38	1.49	69257.12
7	11.69	5.37	70.49	2.14	15.61	11.53	1.49	58761.85
8	13.90	15.55	31.71	1.90	17.16	9.17	1.44	68752.30
9	14.18	28.96	35.60	2.10	15.90	9.87	1.43	64390.09
10	14.09	11.07	43.59	2.89	14.55	9.45	1.43	67452.39
11	14.12	6.84	42.38	2.28	16.38	9.71	1.44	69714.28
12	15.32	7.32	50.50	1.96	17.30	9.61	1.43	78475.78
13	13.22	6.30	52.24	1.77	17.17	9.95	1.44	74694.06
14	13.61	7.03	53.54	2.21	15.72	10.39	1.46	72316.01
15	13.80	4.50	77.02	1.92	16.68	11.62	1.45	61143.33
16	15.20	5.68	59.47	1.91	18.17	9.76	1.43	73728.52
17	13.67	13.63	51.09	2.00	17.09	9.70	1.44	73757.66
18	14.91	13.27	42.81	1.93	16.75	9.78	1.44	70872.61
19	13.87	8.08	47.92	1.78	17.14	9.97	1.45	70349.81
20	14.64	4.97	49.89	1.93	18.45	9.45	1.46	73120.18
21	14.73	19.20	45.04	2.10	16.93	9.73	1.44	71409.47
22	14.80	12.56	40.03	1.72	16.92	9.47	1.45	73114.42
23	14.12	11.60	38.87	1.43	16.49	9.55	1.45	73489.23
24	13.48	13.56	46.30	1.50	16.80	9.94	1.45	69011.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.12	11.13	48.68	1.99	16.92	9.84	1.46	70323.39
最 大 值	15.32	28.96	77.02	2.89	19.72	11.62	1.55	78475.78
發生時間	11	8	14	9	1	14		11
最 小 值	11.69	2.15	31.71	1.43	14.55	9.17	1.43	58761.85
發生時間	6	4	7	22	9	7		6
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.26 %	0.04 %	0.05 %	0.69 %		-0.06	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								