P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.90	1.84	66.22	6.52	15.19	11.42	0.81	106507.93
1	3.84	2.06	67.12	6.38	15.99	11.23	0.81	108224.67
2	3.33	2.12	66.44	6.44	17.69	11.32	0.80	106658.01
3	3.10	8.23	66.85	6.43	16.05	11.38	0.81	105522.48
4	3.65	2.18	67.38	6.30	15.69	10.98	0.82	109081.56
5	5.02	5.76	63.02	7.36	13.92	11.48	0.84	103699.76
6	3.11	3.42	58.40	5.46	14.99	11.15	0.85	105003.80
7	8.79	2.97	58.26	6.58	14.00	11.47	0.84	99637.38
8	6.39	3.80	57.19	6.04	14.44	11.17	0.85	101049.97
9	8.47	3.66	58.75	6.36	14.85	11.27	0.83	100874.04
10	11.45	10.46	56.59	6.84	14.55	11.41	0.83	100241.68
11	8.92	9.72	58.84	5.95	15.64	11.20	0.86	102650.57
12	14.97	37.10	59.82	7.03	15.39	11.05	0.49	103263.60
13	23.32	19.50	58.61	7.63	13.69	11.55	0.83	98681.50
14	16.34	4.98	57.95	6.28	14.45	11.40	0.82	100478.38
15	21.16	13.76	62.78	6.72	13.73	11.43	0.83	100790.41
16	9.45	3.07	63.02	5.56	14.91	11.32	0.81	101193.30
17	4.92	2.51	70.08	5.22	16.87	11.32	0.78	105909.48
18	4.00	3.24	69.17	5.73	15.44	12.11	0.82	96592.84
19	6.24	7.40	60.09	5.72	14.84	11.57	0.82	102646.12
20	5.69	3.36	59.81	5.55	14.82	11.44	0.82	104394.86
21	7.50	4.58	61.16	5.88	14.90	11.44	0.79	106322.40
22	4.62	3.48	62.85	5.51	14.97	11.65	0.78	103271.11
23	4.72	12.49	65.67	5.61	15.03	11.64	0.77	103776.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.04	7.15	62.34	6.21	15.08	11.39	0.82	103186.37
最 大 值	23.32	37.10	70.08	7.63	17.69	12.11	0.88	109081.56
發生時間	13	12	17	13	2	18		4
最 小 值	3.10	1.84	56.59	5.22	13.69	10.98	0.74	96592.84
發生時間	3	0	10	17	13	4		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.09	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	-0.00 %	0.02 %	0.06 %		-0.09	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.37	3.70	81.98	4.90	14.46	11.73	0.70	79423.44
1	1.44	2.29	91.98	5.04	14.27	11.96	0.71	78167.25
2	1.37	1.03	88.10	4.82	16.62	11.58	0.72	79056.13
3	1.31	16.98	79.40	4.82	14.20	11.42	0.71	81748.21
4	1.68	1.68	84.58	4.96	13.13	11.78	0.63	80235.28
5	2.05	24.18	87.30	5.14	13.17	11.85	0.63	80161.79
6	2.51	2.24	80.08	5.08	13.24	11.78	0.61	79883.45
7	2.60	25.21	71.13	4.98	13.24	11.89	0.66	79093.82
8	3.13	4.08	108.15	4.81	14.58	11.44	0.68	82006.54
9	3.84	3.25	83.21	5.00	13.14	11.91	0.69	77825.72
10	3.95	9.22	79.02	5.06	13.40	12.01	0.64	77641.15
11	3.17	1.13	88.34	4.87	14.44	12.03	0.67	76982.74
12	3.34	4.39	79.47	4.85	14.70	11.71	0.73	78550.75
13	4.85	4.22	73.72	5.10	13.28	11.87	0.78	78902.44
14	3.63	28.94	78.07	5.50	13.29	11.90	0.73	78838.44
15	3.34	8.45	78.24	4.82	14.33	11.80	0.72	79070.45
16	3.43	7.68	81.71	4.84	14.76	11.85	0.70	78149.64
17	2.50	2.26	79.54	4.56	16.12	11.51	0.72	80041.06
18	2.15	3.24	78.75	4.72	15.68	11.67	0.76	78801.63
19	2.00	19.70	81.50	4.81	14.43	11.79	0.73	79134.36
20	2.02	2.90	74.50	4.76	14.02	11.87	0.71	78081.78
21	2.23	17.62	88.87	4.64	14.79	11.54	0.72	80326.47
22	2.18	1.33	87.40	5.04	14.23	12.31	0.76	74015.32
23	1.96	0.63	81.58	4.62	15.40	11.63	0.76	80629.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.59	8.18	82.78	4.91	14.29	11.78	0.70	79031.97
最 大 值	4.85	28.94	108.15	5.50	16.62	12.31	0.87	82006.54
發生時間	13	14	8	14	2	22		8
最 小 值	1.31	0.63	71.13	4.56	13.13	11.42	0.58	74015.32
發生時間	3	23	7	17	4	3		22
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.15 %	0.17 %	-0.11 %	0.13 %		-0.14	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.79	2.24	99.19	9.00	19.62	9.14	1.15	92973.89
1	11.09	4.99	99.37	9.12	18.77	9.58	1.16	91395.20
2	8.88	3.87	97.21	8.98	19.32	9.21	1.15	93106.47
3	9.32	7.46	95.55	8.91	19.09	9.09	1.15	96617.27
4	7.18	20.64	83.19	8.56	18.50	8.74	1.15	87658.92
5	7.16	9.57	82.54	8.70	18.32	8.76	1.15	85845.36
6	12.26	2.56	89.99	9.03	18.89	8.69	1.15	93658.75
7	20.34	7.10	85.69	10.41	18.05	8.98	1.17	89976.61
8	13.80	7.85	79.44	7.57	19.08	8.92	1.22	88393.67
9	12.47	28.18	80.54	7.67	18.56	9.16	1.23	87951.47
10	13.99	20.88	87.65	9.97	18.69	9.28	1.24	88982.58
11	17.03	5.30	91.73	7.95	19.32	9.44	1.23	87917.53
12	18.44	40.71	77.12	8.17	17.52	9.16	1.22	89698.45
13	20.71	43.49	80.54	8.21	17.00	9.59	1.19	87025.47
14	15.89	20.77	78.76	7.67	17.85	9.59	1.19	87274.53
15	25.47	25.85	85.46	7.74	18.84	9.09	1.21	90887.13
16	16.40	6.26	86.76	7.43	18.94	9.24	1.22	89162.39
17	13.25	31.62	86.01	7.63	18.50	9.58	1.21	83136.15
18	7.26	19.30	98.46	7.39	20.85	9.26	1.22	88608.83
19	10.13	32.24	78.00	7.33	18.46	9.08	1.21	85306.07
20	13.97	26.62	76.92	7.69	18.98	9.00	1.20	85276.98
21	7.05	4.39	72.97	6.94	20.61	8.15	1.21	86255.94
22	7.87	5.04	78.21	7.18	19.92	8.66	1.22	85128.30
23	11.36	28.28	85.56	7.38	20.44	8.79	1.22	91340.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.96	16.88	85.70	8.19	18.92	9.09	1.19	88899.12
最 大 值	25.47	43.49	99.37	10.41	20.85	9.59	1.25	96617.27
發生時間	15	13	1	7	18	13		3
最 小 值	7.05	2.24	72.97	6.94	17.00	8.15	1.14	83136.15
發生時間	21	0	21	21	13	21		17
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.21 %	0.19 %	-0.00 %		0.46	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %