P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月02日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.56	4.95	60.96	1.37	14.96	12.27	1.46	79569.10
1	14.60	8.46	61.01	1.33	15.52	12.52	1.46	76889.71
2	14.02	9.94	50.46	1.41	15.34	12.34	1.46	78859.46
3	13.38	7.72	60.51	1.39	15.36	12.49	1.46	78117.77
4	15.46	8.79	63.23	1.35	15.67	12.15	1.46	80523.23
5	15.62	5.19	53.12	1.87	14.56	12.13	1.46	93212.13
6	14.22	6.57	55.64	0.91	15.95	11.93	1.47	82264.29
7	16.00	8.00	60.69	1.05	15.54	12.01	1.47	81258.94
8	15.01	7.63	57.73	1.48	14.37	12.15	1.46	80811.96
9	15.34	6.12	52.55	1.39	14.46	12.21	1.46	80036.49
10	14.05	8.91	56.92	1.07	15.34	12.28	1.48	78843.97
11	15.58	11.32	48.01	0.81	15.73	11.55	1.48	85010.96
12	15.18	9.43	49.94	0.56	16.34	11.79	1.48	82365.74
13	16.26	27.03	43.12	1.33	14.82	11.87	1.46	82745.73
14	15.43	33.77	46.42	1.58	14.91	11.77	1.48	83484.75
15	15.40	5.66	53.85	1.35	15.85	11.60	1.49	84323.59
16	14.64	5.96	58.71	1.57	15.08	12.04	1.48	79033.57
17	15.49	4.81	59.56	1.25	15.68	11.95	1.47	80952.73
18	13.33	4.67	56.02	0.95	15.30	12.14	1.47	80396.94
19	14.22	9.31	49.31	0.77	16.17	12.14	1.46	80085.06
20	13.38	10.19	58.48	1.34	14.63	12.66	1.47	76762.41
21	13.94	13.93	47.78	1.14	15.35	12.09	1.47	79083.77
22	14.60	4.72	59.78	0.93	15.60	12.45	1.47	77256.40
23	15.96	4.14	61.71	0.47	16.61	12.04	1.47	67130.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.86	9.47	55.23	1.19	15.38	12.11	1.47	80375.80
最 大 值	16.26	33.77	63.23	1.87	16.61	12.66	1.50	93212.13
發生時間	13	14	4	5	23	20		5
最 小 值	13.33	4.14	43.12	0.47	14.37	11.55	1.45	67130.44
發生時間	18	23	13	23	8	11		23
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.04 %	0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.82 %	0.85 %	0.53 %	-0.09 %		0.26	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月02日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.56	3.60	59.49	0.20	17.03	11.16	1.52	59755.14
1	14.10	2.87	58.21	0.25	18.01	11.02	1.52	59712.20
2	15.11	2.63	56.21	0.36	16.87	11.19	1.51	58649.86
3	12.36	18.97	68.53	0.56	14.93	12.42	1.56	51358.94
4	14.48	2.94	67.84	0.18	17.20	11.05	1.51	60490.06
5	15.12	3.17	62.90	0.36	16.16	11.23	1.50	60358.69
6	15.24	5.42	54.78	0.72	15.10	11.78	1.46	59431.60
7	14.18	2.69	61.12	0.21	17.21	11.18	1.46	59265.96
8	14.86	2.55	57.52	0.20	16.77	11.12	1.46	60464.99
9	14.62	5.70	58.22	0.46	15.13	11.49	1.47	58445.56
10	13.89	7.24	62.21	0.52	14.57	11.79	1.48	56976.63
11	13.87	5.69	57.96	0.34	15.48	11.29	1.49	60111.51
12	14.48	8.09	60.22	0.19	17.16	11.15	1.48	59779.65
13	14.20	11.76	56.96	0.55	15.33	11.54	1.48	57956.64
14	13.92	5.01	59.52	0.46	17.04	11.04	1.49	60831.38
15	15.32	4.03	61.29	0.35	16.47	11.31	1.49	59806.60
16	13.08	12.71	57.86	0.47	15.85	11.29	1.48	58360.49
17	13.75	3.98	60.06	0.50	16.38	11.28	1.46	57451.36
18	14.59	3.30	54.80	0.21	17.68	11.01	1.46	59970.48
19	15.44	2.71	52.15	0.16	17.62	11.13	1.48	58820.02
20	13.28	6.25	46.38	0.49	15.83	11.28	1.47	57417.71
21	15.53	5.50	56.70	0.29	16.89	11.30	1.46	58196.06
22	13.82	3.48	65.56	0.16	17.02	11.69	1.46	55040.26
23	10.25	3.31	59.89	0.09	17.26	11.18	1.46	57752.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.13	5.57	59.02	0.34	16.46	11.33	1.48	58600.17
最 大 值	15.53	18.97	68.53	0.72	18.01	12.42	1.75	60831.38
發生時間	21	3	3	6	1	3		14
最 小 值	10.25	2.55	46.38	0.09	14.57	11.01	1.46	51358.94
發生時間	23	8	20	23	10	18		3
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.07 %	-0.02 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.63 %	0.24 %	0.73 %	-0.08 %		-0.03	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月02日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.76	2.53	53.87	1.71	16.45	10.19	1.39	76279.59
1	14.87	2.26	59.42	1.79	17.17	10.95	1.39	71029.56
2	15.16	2.15	57.39	1.84	16.69	10.74	1.38	71628.60
3	15.00	2.59	53.67	2.02	15.99	10.77	1.38	71357.18
4	13.72	2.40	56.91	2.03	15.92	10.92	1.38	71257.62
5	14.81	2.55	53.51	2.19	16.31	10.34	1.40	76017.30
6	15.48	4.75	50.93	2.34	15.32	10.57	1.41	74980.56
7	12.95	12.17	47.41	1.65	15.65	10.59	1.46	83809.36
8	13.92	4.81	54.37	1.90	14.83	11.01	1.46	70317.30
9	13.86	12.95	52.08	1.69	15.84	10.35	1.44	73166.76
10	14.68	12.19	48.02	1.99	15.10	10.29	1.42	72641.79
11	14.73	7.49	50.38	1.80	16.29	10.22	1.42	75692.88
12	14.05	3.94	51.34	1.53	16.97	10.22	1.42	74066.00
13	15.10	17.12	47.11	2.30	14.93	10.24	1.41	73616.05
14	14.95	4.14	55.23	2.25	15.52	10.61	1.41	70323.40
15	14.97	3.30	55.38	2.52	15.52	10.01	1.42	74176.11
16	14.68	3.51	47.54	1.71	16.05	10.11	1.42	74304.13
17	15.31	3.48	55.01	1.45	17.16	10.50	1.43	76779.39
18	15.05	2.29	56.47	1.45	17.05	10.50	1.42	76109.89
19	14.65	2.49	55.32	1.53	16.39	10.65	1.42	74959.16
20	14.43	6.61	58.13	1.96	14.96	11.03	1.44	71630.05
21	15.01	2.95	60.93	1.69	15.80	10.98	1.49	72509.85
22	13.93	1.85	61.93	1.38	16.78	11.11	1.46	68096.68
23	14.84	1.50	54.84	1.40	17.49	10.08	1.44	73770.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.62	5.08	54.05	1.84	16.09	10.54	1.42	73688.33
最 大 值	15.48	17.12	61.93	2.52	17.49	11.11	1.49	83809.36
發生時間	6	13	22	15	23	22		7
最 小 值	12.95	1.50	47.11	1.38	14.83	10.01	1.38	68096.68
發生時間	7	23	13	22	8	15		22
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.14 %	-0.04 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-4.27 %	0.96 %	0.73 %	-0.45 %		0.04	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								