P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.75	8.77	53.84	4.88	13.63	11.58	1.09	105413.01
1	3.36	7.15	51.56	4.32	15.93	11.26	1.10	106375.14
2	2.53	12.70	50.71	4.18	16.41	11.66	1.08	103144.39
3	2.39	8.45	53.20	4.13	16.14	11.18	1.08	108569.64
4	2.41	5.98	66.17	4.17	15.56	11.50	1.08	105518.76
5	2.21	6.29	60.46	4.05	15.62	11.37	1.06	106121.60
6	2.11	6.12	60.20	4.01	15.70	11.42	1.07	107099.16
7	2.46	5.20	54.65	4.41	14.51	11.36	1.07	107719.97
8	2.51	5.28	58.15	4.29	14.88	11.59	1.08	103787.49
9	2.21	5.75	57.66	4.68	13.98	11.85	1.05	102750.15
10	2.69	6.16	65.26	5.07	13.60	12.23	1.06	99054.35
11	2.58	9.54	55.73	4.50	15.00	11.88	1.05	101278.38
12	2.65	5.07	54.40	4.33	14.79	11.62	1.03	105478.58
13	2.95	15.08	51.94	4.48	14.69	11.44	1.07	104656.82
14	3.57	22.80	56.13	4.60	14.75	11.19	1.11	103016.62
15	3.16	2.17	55.58	4.13	15.68	11.33	1.07	102598.10
16	2.98	2.77	64.56	4.43	14.98	11.78	1.08	101038.34
17	2.43	2.07	85.20	4.62	15.05	12.46	1.10	94068.50
18	2.06	2.35	82.18	3.93	16.39	11.53	1.10	105355.06
19	2.06	17.39	57.63	3.95	17.95	11.16	1.09	106827.35
20	2.16	20.66	58.00	5.57	14.82	11.71	1.08	105407.89
21	2.55	4.60	52.52	4.69	14.01	11.67	1.04	105536.67
22	2.47	1.99	57.02	4.14	15.62	11.52	1.05	105700.19
23	3.23	7.53	49.26	4.64	14.95	11.59	1.04	106418.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.65	7.99	58.83	4.43	15.19	11.58	1.07	104288.95
最 大 值	3.75	22.80	85.20	5.57	17.95	12.46	1.16	108569.64
發生時間	0	14	17	20	19	17		3
最 小 值	2.06	1.99	49.26	3.93	13.60	11.16	1.02	94068.50
發生時間	18	22	23	18	10	19		17
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.04 %	-0.07 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.14	6.13	69.95	4.45	13.08	11.83	1.18	79204.90
1	0.97	2.87	70.19	4.32	15.28	11.70	1.20	79848.38
2	0.73	17.76	67.71	4.39	14.71	11.79	1.19	79702.57
3	0.74	16.64	71.80	4.37	13.28	11.87	1.16	79552.50
4	0.88	17.53	69.72	4.32	14.05	11.77	1.14	80361.12
5	0.97	19.83	74.69	4.41	14.42	11.84	1.17	78632.00
6	0.83	11.20	64.60	4.19	16.00	11.22	1.18	80871.50
7	0.79	5.69	68.51	4.33	15.10	11.49	1.14	78667.47
8	0.73	13.03	64.33	4.24	14.64	11.55	1.12	80702.06
9	0.68	2.68	67.36	4.26	14.98	11.64	1.06	79642.02
10	0.83	1.80	71.43	4.42	14.21	11.79	1.09	78131.65
11	0.74	16.32	68.61	4.25	15.11	11.63	1.09	79911.33
12	0.69	6.02	69.31	4.34	14.34	11.76	1.02	79260.65
13	0.61	3.54	64.19	4.32	14.13	11.67	0.98	80663.31
14	0.62	1.81	71.42	4.31	14.60	11.81	1.01	79591.01
15	0.62	2.12	70.80	4.32	15.47	11.62	1.15	79805.28
16	0.59	0.78	82.06	4.13	16.22	11.34	1.10	81411.50
17	0.61	13.45	61.69	4.28	15.92	11.48	1.09	80805.70
18	0.61	2.22	72.09	4.27	16.67	11.55	1.18	79624.40
19	0.45	2.91	59.76	4.17	17.31	11.30	1.09	79829.16
20	0.32	5.82	68.29	4.50	13.37	11.89	1.02	78286.74
21	0.43	1.53	69.09	4.41	14.09	11.83	1.02	80421.33
22	0.51	1.65	68.73	4.26	14.93	11.48	1.05	81386.20
23	0.62	16.90	73.61	4.45	14.92	11.76	1.11	79306.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.70	7.93	69.16	4.32	14.87	11.65	1.11	79817.48
最 大 值	1.14	19.83	82.06	4.50	17.31	11.89	1.26	81411.50
發生時間	0	5	16	20	19	20		16
最 小 值	0.32	0.78	59.76	4.13	13.08	11.22	0.92	78131.65
發生時間	20	16	19	16	0	6		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.00	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.03 %	0.14 %	0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.84	33.94	81.18	9.19	16.87	9.19	1.12	93007.49
1	10.77	19.45	74.53	6.94	18.41	9.26	1.11	91160.60
2	17.67	17.49	81.98	8.90	18.80	9.27	1.12	89957.82
3	18.68	19.65	88.17	8.11	17.46	9.72	1.12	92836.65
4	14.42	11.89	96.96	7.19	20.26	9.35	1.11	102218.88
5	22.08	4.77	86.40	7.89	18.73	9.30	1.11	96637.22
6	15.57	10.48	81.83	8.27	18.27	8.91	1.12	90443.08
7	18.61	12.53	78.72	8.26	17.14	9.68	1.14	90743.11
8	14.70	11.25	87.19	7.27	17.41	9.01	1.15	85332.09
9	15.68	5.76	82.98	8.06	18.48	8.68	1.17	94773.12
10	17.80	10.86	83.19	7.92	17.69	9.56	1.13	87730.80
11	14.67	4.00	79.82	6.49	19.10	8.92	1.15	95011.40
12	11.31	1.73	78.24	6.31	19.47	9.06	1.15	94138.66
13	13.80	3.12	74.64	6.87	19.27	8.54	1.16	96383.44
14	23.77	51.08	86.46	11.13	17.30	8.78	1.16	93382.00
15	23.45	4.70	76.36	8.03	18.12	9.28	1.15	92951.19
16	16.77	1.64	83.42	6.46	20.25	8.66	1.15	99967.97
17	13.97	2.49	89.99	6.44	19.75	9.51	1.15	91730.89
18	10.67	1.88	91.53	6.19	20.24	9.32	1.14	91567.53
19	13.28	5.78	77.54	6.13	20.58	8.85	1.15	98455.39
20	19.34	85.83	76.15	15.69	16.81	9.22	1.15	91856.12
21	6.70	28.50	96.83	7.30	17.71	9.08	1.15	86581.74
22	15.76	4.77	83.86	7.54	18.09	8.70	1.15	90027.27
23	7.10	12.32	90.26	6.45	17.47	10.09	1.15	83147.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.48	15.25	83.68	7.88	18.49	9.16	1.14	92501.74
最 大 值	23.77	85.83	96.96	15.69	20.58	10.09	1.18	102218.88
發生時間	14	20	4	20	19	23		4
最 小 值	6.70	1.64	74.53	6.13	16.81	8.54	1.11	83147.36
發生時間	21	16	1	19	20	13		23
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	0.12 %	0.02 %		0.35	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %