P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.83	2.02	87.58	9.27	16.13	11.79	1.30	74934.17
1	1.50	3.54	95.49	9.03	17.37	11.16	0.93	82852.10
2	1.47	10.39	68.16	8.97	19.07	10.75	1.29	83110.44
3	1.42	2.61	88.89	9.82	18.61	11.57	0.99	73407.51
4	1.59	1.51	95.23	9.45	17.37	11.58	0.89	69663.89
5	1.87	2.40	74.52	8.67	15.88	10.98	0.87	77729.45
6	1.87	1.82	72.55	8.70	14.93	11.15	0.88	77783.75
7	2.19	16.49	76.29	8.90	14.78	11.35	1.40	81694.50
8	1.67	32.45	75.60	8.96	16.68	10.96	0.97	83212.27
9	1.50	5.61	67.41	8.83	14.79	11.38	0.96	75457.69
10	1.24	8.56	70.25	8.54	16.59	10.86	0.84	74897.58
11	1.59	18.89	66.01	8.78	16.68	10.90	0.94	75941.60
12	1.99	3.28	69.75	8.66	15.41	11.14	1.29	77260.94
13	2.22	2.49	81.23	9.11	15.14	11.66	1.12	74952.37
14	2.04	1.84	98.48	9.32	15.97	11.76	0.88	75876.53
15	1.94	3.03	87.53	9.13	16.02	11.48	1.11	82299.67
16	1.93	4.64	82.54	9.05	16.05	11.52	0.96	76348.42
17	1.95	3.03	82.39	9.04	15.82	11.53	1.02	72609.39
18	1.88	3.27	93.15	9.01	16.48	11.43	1.03	74735.62
19	1.56	30.60	73.66	8.72	16.29	10.97	0.92	82734.66
20	1.91	51.69	87.30	9.84	13.10	12.21	1.09	79454.34
21	2.02	5.72	74.85	9.43	12.16	12.00	0.87	77299.49
22	1.96	20.68	69.14	8.98	12.81	11.51	0.98	76926.60
23	1.85	22.27	74.53	8.66	14.28	11.24	0.88	74900.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.79	10.78	79.69	9.04	15.77	11.37	1.00	77336.82
最 大 值	2.22	51.69	98.48	9.84	19.07	12.21	2.37	83212.27
發生時間	13	20	14	20	2	20		8
最 小 值	1.24	1.51	66.01	8.54	12.16	10.75	0.82	69663.89
發生時間	10	4	11	10	21	2		4
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	-0.03 %	0.00 %	-0.23 %		-0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.26	13.07	85.50	5.46	14.70	12.52	0.52	71012.25
1	1.17	2.07	90.35	5.26	15.51	12.34	0.54	71851.09
2	1.11	9.18	66.36	4.88	16.42	11.61	0.55	77121.07
3	1.10	7.36	70.51	5.05	16.11	11.90	0.54	74779.57
4	1.18	1.02	79.85	5.11	15.12	12.06	0.50	74629.84
5	1.19	2.76	64.45	4.85	15.60	11.54	0.52	78585.00
6	1.23	2.64	63.48	4.86	14.97	11.72	0.52	77733.77
7	1.15	2.24	78.70	5.05	14.95	11.97	0.54	75452.97
8	1.05	4.38	70.58	4.97	15.29	11.68	0.53	78060.30
9	1.08	19.25	60.85	4.86	15.01	11.61	0.55	78402.52
10	1.13	15.53	67.04	4.77	15.87	11.48	0.54	79029.86
11	1.17	27.63	58.80	4.73	15.35	11.37	0.54	77610.59
12	1.28	20.51	66.88	4.85	15.05	11.47	0.55	77217.26
13	1.28	3.94	78.14	4.89	15.81	11.61	0.53	77953.74
14	1.20	7.30	89.35	5.27	14.99	12.30	0.53	72904.49
15	1.18	5.02	90.39	5.39	14.67	12.50	0.52	71495.64
16	1.17	4.54	66.76	4.91	15.58	11.64	0.51	77599.02
17	1.12	2.88	84.61	5.11	15.19	12.05	0.50	74815.56
18	1.15	2.41	107.90	5.64	14.40	12.97	0.49	68051.02
19	1.01	2.91	83.47	5.12	14.68	12.05	0.52	75202.59
20	1.08	10.91	73.92	4.95	13.63	11.95	0.52	77373.13
21	1.09	31.86	77.71	4.95	13.30	12.01	0.52	77282.07
22	1.08	19.32	73.82	5.09	12.54	12.15	0.49	76500.87
23	1.31	53.04	93.97	5.30	11.98	12.31	0.50	75176.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.16	11.32	76.81	5.05	14.86	11.95	0.52	75660.02
最 大 值	1.31	53.04	107.90	5.64	16.42	12.97	0.61	79029.86
發生時間	23	23	18	18	2	18		10
最 小 值	1.01	1.02	58.80	4.73	11.98	11.37	0.47	68051.02
發生時間	19	4	11	11	23	11		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.06 %	-0.11 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.46	11.05	68.16	8.16	13.84	11.92	1.44	94208.96
1	1.39	5.70	95.94	8.93	13.65	12.35	1.45	90045.37
2	1.33	3.54	87.91	8.39	14.45	11.96	1.47	95211.16
3	1.31	3.75	69.46	7.89	15.16	11.68	1.44	97145.14
4	1.32	17.74	60.41	8.12	13.42	11.68	1.43	98283.81
5	1.45	2.33	81.27	8.78	13.45	12.22	1.45	93288.51
6	1.35	4.72	94.61	8.97	13.57	12.19	1.44	94520.35
7	1.36	1.96	76.96	8.68	12.93	11.93	1.39	98249.99
8	1.11	5.61	64.30	8.42	12.91	12.02	1.41	95983.50
9	1.13	10.36	63.47	8.29	12.77	11.91	1.39	97013.36
10	1.32	3.11	70.80	8.93	11.74	12.48	1.40	91687.68
11	1.28	29.50	67.33	8.24	13.07	11.70	1.41	98351.89
12	1.78	34.82	59.61	7.99	12.29	11.60	1.42	99865.64
13	2.08	4.56	65.49	8.42	11.59	12.01	1.43	96375.20
14	1.42	2.94	72.86	8.39	13.04	11.96	1.45	95508.03
15	1.43	4.67	100.60	9.89	11.78	13.02	1.46	85328.38
16	1.39	20.17	112.54	10.29	10.84	13.35	1.48	82477.71
17	1.28	2.51	90.07	8.97	12.33	12.17	1.41	93636.13
18	1.36	3.07	95.91	9.63	11.95	12.71	1.44	88332.99
19	1.23	7.93	88.82	9.70	12.08	12.85	1.43	86976.23
20	1.23	13.06	75.56	8.65	12.72	12.09	1.39	94965.35
21	1.25	4.52	71.68	8.62	11.61	12.06	1.43	96434.44
22	1.42	8.04	63.12	8.04	12.52	11.52	1.45	101562.17
23	1.85	20.53	64.38	8.41	10.87	12.05	1.44	96649.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.40	9.42	77.55	8.70	12.69	12.14	1.43	94254.22
最 大 值	2.08	34.82	112.54	10.29	15.16	13.35	1.55	101562.17
發生時間	13	12	16	16	3	16		22
最 小 值	1.11	1.96	59.61	7.89	10.84	11.52	1.38	82477.71
發生時間	8	7	12	3	16	22		16
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.13 %	-0.04 %		0.34	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %